



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ (เลขานุการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ สำนักงานใหญ่ โทร.๑๕๙๐)

ที่ คณะกรรมการ ๖๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

เรียน ☐ ขวก.(บ) ☐ ผอ.ผอผ. ☐ ผอ.ผตส. ☐ ผอ.กบพ.ผสก. ☐ ผอ.กอส.ผบก.

☐ นิติกร ๗ กนก.ผกม. ☐ คุณศิริวรรณ กันชัย นักบริหารงาน ๗ ผสอ.

☐ คุณสุสิทธิ์ เสมอชัย นักบริหารงาน ๗ กวช.ผนอ.

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

☐ นายกิตติศักดิ์ ชุมแสงวาปี (กอบ.ผอจ.)

☐ น.ส.ประภาวรรณ มั่นบุญสม (สกล.ผมส.)

☐ นายณัฐวุฒิ ไคว่สมบุญ (กอส.ผบก.)

☐ นายธวัชชัย สาระชิต (ขวก.(ก))

☐ นายพงษ์ทร คงสินธุ์ (สรป.กอส.ผบก.)

☐ นายสุวัชชัย จันทร์ดำรง (สจท.กบพ.ผพบ.)

☐ นายเจียร สุตสาย (สจส.กกต.ผตส.)

☐ นายภาณุวัสส์ ผ่านอัน (สปร.กอส.ผบก.)

ผู้เข้าร่วมประชุม

☐ น.ส.เบญจวรรณ เปรมพงษ์ (กอส.ผบก.)

ตามที่ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๔๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ บัดนี้ กรรมการและเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมข้างต้น และส่งแบบรับรองรายงานการประชุมตามแนบท้ายนี้ ให้กรรมการและเลขานุการฯ ภายในวันพุธ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.

กรรมการและเลขานุการ

เรียน กรรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว

มติ ☐ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุมโดยขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

คำนิยม กปน. “คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวอย่างไร ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.”

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๔๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวรณนา	ภาครส	ผชช.กปน. ระดับ ๙ รน.ชวก.(บ)	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อัจฉรา	ปรมาธิกุล	ผอ.ผตส.	กรรมการ
๓. นายประพนธ์	ประณไชย	นิติกร ๗ กพม.ผกม.	กรรมการ
๔. น.ส.ศิริวรรณ	กันชัย	นักบริหารงาน ๗ ผสอ.	กรรมการ
๕. นายศุภชัย	พิณสุรงค์	หน.สรป.กอส.ผบก. แทน ผอ.กอส.ผบก.	กรรมการ
๖. น.ส.ปาริชาติ	รัตนจุล	นักบริหารงาน ๖ กบพ.ผสก. แทน ผอ.กบพ.ผสก.	กรรมการ
๗. นายชัยยศ	แต่พิพัฒน์พงษ์	วิศวกร ๕ สอย.กอย.ผอผ. แทน ผอ.ผอผ.	กรรมการ
๘. นายเอียร	สุดสาย	นักบริหารงาน ๕ สผต.กกต.ผตส.	กรรมการ
๙. นายพงษ์ทร	คงสินธุ์	ช่าง ๔ สรป.กอส.ผบก.	กรรมการ
๑๐. นายภาณุวัศ	ผ่านอัน	วิศวกร ๔ สปร.กอส.ผบก.	กรรมการ
๑๑. นายสุวชัย	จันทร์ดำรง	ช่าง ๓ สจท.กบผ.ผพบ.	กรรมการ
๑๒. น.ส.ชนิกานต์	ชัยศรีนุวัฒน์	นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. น.ส.ชุลีกร	เสมาชัย	นักบริหารงาน ๗ กวช.ผนอ.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๒. นายกิตติศักดิ์	ชุมแวงวาปี	นักบริหารงานช่าง ๕ กอป.ผอจ.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๓. นายณัฐวุฒิ	ไคว์สมบูรณ์	นักบริหารงานช่าง ๕ กอส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นายธวัชชัย	สาระชิต	ช่าง ๔ ชวก.(ก)	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. น.ส.ประภาวรรณ	มันบุญสม	นักบริหารงาน ๕ สกล.ผมส.	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอนุสร	ไตรอุดมศรี	นักบริหารงานช่าง ๕ สบย.กอส.ผบก.
-------------	------------	---------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจาก คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ อยู่ในวาระ ๒ ปี ดังนั้น จะครบวาระในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ชุดใหม่ ก่อนครบวาระและจะมีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนนายจ้างตามแนวปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ เลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ คณะกรรมการ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการ คปอ. ทุกท่านทราบ ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เรื่องที่ ๓.๑ การยกเลิกขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน

เลขานุการฯ แจ้งว่า จากการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เรื่องการยกเลิกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ แล้วแต่กรณี นายจ้างต้องแจ้งการพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ หรือบุคคลดังกล่าวอาจใช้สิทธิแจ้งก็ได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการยกเลิกการขึ้นทะเบียนดังกล่าวของผู้เกษียณอายุ ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่พ้นจากตำแหน่ง มติที่ประชุม ประธานมอบหมายให้ น.ส.เบญจวรรณ เปรมพงษ์ นักบริหารงาน ๗ รว. (บ) จัดทำเอกสารยกเลิกการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างานสำหรับผู้เกษียณอายุ

บัดนี้ คุณเบญจวรรณดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เกษียณยกเลิกต่อกรมสวัสดิการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๔.๑ รายงานการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ ได้มีการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารสุทธอิฐทการ ชั้น ๖ - ๑๒ ดำเนินการตรวจโดยประธานและคณะกรรมการคปอ.ชุดที่ ๑ พบประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้

A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย

๑. ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ

๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครั้ง) สิ่งที่พบ ไม่พบป้ายแสดงการตรวจสอบ
๑.๕ มีแผนผัง (layout) ถังดับเพลิงประจำแต่ละชั้น และใบสรุปชนิด จำนวนถังดับเพลิง สิ่งที่พบพบแผนผัง layout ถังดับเพลิงครบทุกชั้น แต่จำนวนถังดับเพลิงไม่ตรงกับแผนผัง เฉพาะชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ (ปัจจุบันมีถังดับเพลิง ๒ ถังอยู่ในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงของทุกชั้น ซึ่งตามพรบ. ควบคุมอาคาร กฎหมายกำหนดให้มีถังดับเพลิง ๑ ถังต่อพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งถังดับเพลิง ๒ ถังต่อชั้นเพียงพอแล้ว แต่ กปน. สามารถมีจำนวนถังดับเพลิงมากกว่าที่กฎหมายกำหนด)

๒. ทางหนีไฟ

๒.๓ เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ทางเดินบันไดไม่มีสิ่งกีดขวาง ประเด็นที่พบมีดังนี้

๒.๓.๑ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๑๒ และพบไม้กั้นวางขวางประตูหนีไฟ และแจ้งหน่วยงาน ผกค. ชั้น ๑๒ ให้นำสิ่งของที่วางขวางออกจากทางหนีไฟทั้งหมด และห้ามนำไม้กั้นประตูหนีไฟ

๒.๓.๒ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๙ และแจ้งหน่วยงาน ชวก.(สตส) และ ผตล. ชั้น ๙ ให้นำของที่วางขวางพื้นที่ออกจากทางหนีไฟ

๒.๓.๓ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๘ และแจ้งหน่วยงาน ผพน. และ ผธภ. ชั้น ๘ ให้นำสิ่งของที่วางขวางพื้นที่ออกจากทางหนีไฟ

๒.๓.๔ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๗ และแจ้งหน่วยงาน ผนย. ชั้น ๗ ให้นำของที่วางขวางพื้นที่ออกจากทางหนีไฟ

๒.๓.๕ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๖ และแจ้งหน่วยงาน ผพธ. และ ผบส. ชั้น ๖ ให้นำของที่วางขวางพื้นที่ออกจากทางหนีไฟ

๒.๖ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน) สิ่งที่พบ ไม่มีรายชื่อพนักงานติดครบถ้วนทุกชั้น

๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน

๓.๒ มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน และเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน สิ่งที่พบ ไม่พบป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน

๔. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์ สิ่งที่พบ ไม่พบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเฉพาะอาคารสุทธิอุทการ

๔.๒ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน สิ่งที่พบ ไม่พบป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศ

๔.๓ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชัดเจน และเป็นจุดที่สามารถอพยพพนักงานเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้จริง สิ่งที่พบ ยังไม่มีป้ายแสดงจุดรวมพลของอาคารสุทธิอุทการ ปัจจุบันจุดรวมพลอยู่ที่หน้าอาคารสำนักงานแพทย์

หน.สรป.กอส. แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากการซ่อมอพยพหนีไฟของอาคารสุทธิอุทการปีแรก กำหนดจุดรวมพลเป็นลานน้ำพุหน้าอาคารสุทธิอุทการชั่วคราวก่อน เพราะบริเวณโดยรอบอาคารสุทธิอุทการต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งอาจจะยังไม่แล้วเสร็จ และหลังจากปี ๒๕๖๗ จึงพิจารณาเพิ่มจุดรวมพลเป็นบริเวณอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประธาน แจ้งว่า เห็นชอบให้กำหนดจุดรวมพลชั่วคราวเป็นลานน้ำพุหน้าอาคารสุทธิอุทการชั่วคราวก่อน เพื่อให้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสุทธิอุทการแล้วเสร็จก่อน

B. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า

๕.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่ชำรุดและตู้ไฟต้องมีฝาครอบ สิ่งที่พบ พบปลั๊กไฟในห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๖ ไม่มีฝาครอบ

นายภาณุวัธ ผ่านอัน วิศวกร ๔ สรบ.กอส.ผบก. แจ้งว่า ไม่ควรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงกับปลั๊กพ่วง เครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีสายดิน ปลั๊กพ่วงควรมีมาตรฐาน มอก. ควรงดประกอบอาหารบนอาคารสุทธิอุทการ เนื่องจากกลุ่มควันจะทำให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉินหรือกริ่งไฟไหม้แจ้งเตือนและเป็นแหล่งอาหารของพาหะนำโรค เช่น หนู มด แมลงสาบ อาจนำมาสู่อันตรายด้านไฟฟ้าตามมา เช่น หนูกัดสายไฟ เป็นต้น

นายสุชัย จันทรดำรง ช่าง ๓ สจท.กบป.ฝ.พบ. แจ้งว่า ขนาดของสายไฟปลั๊กพ่วงที่ใช้กับไมโครเวฟ ต้องมีมาตรฐาน มอก. และเหมาะสมกับกำลังไฟซึ่งไมโครเวฟใช้กำลังไฟ ๓,๐๐๐ วัตต์ บางหน่วยงานในอาคารสุทธิอุทการ ใช้ปลั๊กไฟที่มีขนาดสาย ๐.๗๕ ตารางมิลลิเมตรซึ่งสายไฟขนาด ๑ ตารางมิลลิเมตร สามารถรับกำลังไฟได้สูงสุด ๒,๒๐๐ วัตต์ ซึ่งหากใช้ระยะเวลานานสะสม สายไฟจะเกิดความร้อน และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ขนาดสายไฟที่แนะนำคือขนาด ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร (ขนาดสายไฟจะระบุอยู่บนสายไฟหรือบรรจุภัณฑ์ของสายไฟ)

ประธาน แจ้งว่า ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานใหญ่ การประสานครหลวงทุกอาคารต้อง ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก. และต้องมีสายดิน หากไม่ใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง

๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้า (ทุกตู้ไฟฟ้า) สิ่งที่พบ ไม่มีการติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าที่ตู้ไฟทุกชั้น

๕.๕ จัดให้มีแผนภาพพร้อมคำบรรยายคือ ๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า ๒) การปฐม พยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มองเห็นชัดเจน (ทุกตู้ไฟฟ้า) สิ่งที่พบ ไม่พบแผนภาพพร้อมคำบรรยายทุกชั้น

๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งที่พบ พบห้องที่มีตู้ไฟฟ้า มีการจัดเก็บสิ่งของ เอกสารต่างๆ ไว้ในห้องไฟฟ้า ชั้น ๑๒ (เนื่องจากหน้าห้องไฟฟ้าหรือห้องตู้สายไฟเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ป้ายระบุชื่อห้องเป็นห้องเก็บของ ต้องดำเนินการแจ้ง โครงการก่อสร้างอาคารสุทธิอุทการให้เปลี่ยนป้ายชื่อห้องให้ตรงกับห้อง)

C. หมวดสุขภาพอนามัย

๖.๑ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ ที่เขี่ย บุหรี่) สิ่งที่พบ ไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่ในอาคารสุทธิอุทการ ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสุทธิอุทการ ซึ่งกำหนดจุดสูบ บุหรี่ของอาคารสุทธิอุทการเป็นจุดเดียวกับอาคารสำนักงานแพทย์และอาคารสุทธิธการ

๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/จุด สิ่งที่พบ พบตู้ น้ำดื่มเฉพาะชั้น ๑๑ (ชั้น ๖ - ๑๐ และชั้น ๑๒ มีตู้แช่น้ำเย็นโดยพนักงานจัดซื้อมาเอง)

D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน)

๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A๓) สิ่งที่พบ ไม่มีบอร์ดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๗.๓ มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงป้าย ประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ สิ่งที่พบ ไม่มีบอร์ัดสำหรับติด ประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน สิ่ง ที่พบ ไม่มีบอร์ัดสำหรับติดข่าวสาร

ประธาน แจ้งว่า ขอให้หน่วยงาน กอส.ฝ.บก. และเลขานุการจัดทำบอร์ดข่าวสารด้านความปลอดภัย บนหน้าจอทีวี ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทการ

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

เรื่องที่ ๔.๒ รายงานสถิติด้านความปลอดภัย (I.F.R., I.S.R.) อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ Near Miss และ จุดเสี่ยงประจำเดือน

๑. คปอ. ชุดที่ ๑ สรุปผลสถิติด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑.๑ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

๑.๒ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: I.F.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้าน ชั่วโมงการทำงาน ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่างพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ สคปอ.)

๑.๓ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: I.S.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้าน ชั่วโมงการทำงานไม่มีจำนวนวันที่หยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่างพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ สคปอ.)

- สถิติชั่วโมงความปลอดภัย ของ คปอ.ชุดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ปรับปรุงข้อมูลโดย หน่วยงาน สรป.กอส.ฝบก. (คุณพงษ์ธร ถ่ายภาพส่งแจ้งเลขานุการประจำวัน)

เราทำงานมาแล้ว ๖๙๓ วัน

เป้าหมาย ๑๐๐๐ วัน

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ๖๙๓ วัน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. เหตุการณ์ Near miss สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

เหตุการณ์ : พนักงานสะดุดหลุมพื้นต่างระดับหน้าอาคารสุทธอิฐทการ เกิดแผลถลอกที่หัวเข่า

สาเหตุ : เนื่องจากพื้นต่างระดับมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายเตือน

วิธีแก้ไข : ประสานงาน กอส.ฝบก. ดำเนินการทาสีเหลือง - ดำเพื่อให้เห็นพื้นต่างระดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และติดเทปสีเหลือง - ดำที่หน้าอาคารสุทธอิฐทการ

๓. รายงานจุดเสี่ยง และการแก้ไข

จุดเสี่ยงที่ ๑ พื้นต่างระดับหน้าอาคารสุทธอิฐทการ

อันตรายที่จะเกิด : พนักงานสะดุดล้มบาดเจ็บพื้นต่างระดับหน้าอาคารสุทธอิฐทการ เนื่องจากมองเห็นไม่ชัดเจน

การป้องกันและแก้ไข : แจ้งหน่วยงาน กอส.ฝบก. ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จุดเสี่ยงที่ ๒ พื้นต่างระดับ ชั้น ๕ อาคารสุทธอิฐทการ

อันตรายที่จะเกิด : พนักงานสะดุดล้มบาดเจ็บพื้นต่างระดับ ชั้น ๕ หน้าห้องน้ำ อาคารสุทธอิฐทการ
เนื่องจากเห็นไม่ชัดเจน

การป้องกันและแก้ไข : แจ้งหน่วยงาน กอส.ฝบก. ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (การอบรมความปลอดภัยฯ สำหรับผู้ขาย ผู้รับจ้าง)

เลขานุการฯ แจ้งว่า กปช.ผวก. ได้มีบันทึก ผวก ๖๐/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการอบรมความปลอดภัย ผู้รับจ้าง ๖ ชม. ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยระบุให้ใส่ใน TOR โดยประสานงานกับหน่วยงาน ฝนอ. เรื่องการจัดอบรมความปลอดภัย ๖ ชม. ให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างมิได้จัดหาหน่วยงานฝึกอบรมเอง

กปน. ได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิทยากรเป็น นักอาชีวอนามัย ของ กปช. และนักอาชีวอนามัยของโรงงานผลิตน้ำบางเขน มหาสวัสดิ์และสามเสน ปัจจุบัน กปน. ได้จัดการอบรมโดยมี เนื้อหาการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งหมด ๔ รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๖๖ ๓๐๐ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๖ ๒๙๙ คน

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๖ ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖ ยังไม่ยืนยันจำนวนผู้เข้าอบรม

ประธาน แจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติตามบันทึกดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เป็นไปตามกฎหมาย

เลขานุการฯ แจ้งว่า การอบรมผู้รับจ้างก่อนเริ่มงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน เป็นหน้าที่ของ จป. วิชาชีพ หรือ จป. หัวหน้างาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการอบรม ดังนี้

๑. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำอาคารวิศวกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๕ สืบสารคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปา

นครหลวง

เลขานุการฯ แจ้งว่า กปช.ผวก. ได้มีบันทึกที่ กปช.ผวก. ๒๙๖/๒๕๖๖ เรื่อง สืบสารคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปานครหลวง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

คณะทำงานพิจารณามาตรฐานด้านความปลอดภัย ได้ประชุมและร่วมกันจัดทำคู่มือความปลอดภัย ๒ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปานครหลวง (สำหรับพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน)

/หน้าที่ ๗...

๒. คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปานครหลวง (สำหรับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)

กปช. เผยแพร่คู่มือทั้ง ๒ ฉบับ บน intranet ในหน้า webpage ของ กปช. พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download คู่มือความปลอดภัยทั้ง ๒ ฉบับได้จาก QR Code

จึงเรียนคณะกรรมการมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๕ การปฏิบัติงาน ณ อาคารสุทธิอุทการอย่างปลอดภัย

เลขานุการฯ แจ้งว่า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าใช้ประโยชน์ภายในอาคารสุทธิอุทการมาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาคารสุทธิอุทการเป็นอาคารสูงแห่งแรกของการประปานครหลวง ทำให้มีระบบและองค์ประกอบอาคารต่าง ๆ ที่มากกว่าอาคารหลังเดิม ผู้ใช้อาคารบางส่วนเกิดข้อสงสัยถึงวิธีการใช้และขาดความเชื่อมั่นในระบบและองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อันจะนำไปสู่การใช้งานที่อาจขัดต่อวัตถุประสงค์และมาตรฐานการใช้งาน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน นั้น เพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารสุทธิอุทการ เปิดโอกาสให้เกิดการซักถามข้อสงสัย และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงขอเรียนเชิญพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ภายในอาคารสุทธิอุทการ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติงาน ณ อาคารสุทธิอุทการ อย่างปลอดภัย” ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น ๕ อาคารสุทธิอุทการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเข้าร่วมรับฟังบรรยายในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๖ การขอข้อมูลประกอบการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามที่ กปช.ผวก. ได้มีบันทึก กปช.ผวก. ๓๒๖/๒๕๖๖ เรื่องขอข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามระยะเวลา โดยตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดย กปช.ผวก. จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานมอบหมายหัวหน้างาน หน่วยงาน กปช.ผตส. และ กมว.ผมส. ดำเนินการแจ้งข้อมูลรายชื่อพนักงาน ลักษณะงาน ปัจจัยเสี่ยงของพนักงานแต่ละคนที่ได้รับ รวมทั้งระยะเวลาในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเมื่อปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๖

บัดนี้ หน่วยงาน ผตส. และ ผมส. ได้ดำเนินการส่งข้อมูลโดยตรงต่อ กปช.ผวก. เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชุดที่ ๑ วาระใหม่

เลขานุการฯ แจ้งว่า คำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๘๔๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปานครหลวง เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ สคปอ. มี ผวก. เป็นประธานกรรมการ

๒. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการประปานครหลวง เรียกว่า คปอ. ประกอบด้วย คปอ. ชุดที่ ๑ - คปอ. ชุดที่ ๒๑ โดยคณะกรรมการ คปอ. อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปัจจุบันคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว มีวาระดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๕ นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มิใช่ลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

คณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการความปลอดภัย ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้าง เป็นกรรมการความปลอดภัย

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการความปลอดภัยตามข้อ ๒๕ ให้มีจำนวน ดังต่อไปนี้

(๓) ไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าร้อยคนขึ้นไป

ข้อ ๒๗ การได้มาซึ่งกรรมการความปลอดภัยตามข้อ ๒๕ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ให้นายจ้างแต่งตั้งจากลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรืออาจแต่งตั้งจากแพทย์หรือพยาบาลประจำสถานประกอบกิจการก็ได้

(๒) กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้าง ให้มาจากลูกจ้างซึ่งมิใช่ลูกจ้างระดับบังคับบัญชา เลือกกันเอง

จึงต้องจัดให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนนายจ้าง การเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ มาดำรงตำแหน่งวาระใหม่ ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ตามกฎหมายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๕.๑ การจัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และรายชื่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ประจำชั้น อาคารสุทธิตถุการ

เลขานุการ แจ้งว่า กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ (๒) ต้องจัดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดรวมพล และทีมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นประจำแต่ละชั้น เลขานุการจัดทำบันทึกขอข้อมูลรายชื่อและนำเอกสารไปติดประจำชั้น ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกชั้น โดยรวมจำนวนเพศชาย เพศหญิง พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน

๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยประจำชั้น (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ)

หน.สรป.กอส.ฟบก. แจ้งว่า รายชื่อทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ควรกำหนดให้หน่วยงานประจำแต่ละชั้นกรอกรายชื่อในแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้และเลขานุการเป็นผู้รวบรวม

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้เลขานุการจัดทำบันทึกขอข้อมูลรายชื่อพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกชั้น และรายชื่อเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยประจำชั้นของอาคารสุทธิตถุการต่อไป

วาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ชนิกานต์ ชัยศรีนวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.

ผู้จัดรายการประชุม