



รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคาร
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 1/1

อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2968 7600 โทรสาร. 0 2968 7604

No. 1183-002-002

รหัสตัวอย่าง 60 -4210

สัญลักษณ์ชนิดตัวอย่าง HW

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง -

ประเภทตัวอย่าง น้ำทิ้ง

ลักษณะตัวอย่าง ใส สีเหลือง

หน่วยงานที่ส่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สถานที่เก็บ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว

จังหวัด สมุทรสาคร

วันที่เก็บ 27/4/2560

วันที่รับ 27/4/2560

วันที่วิเคราะห์ 27/4/2560

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีใช้ทดสอบ *	มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง **
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	(pH at 25° C)	8.2	Electrometric	5-9
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	(มก./ล.)	638	TDS Dried at 103-105° C	ไม่เกิน 500 ***
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	(มก./ล.)	2	SS Dried at 103-105° C	ไม่เกิน 30
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	(มล./ล.)	<0.1	Volumetric	ไม่เกิน 0.5
บีโอดี (BOD)	(มก./ล.)	1	Azide Modification	ไม่เกิน 20
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	(มก./ล.)	3.3	Soxhlet Extraction	ไม่เกิน 20
ปริมาณไนโตรเจน (TKN)	(มก./ล.)	3.64	Kjeldahl	ไม่เกิน 35
ซัลไฟด์ (Sulfide)	(มก./ล.)	0.36	Iodometric	ไม่เกิน 1.0
ซีโอดี (COD)	(มก./ล.)	66	Open Reflux	ไม่เกิน 120 ***
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)	(เอ็มพีเอ็น/100 มล.)	49	Multiple-Tube Fermentation Technique	ไม่เกิน 5,000 ***
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria)	(เอ็มพีเอ็น/100 มล.)	7.8	Multiple-Tube Fermentation Technique	ไม่เกิน 1,000 ***

ชื่อของตัวอย่าง : ปกติ

ภาวะแวดล้อมของตัวอย่าง : แห้งเย็น

หมายเหตุ :

- (1) ND = Not Detected
- (2) * Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21st edition 2005.
- (3) ** ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 10 มกราคม 2537
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(ยกเว้นข้อมูล *** ดังใบแนบ)

ลงชื่อ 

(นางสาวนพเก้า พรหมมี)

ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

รายงานฉบับนี้ :

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร

วันที่ 26 พ.ค. 2560