



ที่ สส ๐๐๒๙/ ๐๐๐๒

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนเอกชัย อ.เมือง สส ๗๕๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่ จ.ร.๖ ๑๒.๒๗/๑/๖
๐๖๑๐๓/๐๑

เรื่อง ขอส่งคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย จำนวน ๓ แผ่น

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอส่งคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเพื่อทราบและปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ วัฒนศิริ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๓

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๗๑ ๑๘๘๘



คำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตรวจสภาพการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการก่อสร้างศาลแรงงานภาค ๗ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สส . ๒๔ (บางส่วน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีบริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้รับเหมาชั้นต้น สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ ๒ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอตอสะแกเขต จังหวัดเชียงใหม่ มีนายอนุสรณ์ ธงไชย หรือนายอิสรา ธงไชย กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง โดยได้สอบถามข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามบันทึกคำให้การของนางสาวกิตติยา ยะใจ ผู้รับมอบอำนาจ พบว่า

ท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่ใกล้ที่สุด ณ เขตก่อสร้างให้เห็นชัดเจน แต่นายจ้างยังมิได้ดำเนินการติดป้ายฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างกำหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทำป้าย “เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน แต่นายจ้างยังมิได้จัดทำป้าย “เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างกำหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา แต่นายจ้างยังมิได้จัดทำป้าย “เขตอันตราย” และในเวลากลางคืนป้ายดังกล่าวยังมิได้จัดทำให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา

๔. ข้อ ๑๘ ห้ามนายจ้างอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั้น เว้นแต่นายจ้างจะได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากวิศวกร และให้เก็บหนังสือแสดงความเห็นชอบนั้นไว้ ณ ที่ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ ทั้งนี้ นายจ้างต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นตลอดเวลา ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้มีการเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ติดป้ายแสดงเขตที่พักอาศัยให้เห็นได้ชัดเจน ณ เขตที่พักอาศัย
- (๒) จัดทำรั้วที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง

/(๓) กำหนดทาง...

(๓) กำหนดทางเข้าออกและทำทางเดินเข้าออกที่พักอาศัยโดยมิให้ผ่านเขตอันตรายหากจำเป็นต้องผ่านเขตอันตรายต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมทั้งมีมาตรการป้องกันอันตรายจากสิ่งของตกจากที่สูงด้วยกล่าวคือ นายจ้างได้จัดพักอาศัยให้ลูกจ้างเข้าพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง แต่ยังมีได้ติดป้ายแสดงเขตที่พักอาศัยให้เห็นชัดเจน ณ เขตที่พักอาศัย

✓๕. ข้อ ๔๒ งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก นายจ้างต้องจัดทำฝาปิดที่แข็งแรง รวากันหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย แต่นายจ้างยังมิได้ทำราวหรือรั้วกันกันตก และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณหน้าปล่องลิฟต์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีคำสั่งให้บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นายจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ให้นายจ้างติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน

๒. ให้นายจ้างติดหรือตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน

๓. ให้นายจ้างกำหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่มั่นคง แข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทำป้าย “เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน

๔. ให้นายจ้างกำหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา

๕. ให้นายจ้างทำราวกันหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายหน้าปล่องลิฟต์

ทั้งนี้ ให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

อนึ่ง เมื่อครบกำหนดเวลาตามคำสั่งนี้แล้ว ให้ท่านแจ้งผลการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งหลักฐานการดำเนินการต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จิรรัตนสังพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
พนักงานตรวจความปลอดภัย

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งผู้นั้นหยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคำสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ