



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

ที่ ๑๕ / ๒๕๕๘

### เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลระบบความปลอดภัย

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (safety) อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ **31 ต.ค. 2557** ถึงวันที่ **13 พ.ย. 2557** ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ เปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ **17 พ.ย. 2557** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายสารบรรณ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๑ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ **14 พ.ย. 2557** ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศกลาง ชั้น ๑)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ [www.pcd.go.th](http://www.pcd.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

# ขอบเขตการดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (Safety)

## อาคารกรมควบคุมมลพิษ

### 1. ขอบเขตงาน

1. รายละเอียดของการตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

1.1 สถานที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ดังนี้

1.1.1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 20 ชั้น รวมถึงชั้นใต้ดิน 4 ชั้น

1.1.2 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

1.1.3 อาคารสถานที่ยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ

ที่อยู่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

1.1.4 อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

ที่อยู่ 138/28 ม.2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (คลอง 6)

1.2 อุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและการทดสอบทุกเดือนตามมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์ ดังนี้

- ถังดับเพลิงแบบมือถือ
- หัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก
- ถังเก็บน้ำดับเพลิง
- ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกหนีไฟ
- ไฟฉายฉุกเฉิน
- สัญญาณเสียงเตือนภัย (Fire Alarm)
- สัญญาณจับความร้อน (Heat Detector)
- สัญญาณจับควัน (Smoke detector)
- ตู้ควบคุมระบบแจ้งสัญญาณเตือนภัย
- ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบในตัว

1.3 ในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.3.1 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

1.3.2 มาตรฐานระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

1.3.3 มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.4 ทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบหรือทดสอบ ต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบหรือทดสอบ โดยในบันทึกต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- วันที่ตรวจสอบหรือทดสอบ
- รายการตรวจสอบหรือทดสอบ
- ผลตรวจสอบหรือทดสอบ
- ผู้ควบคุมการตรวจสอบหรือทดสอบ
- แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

#### 1.5 การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

- ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 1 ครั้ง (รวมค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน)
- ณ อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) 1 ครั้ง (รวมค่าวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน)

### 2. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานการตรวจสอบ ทดสอบ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน 10 วันหลังจากการดำเนินการในแต่ละเดือน

### 3. ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาในการดำเนินการ 10 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

### 4. คุณสมบัติและข้อกำหนดในการเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

4.2 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินการในการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกำหนด รูปแบบการจัดอบรมฯ และรายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมของเสนอราคา

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (safety) ของอาคาร อย่างน้อย 2 ผลงาน

4.4 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญ และวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญของบริษัท

4.5 การจัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผู้เสนอราคาต้องมีวิทยากร และทีมงาน ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

## **5. การจ่ายเงิน**

**งวดที่ 1** ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานการตรวจสอบทดสอบและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขของเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 2 และได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

**งวดที่ 2** ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานการตรวจสอบทดสอบและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขของเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 และได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

**งวดที่ 3** ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานการตรวจสอบทดสอบและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขของเดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 7 และได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

**งวดที่ 4** ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานการตรวจสอบทดสอบและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขของเดือนที่ 8 ถึงเดือนที่ 10 และได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

**งวดที่ 5** ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรมฯ และได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ งานงวดที่ 5 สามารถดำเนินการได้หลังส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว

## **6. ค่าปรับ**

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับให้กรมควบคุมมลพิษเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด

-----