

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านจัดสรรพีพี.แลนด์ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	3 ส.ค.63	230	/	-
		บ.ถั่วม่วง ต.พงษ์ อ.สันติสุข	10 ส.ค.63	220	/	-
		บ.ดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน	10 ส.ค.63	230	/	-
		บ.คำใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	13 ส.ค.63	220	/	-
		กาดน้ำทอง ต.คูใต้ อ.เมืองน่าน	13 ส.ค.63	230	/	-
2	กฟจ.พิษณุโลก	599/10 ม.5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 29234449 ระยะห่างจากหม้อแปลง 160 เมตร	31 ส.ค. 63 13.50 น.	232	/	-
3	กฟจ.ตาก	นางเทียนวรรณ จอดนอกโชชิน 309/41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก ห่างจากหม้อแปลง. 120 เมตร	2 ส.ค. 61	236	/	-
4	กฟจ.แพร่	บ้านกาช่อง ต.เหมืองหม้อ PEA 49-006506	20-Aug-63	215	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.1 ต.วังหัว อ.ตะพานหิน PEA 29506153 ระยะห่างหม้อแปลง 700 เมตร	20 ส.ค. 63 18.00 น.	220	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 19552100 244/1 ม.4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย	16-ศ.ค.-63	221	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 45 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 25227220 92/31 ม.4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย	16-ศ.ค.-63	210	/	-
	กฟจ.พิจิตร	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 115 เมตร	19.30น.			
		ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19 ส.ค.63	225	/	-
	กฟจ.อุดรดิตถ์	รพ.สต.บ้านผาจุก ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	19.30 น.			
			31-Aug-63	219	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	บ้านห้วยม่วง PEA.40-003989 250kVA ระยะทาง 9 กม.	16 ส.ค. 63	239.69	/	-
		หลังเมกาโฮม PEA.37-009967 160kVA ระยะทาง 6 กม.	16 ส.ค. 63	236.36	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	หน้าเทศบาลเมืองสวรรคโลก PEA. 6200829980	25 ส.ค. 63	233	/	-
		ระยะห่างจากหม้อแปลง 350เมตร	12.20 น.			
11	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านส่องตาแล, PEA.5701191166 ห่างจาก 45-020702 30kVA 300 ม.	28 ส.ค. 63	223	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านหนองซอน, PEA.28692950 ห่างจาก 29-008495 10kVA 200ม.	28 ส.ค. 62	220	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.18733734 ห่างจากหม้อแปลง 200 ม.	29 ส.ค. 63	238	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หม้อแปลงหมายเลข pea63-010996 /30 kva.	16.00 น.			
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.5600012212 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม.	29 ส.ค. 63	246	/	-
		หม้อแปลงหมายเลข pea56-003105 /30 kva.	15.00 น.			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านจัดสรรพีพี.แลนด์ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	3 ส.ค.63	380	/	-
		บ.ดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน	10 ส.ค.63	380	/	-
		บ.ลำใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	13 ส.ค.63	380	/	-
		กาดน้ำทอง ต.คูใต้ อ.เมืองน่าน	13 ส.ค.63	380	/	-
		บ.มงคลนิมิตร ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน	31 ส.ค.63	380	/	-
2	กฟจ.พล.	599/2 ม.5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000	31 ส.ค. 63	400	/	-
		PEA 5800025113 ระยะห่างจากหม้อแปลง 180 เมตร	14.00 น.			
3	กฟจ.ตาก	นางพลชา ศรีสวัสดิ์ 342/9 ม.1ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก จ.ตาก ห่างจากหม้อแปลง.120 เมตร	2 ส.ค. 61	392	/	-
4	กฟจ.แพร่	บ้านกาช่อง ต.เหมืองหม้อ PEA 49-006506	20-Aug-63	412	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.1 ต.วังหัว อ.ตะพานหิน PEA 29506153 ระยะห่างหม้อแปลง 700 เมตร	20 ส.ค. 63 18.00 น.	381	/	-
6	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.6000027152 ห่างจากหม้อแปลง 600 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea.61-009644 /100 kva.	29 ส.ค. 63 13.30 น.	407	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.6000027234 ห่างจากหม้อแปลง 400 ม. หม้อแปลงหมายเลข หมายเลขpea.56-024310 /100 kva.	29 ส.ค. 63 14.50 น.	408	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
7	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 90116062 206 ถ.จรัลวิถีถ้อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย	14-ส.ค.-63	399	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 29235904 217 ถ.จรัลวิถีถ้อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย	19.00น. 14-ส.ค.-63	398	/	-
		จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 30 เมตร	19.30น.			
8	กฟจ.พิจิตร	ถ.ศรีมลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19-Aug-63 18.00 น.	390	/	-
9	กฟจ.อุตรดิตถ์	รพ.สต.บ้านผาจุก ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	31-Aug-63 19.30 น.	385	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	ข้างเรือนจำสวรรคโลก PEA.6000047423 ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	25 ส.ค. 63 12.50 น.	398	/	-
11	กฟอ.แม่สอด	บ้านห้วยม่วง PEA.40-003989 250kVA ระยะทาง 9 กม.	16 ส.ค. 63	400.33	/	-
		หลังเมกาโฮม PEA.37-009967 160kVA ระยะทาง 6 กม.	16 ส.ค. 63	402.34	/	-
12	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านนาเหนือ, P.29160828, ห่างจาก 22-001645 100kVA 600 ม.	28 ส.ค. 63	402	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านศรีไพศาล, P.28326901, ห่างจาก 49-007476 160kVA	28 ส.ค. 63	399	/	-