

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	ชมณรีสอร์ท บ้านแสงดาว อ.เมืองน่าน	11 ก.ย.2563	230	/	-
		หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติภูคาหนองแดง อ.แม่จริม	18 ก.ย.2563	230	/	-
		คุณรุ่งเรือง สิงห์สาร ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง	18 ก.ย.2563	230	/	-
		บ้านจัดสรร บ.นาท้อ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	18 ก.ย.2563	230	/	-
2	กฟจ.พิษณุโลก	459/51 ม.3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 6101101347 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร	30 ก.ย. 63 14.50 น.	226	/	-
3	กฟจ.ตาก	นาง ทองหลา แก้วมา 319/21 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง. 640 เมตร	10 ก.ย. 63	232	/	-
4	กฟจ.แพร่	174/3 ม.2 ต.นาจักร PEA 6200920562	14-Sep-63	215	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	บ้านคลองคูณ ม.2 ต.คลองคูณ PEA 5600376945 ระยะห่าง 0.44 กม.	25-Sep-63 18.00 น.	223	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 22034093 28/2 ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย	18-ก.ย.-63	221	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 12 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 23228688 317/4 ม.1 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย	18-ก.ย.-63	222	/	-
	กฟจ.พิจิตร	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 80 เมตร	19.30น.			
		ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19 ก.ย.63	225	/	-
	กฟจ.อุดรดิตถ์	บ.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19.30 น.			
8	กฟจ.อุดรดิตถ์	บ้านพระฝาง ต.ผาจุ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	30-Sep-63	219	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	ปตท. ห้วยไม้แป้น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ก.ย. 63	236	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กู่ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ก.ย. 63	236.36	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA. 6100521832	20 ก.ย. 63	227	/	-
		แฟล็ตตำรวจ ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 เมตร	15.00 น.			
11	กฟอ.ขานู ๑	บ้านห้วยแก้ว, PEA.5800881609 ห่างจาก 47-002778 ขนาด 30 kVA ห่าง 400 ม.	29 ก.ย. 63	223	/	-
	กฟอ.ขานู ๑	บ้านหนองบอน, PEA.19758158 ห่างจาก 28-011129 ขนาด 20 kVA ห่าง 500 ม.	29 ก.ย. 63	220	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.27563081 ห่างจากหม้อแปลง 200 ม.	29 ก.ย. 63	238	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หม้อแปลงหมายเลข pea54-016707 /30 kva.	16.00 น.			
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.22700661 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม.	30 ก.ย. 63	246	/	-
		หม้อแปลงหมายเลข pea42-008837 /30 kva.	15.00 น.			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	ชมณวิริสอร์ท บ้านแสงดาว อ.เมืองน่าน	11 ก.ย.2563	380	/	-
		คุณรุ่งเรือง สิงห์สาร ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง	18 ก.ย.2563	380	/	-
		บ้านจัดสรรร บ.นาท้อ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	18 ก.ย.2563	380	/	-
2	กฟจ.พล.	459/17 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 27944929 ระยะห่างจากหม้อแปลง 110 เมตร	30 ก.ย. 63 15.00 น.	399	/	-
3	กฟจ.ตาก	น.ส. เบญจมาศ มั่นอยู่ 320 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง 250 เมตร	10 ก.ย. 63	380	/	-
4	กฟจ.แพร่	ม.9 ต.สวนเขื่อน PEA 6100030068	14-Sep-63	412	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 2 ต.คลองคูณ PEA 5600373645 ระยะห่าง 0.44 กม.	20-Sep-63 18.00 น.	386	/	-
6	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.25229500 ห่างจากหม้อแปลง 300 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea.61-015025 /160 kva.	29 ก.ย. 63 13.30 น.	407	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.28024359 ห่างจากหม้อแปลง 400 ม. หม้อแปลงหมายเลข หมายเลขpea.56-016284 /160 kva.	30 ก.ย. 63 14.50 น.	408	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
7	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5900374217 NODE ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย ต.ธานี	19-ก.ย.-63	399	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 140 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 21018523 160/9 ม.9 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 80 เมตร	19.00 น. 19-ก.ย.-63 19.30 น.	398	/	-
8	กฟจ.พิจิตร	ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19-Sep-63 18.00 น.	390	/	-
9	กฟจ.อุตรดิตถ์	บ้านพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์	30-Sep-63 19.30 น.	385	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA.6100023565 หลังรร.ประชาสรรค์ ระยะห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	20 ก.ย. 63 15.10 น.	407	/	-
11	กฟอ.แม่สอด	ปตท. ห้วยไม้แป้น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ก.ย. 63	394.36	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กู่ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ก.ย. 63	409.32	/	-
12	กฟอ.ขานู ฯ	บ.หนองเหมือด, PEA 19814201 ห่างจาก 38-018492 ขนาด 250 kVA ห่าง 300 ม.	30 ก.ย. 63	382	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	หน้าสมาคมไร้อ้อย PEA.26885362 ห่างจาก 49-004210 ขนาด 160 kVA ห่าง 500ม.	30 ก.ย. 63	380	/	-