

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านราษฎร์สามัคคี ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง	19 ต.ค.63	230	/	-
		ร้านฝ้ายเงิน ต.กองควสย อ.เมืองน่าน	22 ต.ค.63	230	/	-
2	กฟจ.พิษณุโลก	888/29 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 26728344 ระยะห่างจากหม้อแปลง 150 เมตร	30 ต.ค. 63 16.00 น.	231	/	-
3	กฟจ.ตาก	นาย เร่ง ตุ่นทรัพย์ 190/1 ม.8 ต.น้ำริน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง 640 เมตร	19 ต.ค. 63	232	/	-
4	กฟจ.แพร่	172/1 ม.8 ต.นาจักร PEA 25175851	19-Oct-63	219	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	บ้านท่าปอเหนือ ม.5 ต.วังหัว PEA 6101187149 ระยะห่างหม้อแปลง 0.5 กม.	20-Oct-63 18.00 น.	228	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 17267540163/6 ม.6 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย	16-ต.ค.-63	221	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 230 เมตร	19.00น.			
	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5901177830 35/2 ม.5 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย	16-ต.ค.-63	210	/	-
		จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	19.30น.			
7	กฟจ.พิจิตร	ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19 ต.ค.63	225	/	-
			19.30 น.			
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	อบต.ผาจุก	31-Oct-63	218	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	ปตท. หัวขมิ้นเป็น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ต.ค. 63	236	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กู่ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ต.ค. 63	236.36	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA. 6001155981 บ้านคลองน้ำหัก	22 ต.ค. 63	226	/	-
		ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 เมตร	16.00 น.			
11	กฟอ.ขาณุฯ	สี่แยกหนองปลิง, P.21719655 ห่างจากหม้อแปลง 47-0032482 ขนาด 50 kVA 1 กม.	30 ต.ค. 63	220	/	-
	กฟอ.ขาณุฯ	วัดช่องลม, P.22699081 ห่างจากหม้อแปลง 45-030547 ขนาด 50 kVA ห่าง 700 ม.	30 ต.ค. 63	223	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.26402409 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม.	30 ต.ค. 63	233	/	-
		หม้อแปลงหมายเลข pea59-012677 /30 kva.	16.10 น.			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านราษฎร์สามัคคี ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง	19 ต.ค.63	380	/	-
		ร้านค้ายเงิน ต.กองควสข อ.เมืองน่าน	22 ต.ค.63	380	/	-
2	กฟจ.พล.	888 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 6100001272 ระยะห่างจากหม้อแปลง 160 เมตร	30 ต.ค. 63 16.10 น.	398	/	-
3	กฟจ.ตาก	น.ส.บุญยนาช เสาเรือน งานตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง 100 เมตร	19 ต.ค. 63	386	/	-
4	กฟจ.แพร่	228/3 ม.12 ต.ป่าเมต PEA 6101486852	19-Oct-63	380	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	บ้านท่าปอเหนือ ม.5 ต.วังหัว PEA 6101187149 ระยะห่างหม้อแปลง 0.5 กม.	20-Oct-63 18.00 น.	395	/	-
6	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.5900000161 ห่างจากหม้อแปลง 400 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea60-003795 /50 kva.	30 ต.ค. 63 14.30 น.	400	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.600172010 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea47-008468 /100 kva.	30 ต.ค. 63 14.50 น.	408	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
7	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5900349988 112/2 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย	16-ต.ค.-63	399	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64220 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 29804977 339/3 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย	19.00น. 16-ต.ค.-63	398	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64220 ระยะห่างจากหม้อแปลง 330 เมตร	19.30น.			
8	กฟจ.พิจิตร	ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19-Oct-63 18.00 น.	390	/	-
9	กฟจ.อุดรดิตถ์	อบต.ผาจุก	31-Oct-63 19.30 น.	390	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA.29148377 โรงเรียนเป็นจันทร์กระจ่าง ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	22 ต.ค. 63 16.10 น.	386	/	-
11	กฟอ.แม่สอด	ปตท. หัวขี้ไม้เป็น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ต.ค. 63	394.36	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กุ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ต.ค. 63	409.32	/	-
12	กฟอ.ขามเฒ่า	บ.หนองหม้อถูด, P.6200843490, ห่างจากหม้อแปลง 60-035474 160 kVA 600 ม.	30 ต.ค. 63	386	/	-
	กฟอ.ขามเฒ่า	บ.หัวเสา, P.6100517139, ห่างจากหม้อแปลง 24-010348 100 kVA 700 ม.	30 ต.ค. 63	382	/	-