

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.น่าน	บริษัทรวมมิตรเอนจิเนียริง อ.เมืองน่าน	2 พ.ย.63	230	/	-
		หจก.บันใหญ่ปัญสูง บ.หาดผาชน อ.ภูเพียง	3 พ.ย.63	230	/	-
		บ้านช้างเผือก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน	3 พ.ย.63	230	/	-
		บ.วังดาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน	3 พ.ย.63	230	/	-
2	กฟภ.พิษณุโลก	16/4 ม.11 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 30583739 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร	30 พ.ย. 63 16.00 น.	229	/	-
3	กฟภ.ตาก	นางเทียนวรรณ จอคนอกโชธิน 309/41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก ห่างจากหม้อแปลง 120 เมตร	2 พ.ย. 63	236	/	-
4	กฟภ.แพร่	PEA 5701543403 225/6 ม.6 ต.ทุ่งไฉ้ง นายลิขิต สิริเลข	14-Nov-63	233	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.2 ต.หัวขี้เกตุ PEA 21222352 ห่างจากหม้อแปลง 0.51 กม.	25-Nov-63 18.00 น.	225	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 24755155 9/6 ม.5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย	16-พ.ย.-63	221	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 75 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 27053217 158 ม.7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย	16-พ.ย.-63	210	/	-
		จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 190 เมตร	19.30น.			
7	กฟจ.พิจิตร	ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	19 พ.ย.63	225	/	-
			19.30 น.			
8	กฟจ.อุดรดิตถ์	บ้านผาจุก ม.5 ต.ผาจุก อ.เมือง	30-Nov-63	220	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	ชมวิวกาเด็น PEA.23-006413 ระยะทาง 18 กม.	15 พ.ย. 63	220.6	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กู PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 พ.ย. 63	236.36	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA. 22132020 หน้าโรงแรมแสงสินธ์ ต.เมืองสวรรคโลก	18 พ.ย. 63	230	/	-
		ระยะห่างจากหม้อแปลง 30 เมตร	16.00 น.			
11	กฟอ.ชาญฯ	ไต้ขยายล้อม ส่องตาแล, P.5701191166 ห่างจาก 45-020702 30kVA 300ม.	26 พ.ย. 63	220	/	-
	กฟอ.ชาญฯ	บ้านคอนไค้ง P.27108586 ห่างจาก 36-006756 30kVA 500ม.	26 พ.ย. 63	218	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea30020220 ห่างจากหม้อแปลง 400 ม.	30 พ.ย. 63	238	/	-
		หม้อแปลงหมายเลข pea35-000393 /30 kva.	16.10 น.			
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea26918567 ห่างจากหม้อแปลง 300 ม.	30 พ.ย. 63	235	/	-
		หม้อแปลงหมายเลข pea51-12498 /30 kva.	16.10 น.			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บริษัทรวมมิตรเอนจิเนียริ่ง อ.เมืองน่าน	2 พ.ย.63	380	/	-
		หจก.ปิ่นใหญ่ปัญสูง บ.หาดผาชน อ.ภูเพียง	3 พ.ย.63	380	/	-
		บ.บุญผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง	5 พ.ย.63	380	/	-
2	กฟจ.พล.	93/3 ม.11 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 29148956 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร	20 พ.ย. 63 16.10 น.	398	/	-
3	กฟจ.ตาก	นางพลชา ศรีสวัสดิ์ 342/9 ม.1ต.น้ำริน อ.เมืองตาก จ.ตาก ห่างจากหม้อแปลง 120 เมตร	19 พ.ย. 61	392	/	-
4	กฟจ.แพร่	ม.รามคำแหงแพร่ ต.ป่าเมต อ.เมือง PEA 27664631	14-Nov-63	409	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.2 ต.หัวขี้เกตุ PEA 21222352 ห่างจากหม้อแปลง 0.51 กม.	25-Nov-63 18.00 น.	390	/	-
6	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.5900164901 ห่างจากหม้อแปลง 150 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea.49-004936 /160 kva.	30 พ.ย. 63 14.30 น.	424	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.25241301 ห่างจากหม้อแปลง 600 ม. หม้อแปลงหมายเลข หมายเลขpea.38-001674 /100 kva.	30 พ.ย. 63 14.50 น.	409	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
7	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5701191828 37/28 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย	19-พ.ย.-63	399	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 60เมตร หมายเลขมิเตอร์ 20893667 3/1 ม.2 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย	19.00น. 19-พ.ย.-63	398	/	-
	กฟจ.พิจิตร	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 390 เมตร	19.30น.			
			19-Nov-63	390	/	-
8	กฟจ.พิจิตร	ถ.สระหลวง ต.โนนเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	18.00 น.			
			30-Nov-63	375	/	-
9	กฟจ.อุดรดิตถ์	บ้านผาจุก ม.5 ต.ผาจุก อ.เมือง	19.30 น.			
			18 พ.ย. 63	398.60	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA.29048297 หน้าวัดคลองพระรอด ม.13ต.โนนเมือง ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	เวลา 15.40 น.			
			15 พ.ย. 63	404.6	/	-
11	กฟอ.แม่สอด	ชมวิวกาเดิน PEA.23-006413 ระยะทาง 18 กม. ปั้ม LPG บ้านแม่กุ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 พ.ย. 63	404	/	-
			26 พ.ย. 63	382	/	-
12	กฟอ.ขามเฒ่า	บ.โนนปดแดง, P.19863650, ห่างจาก 35-011540 100kVA 500ม. บ.วังปลาอ้าว, P.5800879875, ห่างจาก 55-008137 250kVA 800ม.	26 พ.ย. 63	380	/	-