

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านพักกระทรวงยุติธรรม(ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน)ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	6 ม.ค.2564	230	/	-
		บ้านเจดีย์ ต.คูใต้ อ.เมืองน่าน	7 ม.ค.2564	230	/	-
		บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน	10 ม.ค.2564	230	/	-
		บ้านช้างเผือก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน	18 ม.ค.2564	230	/	-
2	กฟจ.พิษณุโลก	45 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 29506455 ระยะห่างจากหม้อแปลง 40 เมตร	29 ม.ค. 64 16.00 น.	229	/	-
3	กฟจ.ตาก	นาง ทองหลา แก้วมา 319/21 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง 640 เมตร	19 ม.ค. 64	232	/	-
4	กฟจ.แพร่	PEA มต.26982992 ระยะห่างจาก มป. 300 ม.	29 ม.ค. 64	231	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน PEA 6300500036 ระยะห่าง 1,050 ม.	25-Jan-64 18.20 น.	221	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หน้าโรงเรียนยางซ้าย PEA มิเตอร์ 29805349 ระยะห่างจากหม้อแปลง 100 เมตร	04-ม.ค.-64 18.00น.	225	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	หน้าวัดยางซ้าย PEA มิเตอร์ 28931616 ระยะห่างจากหม้อแปลง 70 เมตร	04-ม.ค.-64 18.30น.	230	/	-
7	กฟจ.พิจิตร	ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19 ม.ค.64 19.30 น.	225	/	-
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	รพ.สต.ผาจุก	30-Jan-64	218	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	ปตท. ห้วยไม้แป้น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ม.ค. 64	236	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กุ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ม.ค. 64	236.36	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA. 5700540821 ซอยท่ารถม้า ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระยะห่างจากหม้อแปลง 600 เมตร	20 ม.ค. 64 18.00 น.	234.67	/	-
11	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านสะพานสอง PEA 30020973 หม้อแปลง 37-000740 ขนาด 30kVA ห่าง 350 ม.	30-Jan-64	222	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านบ่อถ้ำ PEA 29160595 หม้อแปลง 53-008490 ขนาด 30kV ระยะห่าง 50 ม.	30-Jan-64	223	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea18889044 ห่างจากหม้อแปลง 500 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea46-003753 /30 kva.	30 ม.ค. 64 15.30 น.	229	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea17451855 ห่างจากหม้อแปลง 300 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea55-006888 /30 kva.	30 ม.ค. 64 16.30 น.	226	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านพักกระทรวงยุติธรรม(ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน)ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	6 ม.ค.2564	380	/	-
		บ้านเจดีย์ ศ.คู่ได้ อ.เมืองน่าน	7 ม.ค.2564	380	/	-
		บ้านช้างเผือก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน	18 ม.ค.2564	380	/	-
2	กฟภ.พล.	9/5 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 29147977 ระยะห่างจากหม้อแปลง 40 เมตร	29 ม.ค. 64 16.10 น.	392	/	-
3	กฟภ.ตาก	น.ศ. เบญจมาศ มั่นอยู่ 320 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างจากหม้อแปลง 250 เมตร	18 ม.ค. 64	380	/	-
4	กฟภ.แพร่	PEA มต.25047482 ระยะห่างจาก มป. 410 ม.	29 ม.ค. 64	392	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน PEA 6300500036 ระยะห่าง 1,050 ม.	25-Jan-64 18.20 น.	383	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หน้าที่ทำการกำนัน ต.ยางซ้าย PEA มิเตอร์ 29803782 ระยะห่างจากหม้อแปลง 70 เมตร	04-ม.ค.-64 19.00น.	370	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	หน้า บริษัทสุโขทัยอุตสาหกรรมพลาสติก 1996 จำกัด PEA มิเตอร์ 17117437 ระยะห่างจากหม้อแปลง 90 เมตร	04-ม.ค.-64 19.30น.	385	/	-
7	กฟจ.พิจิตร	ถ.ศรีมลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19-Jan-64 18.00 น.	390	/	-
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	รพ.สต.ผาจุก	30-Jan-64 19.30 น.	385	/	-
9	กฟอ.สวรรคโลก	PEA.29075143 หน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 เมตร	20 ม.ค. 64 เวลา 18.00 น.	395	/	-
10	กฟอ.แม่สอด	ปตท. ห้วยไม้แป้น PEA.24-014970 ระยะทาง 16 กม.	15 ม.ค. 64	394.36	/	-
		ปั้ม LPG บ้านแม่กู่ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	15 ม.ค. 64	409.32	/	-
11	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea5800022181 ห่างจากหม้อแปลง 400 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea31-003648 /160 kva.	30 ม.ค. 64 13.30 น.	394	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea21888100 ห่างจากหม้อแปลง 300 ม. หม้อแปลงหมายเลข pea55-006888 /100 kva.	30 ม.ค. 64 14.50 น.	391	/	-
12	กฟอ.ขาณุ ฯ	บ้านแสนตอ PEA 6200843490 ห่างหม้อแปลง 60-035474 ขนาด 160 kVA 800 ม.	31 ม.ค. 64	397	/	-
	กฟอ.ขาณุ ฯ	ตลาดตาช้วน PEA 21398371 ห่างหม้อแปลง 55-014060 ขนาด 160 kVA 600 ม.	31 ม.ค. 64	403	/	-