

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.น่าน	บ้านหาดเกิด ต.เมืองจิง อ.ภูเพียง	10 ก.พ.64	230	/	-
		บ้านก้อดสามขา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง	25 ก.พ.64	230	/	-
		บ้านเมืองจิงเหนือ อ.ภูเพียง	25 ก.พ.64	230	/	-
		บ้านลอมกลาง ต.ผาสังห์ อ.เมือง	26 ก.พ.64	230	/	-
2	กฟภ.พิษณุโลก	ไฟฟ้าสาธารณะ หน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก PEA 30289942 ระยะห่างจากหม้อแปลง 280 เมตร	25 ก.พ. 64 15.15 น.	228	/	-
3	กฟภ.ตาก	นางสาวขวัญจิตร์ ล้านคำ 190/236 ม.8 ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างหม้อแปลง. 50 เมตร	22 ก.พ. 64	235	/	-
4	กฟภ.แพร่	PEA มต.20444976 ระยะห่างจาก มป. 120 ม.	25 ก.พ. 64	238	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.3 ต.ไพรโรงโชน อ.ตะพานหิน PEA 18646920 ระยะห่าง 450 ม.	21-Feb-64 18.20 น.	223	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5901102605 (ไฟชั่วคราว)หน้าอำเภอ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย	18-ก.พ.-64	221	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 110 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 27930803 53 ม.4 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย	18-ก.พ.-64	210	/	-
		จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 56 เมตร	19.30 น.			
7	กฟจ.พิจิตร	ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19 ก.พ.64	225	/	-
			19.30 น.			
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	บ้านผาจุก	28-Feb-64	218	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	แยกเซนทารา PEA.58-010361 160 kVA ระยะทาง 3 กม.	11 ก.พ. 64	238.33	/	-
		บ้านแม่กีดหลวง ม.1 PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.	12 ก.พ. 64	235.94	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	PEA. 23-085143 หลังวัดต้นหาด ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย	25 ก.พ. 64	220	/	-
		ระยะห่างจากหม้อแปลง 450 เมตร	17.30 น.			
11	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านห้วยลึก PEA 15305465 ห่างจาก 36-019013 ขนาด 30 kVA ระยะห่าง 750 ม.	26-Feb-64	222	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านโคกเลาะ PEA 6100864844 ห่าง 58-081258 ขนาด 100 kVA ระยะห่าง 500 ม.	26-Feb-64	223	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.6300834650 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม.	28 ก.พ. 64	238	/	-
		หม้อแปลงหมายเลขpea.28-007972 /30 kva.	15.30 น.			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บ้านหาดเค็ด ต.เมืองจัน อ.ภูเพียง	10 ก.พ.64	380	/	-
		บ้านก้อดสามขา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง	25 ก.พ.64	380	/	-
		บ้านเมืองจันเหนือ อ.ภูเพียง	25 ก.พ.64	380	/	-
2	กฟจ.พล.	5/5 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 28026053 ระยะห่างจากหม้อแปลง 250 เมตร	25 ก.พ. 64 15.25 น.	398	/	-
3	กฟจ.ตาก	น.ส. เบญจมาศ มั่นอยู่ 320 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างหม้อแปลง 250 เมตร	22 ก.พ. 64	378	/	-
4	กฟจ.แพร่	PEA มต.28106486 ระยะห่างจาก มป. 120 ม.	25 ก.พ. 64	412	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.3 ต.ไพรโรงโชน อ.ตะพานหิน PEA 18646920 ระยะห่าง 450 ม.	21-Feb-64 18.20 น.	386	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5700886132 35/5 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 40 เมตร	19-ก.พ.-64 19.00น.	399	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 29761053 69/10(ไฟชั่วคราว) ม.1 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 180 เมตร	19-ก.พ.-64 19.30น.	398	/	-
7	กฟจ.พิจิตร	ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร	19-Feb-64 18.00 น.	390	/	-
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	บ้านผาจุก	28-Feb-64 19.30 น.	390	/	-
9	กฟอ.สวรรคโลก	PEA.6001712917 ได้สี่แยกโรงพยาบาลสวรรคโลก ระยะห่างจากหม้อแปลง 100 เมตร	25 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น.	397	/	-
10	กฟอ.แม่สอด	แยกเขนทารา PEA.58-010361 160 kVA ระยะทาง 3 กม.	11 ก.พ. 64	415	/	-
		บ้านแม่กีดหลวง ม.1 PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.	12 ก.พ. 64	404.11	/	-
11	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.29160757 ห่างจากหม้อแปลง 200 ม. หม้อแปลงหมายเลขpea.59-003415 /250 kva.	28 ก.พ. 64 13.30 น.	415	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.6000027028 ห่างจากหม้อแปลง 40 ม. หม้อแปลงหมายเลข หมายเลขpea.43-007175 /250 kva.	28 ก.พ. 64 14.50 น.	403	/	-
12	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านวังชะพลู PEA 16145291 ห่างจาก 22-003533 ขนาด 50 kVA ระยะห่าง 400 ม.	26 ก.พ. 64	399	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านม่วงงาม PEA 21496516 ห่างจาก 36-019416 ขนาด 50 kVA ระยะห่าง 500 ม.	26 ก.พ. 64	409	/	-