

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.น่าน	บริษัทป่าท่ามา ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง	4 มี.ค.64	230	/	-
		บ.ห้วยส้มป่อย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน	10 มี.ค.64	230	/	-
		บ.น้ำลัด ต.นาบึง อ.ภูเพียง	11 มี.ค.64	230	/	-
		บ้านนาทางไค้ง ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	18 มี.ค.64	230	/	-
2	กฟภ.พิษณุโลก	800/21 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 20370326 ระยะห่างจากหม้อแปลง 110 เมตร	31 มี.ค. 64 15.25 น.	225	/	-
3	กฟภ.ตาก	นางสาวอมรรตน์ วัชรการ 4/115 ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างหม้อแปลง. 50 เมตร	29 มี.ค. 63	236	/	-
4	กฟภ.แพร่	PEA มต.6201344567 ระยะห่างจาก มป. 60 ม.	29 มี.ค. 64	229	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.4 ต.จี้วราช อ.ตะพานหิน PEA 21798238 ระยะห่าง 840 ม.	30-Mar-64 18.20 น.	225	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 27307088 207/2 ม.7 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย	18-มี.ค.-64	222	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 45 เมตร หมายเลขมิเตอร์ 20397045 84/2 ม.7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย	19.00น. 18-มี.ค.-64	219	/	-
		จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 560 เมตร	19.30น.			
7	กฟจ.พิจิตร	ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร	19 มี.ค.64 19.30 น.	225	/	-
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	บ.พระฝาง ต.ผาจุ อ.เมือง	31-Mar-64	220	/	-
9	กฟอ.แม่สอด	โรงสีไฟฟ้าห้วยไร่ บ.แม่ดาว PEA.42-004917 160kVA ระยะทาง 10 กม.	14 มี.ค. 64	235.33	/	-
		ปั๊ม LPG บ.แม่กุ PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	14 มี.ค. 64	230.33	/	-
10	กฟอ.สวรรคโลก	ซอย 6 ต.เมือง อ.สวรรคโลก PEA มต.5801064648 ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	25 มี.ค. 64 17.30 น.	234	/	-
11	กฟอ.ขานู ฯ	บ้านขุนนางม PEA 23599594 ห่างหม้อแปลง 28-003681 ขนาด 30kVA ห่าง 800 ม.	27-Mar-64	218	/	-
	กฟอ.ขานู ฯ	วัดแก้วโศภณ PEA 28485561 ห่างหม้อแปลง 32-007948 ขนาด 20 kVA ห่าง 600 ม.	27-Mar-64	220	/	-
12	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.26992915 ห่างจากหม้อแปลง 50 ม. หม้อแปลงหมายเลขpea.60-940076 /30 kva.	30 มี.ค. 64 12.30 น.	236	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.22635335 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม. หม้อแปลงหมายเลขpea.45-026180 /30 kva.	30 มี.ค. 64 14.30 น.	230	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟจ.น่าน	บริษัทป่าท่ามา ต.เมืองจิง อ.ภูเพียง	4 มี.ค.64	380	/	-
		บ.น้ำลัด ต.นาบึง อ.ภูเพียง	11 มี.ค.64	380	/	-
		บ้านนาทางโค้ง ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	18 มี.ค.64	380	/	-
2	กฟจ.พล.	911/1 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 PEA 28038819 ระยะห่างจากหม้อแปลง 110 เมตร	31 มี.ค. 64 15.35 น.	385	/	-
3	กฟจ.ตาก	นายดิเรก นาฟู ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ห่างหม้อแปลง 420 เมตร	22 มี.ค. 64	391	/	-
4	กฟจ.แพร่	PEA มต.5800012646 ระยะห่างจาก มป. 60 ม.	29 มี.ค. 64	398	/	-
5	กฟอ.ตะพานหิน	ม.4 ต.จี้วราย อ.ตะพานหิน PEA 21798238 ระยะห่าง 840 ม.	30-Mar-64 18.20 น.	390	/	-

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
6	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 22386955 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 176 เมตร	19-มี.ค.-64 19.00น.	396	/	-
	กฟจ.สุโขทัย	หมายเลขมิเตอร์ 5801311717 (ไฟชั่วคราว)นางสาวหยาตฝน ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 ระยะห่างจากหม้อแปลง 112 เมตร	19-มี.ค.-64 19.30น.	391	/	-
7	กฟจ.พิจิตร	ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร	19-Mar-64 18.00 น.	390	/	-
8	กฟจ.อุตรดิตถ์	บ.พระฝาง ต.ผาจุ อ.เมือง	31-Mar-64 19.30 น.	390	/	-
9	กฟอ.สวรรคโลก	หน้าปั้มน้ำมัน PT ต.เมือง อ.สวรรคโลก PEA มต.29073660 ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	25 มี.ค. 64 เวลา 18.00 น.	400	/	-
10	กฟอ.แม่สอด	โรงสีไฟสิงห์รุ่งเรือง บ.แม่ดาว PEA.42-004917 160kVA ระยะทาง 10 กม.	14 มี.ค. 64	410.88	/	-
		ปั้ม LPG บ.แม่ภู PEA.52-113248 ระยะทาง 8 กม.	14 มี.ค. 64	406	/	-
11	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.6000026992 ห่างจากหม้อแปลง 100 ม. หม้อแปลงหมายเลขpea.21-002906 /250 kva.	29 มี.ค. 64 12.30 น.	416	/	-
	กฟจ.กำแพงเพชร	หมายเลข pea.2743630 ห่างจากหม้อแปลง 150 ม. หม้อแปลงหมายเลข หมายเลขpea.49-006504 /250 kva.	29 มี.ค. 64 15.50 น.	400	/	-
12	กฟอ.ขาณุ ฯ	แยกอนามย์วังชะพลู PEA 5600205947 ห่างหม้อแปลง 56-014044 ขนาด 50 kVA 800 ม.	27 มี.ค. 64	390	/	-
	กฟอ.ขาณุ ฯ	บ้านหาดชะอม PEA 27952695 ห่างหม้อแปลง 37-018270 ขนาด 160 kVA ระยะห่าง 900ม.	27 มี.ค. 64	390	/	-