

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โทร (22) 10211

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน |           |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | เม.ย.-63       | พ.ค.-63   | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน</b><br>- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน 4 ชม. (ครึ่ง)<br>- จ่ายไฟคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครึ่ง)                                                   | ไม่น้อยกว่า 90% | 100.00%        | 100.00%   |          |          |              |
| <b>2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)</b><br>- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 4 เดือน (เรื่อง)<br>- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง) | ไม่น้อยกว่า 95% | 100.00%        | 100.00%   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 11             | 11        |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | -              | -         |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน |           |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | เม.ย.-63       | พ.ค.-63   | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง</b><br><b>2.3.1</b> ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน<br>ทุกราย<br>- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)<br>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)                                           | ไม่น้อยกว่า 98% | 100.00%        | 100.00%   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 2,047,500      | 2,053,347 |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 2,047,500      | 2,053,347 |          |          |              |
| <b>2.3.2</b> ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย<br>- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)<br>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)                                                                                       | 100%            | 464,019        | 463,924   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 464,019        | 463,924   |          |          |              |
| <b>2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</b><br>- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)<br>- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)                                                                          | ไม่น้อยกว่า 95% | 2,511,519      | 2,517,271 |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 2,511,519      | 2,517,271 |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน |           |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | เม.ย.-63       | พ.ค.-63   | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</b><br>- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง)<br>- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)                   | 100%            | 100.00%        | 100.00%   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 66             | 79        |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | -              | -         |          |          |              |
| <b>2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</b><br>- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 10 นาที<br>- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 10 นาที                                                | ไม่น้อยกว่า 90% | 100.00%        | 100.00%   |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 28             | 23        |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | -              | -         |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | -              | -         |          |          |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โทร (22) 10211

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance)

| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย                             | ผลการดำเนินงาน                                                       |                                                                      |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | เม.ย.-63                                                             | พ.ค.-63                                                              | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>3.1 คุณภาพไฟฟ้า</b><br>3.1.1 การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน<br><b>การแจ้งดับไฟ</b><br>- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)<br>- แจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย)<br><b>การปฏิบัติงาน</b><br>- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)<br>- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) | 100%<br><br><br><br><br><br><br>100% | 100.00%<br><br>83<br><br>-<br><br>100.00%<br><br>83<br><br>-         | 100.00%<br><br>87<br><br>-<br><br>100.00%<br><br>87<br><br>-         |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย                             | ผลการดำเนินงาน                                                       |                                                                      |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | เม.ย.-63                                                             | พ.ค.-63                                                              | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| 3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย)<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย)                                                                                                                                                                                                              | 100%                                 | 10                                                                   | 15                                                                   |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย                             | ผลการดำเนินงาน                                                       |                                                                      |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | เม.ย.-63                                                             | พ.ค.-63                                                              | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว</b><br>3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)<br>3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย)                                         | 100%<br><br><br><br><br><br><br>100% | 87.74%<br><br>1,109<br><br>155<br><br>96.34%<br><br>6,181<br><br>235 | 86.06%<br><br>1,006<br><br>163<br><br>96.68%<br><br>5,996<br><br>206 |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย                             | ผลการดำเนินงาน                                                       |                                                                      |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | เม.ย.-63                                                             | พ.ค.-63                                                              | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| 3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย)<br>3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)<br>3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ<br>ภายใน 35 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 35 วันทำการ (ราย)                                                                                                 | 100%<br><br><br><br><br><br><br>100% | 100.00%<br><br>60<br><br>-                                           | 100.00%<br><br>64<br><br>-                                           |          |          |              |

| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|----------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |          | เม.ย.-63       | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| 3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ<br>ภายใน 55 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 55 วันทำการ (ราย)                                                                                       | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| <b>3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน</b>                                                                                                                                                      |          |                |         |          |          |              |
| 3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 15 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 15 วันทำการ (ราย)                                                                                           | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| 3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 3 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 3 วันทำการ (ราย)                                                                                                                         | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                  |          |                |         |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                  |          | เม.ย.-63       | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| 3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ<br>- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย)                                                        | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| 3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า<br>- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย) | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| 3.3.5 การจ่ายเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟยกเลิกการใช้ไฟฟ้า)<br>- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ<br>- ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ                                                                                   | 95%      | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |          |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                  |          | เม.ย.-63       | พ.ค.-63 | มิ.ย.-63 | ไตรมาส 2 |              |
| <b>3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)</b>                                                                                             |          |                |         |          |          |              |
| 3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 1 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 1 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 3 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 3 วันทำการ (ราย)                                                       | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| 3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)                                                                                                                                         | 100%     | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |
| 3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด<br>ภายใน 10 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 10 วันทำการ (ราย)                                                                             | 85%      | 100.00%        | 100.00% |          |          |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2564 (ส่วนภูมิภาค)  
ของหน่วยงาน กฟผ.2 ประจำปีงบประมาณ 2 เดือน พฤษภาคม 2564

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

แผนงานย่อย 1. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์, 380 โวลต์, 22 เควี และ 115 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

| ลำดับ<br>ที่                                                                  | ชื่อ กฟฟ.1-3<br>สถานีไฟฟ้า    | วงจร  | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง,<br>ระยะห่างจากสถานี (กม.)) | วัน เดือน ปี<br>ที่วัดแรงดัน | แรงดัน<br>ที่สถานี<br>(เควี)                              | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>220 โวลท์ ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลท์) | ผลการวัดแรงดันตาม<br>มาตรฐาน |                          | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>380 โวลท์ ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลท์) | ผลการวัดแรงดันตาม<br>มาตรฐาน |         | ตำแหน่ง<br>Tap<br>หม้อแปลง | ค่าแรงดัน<br>ที่คำนวณได้<br>ด้านแรงสูง 22 KV | ผลการวัดแรงดันตาม<br>มาตรฐาน |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                                                               |                               |       |                                                                                       |                              |                                                           |                                                             | ผ่าน                         | ไม่ผ่าน                  |                                                             | ผ่าน                         | ไม่ผ่าน |                            |                                              | ผ่าน                         | ไม่ผ่าน |
| 1                                                                             | อุบลราชธานี                   | UBA08 | โรงพยาบาลราชเวช จำกัด                                                                 | 31 พ.ค. 2564                 | 22.7                                                      | 225.50                                                      | /                            |                          | 390.57                                                      | /                            |         | 3                          | 21.48                                        | /                            |         |
| 2                                                                             | ศรีสะเกษ                      | SJA05 | นางมุกดา เควินดี                                                                      | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 232.14                                                      | /                            |                          | 402.06                                                      | /                            |         | 3                          | 22.11                                        | /                            |         |
| 3                                                                             | ยโสธร                         | YTA04 | บริษัท ซีทีเอส จำกัด (แยกซ้ายไปทางบ้านคงแคนใหญ่)                                      | 31 พ.ค. 2564                 | 22.9                                                      | 236.86                                                      | /                            |                          | 410.24                                                      | /                            |         | 3                          | 22.56                                        | /                            |         |
| 4                                                                             | มหาสารคาม                     | MKA05 | โรงสูบน้ำดิบค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา                                               | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 234.02                                                      | /                            |                          | 405.33                                                      | /                            |         | 3                          | 22.29                                        | /                            |         |
| 5                                                                             | กาฬสินธุ์                     | KLA05 | โรงสูบน้ำบ้านโพนสว่าง                                                                 | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 233.57                                                      | /                            |                          | 404.54                                                      | /                            |         | 3                          | 22.25                                        | /                            |         |
| 6                                                                             | ร้อยเอ็ด                      | REU08 | บริษัท อีสานลือค อีซูแมง ดีดี จำกัด                                                   | 31 พ.ค. 2564                 | 22.6                                                      | 225.26                                                      | /                            |                          | 390.15                                                      | /                            |         | 3                          | 21.46                                        | /                            |         |
| 7                                                                             | มุกดาหาร                      | MDB05 | สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น                                                              | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 231.35                                                      | /                            |                          | 400.69                                                      | /                            |         | 3                          | 22.04                                        | /                            |         |
| 8                                                                             | อำนาจเจริญ                    | ANA05 | สถานีตำรวจภูธรน้ำปลีก                                                                 | 31 พ.ค. 2564                 | 22.6                                                      | 226.83                                                      | /                            |                          | 392.87                                                      | /                            |         | 3                          | 21.61                                        | /                            |         |
| 9                                                                             | สเมเด็จ                       | SDA05 | บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด                                                         | 31 พ.ค. 2564                 | 22.7                                                      | 230.07                                                      | /                            |                          | 398.48                                                      | /                            |         | 3                          | 21.92                                        | /                            |         |
| 10                                                                            | เสถภูมิ                       | SEL02 | หจก.โรงสีข้าวเสรีรุ่งเรืองกิจ                                                         | 31 พ.ค. 2564                 | 22.7                                                      | 230.75                                                      | /                            |                          | 399.66                                                      | /                            |         | 3                          | 21.98                                        | /                            |         |
| 11                                                                            | เดชอุดม                       | DEA10 | โรงเรียนบ้านเคย                                                                       | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 233.01                                                      | /                            |                          | 403.57                                                      | /                            |         | 3                          | 22.20                                        | /                            |         |
| 12                                                                            | วารินชำราบ                    | UBB05 | บริษัท ห้างเยื่อเมหาชัยวาริน 1 จำกัด                                                  | 31 พ.ค. 2564                 | 22.8                                                      | 233.49                                                      | /                            |                          | 404.41                                                      | /                            |         | 3                          | 22.24                                        | /                            |         |
| 13                                                                            | ตระการพืชผล                   | KEA04 | โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา                                                               | 31 พ.ค. 2564                 | 22.7                                                      | 230.28                                                      | /                            |                          | 398.85                                                      | /                            |         | 3                          | 21.94                                        | /                            |         |
| 14                                                                            | กันทรลักษ์                    | KTR04 | หจก.กันทรลักษ์รุ่งเรืองคอนกรีต                                                        | 31 พ.ค. 2564                 | 22.9                                                      | 237.62                                                      | /                            |                          | 411.56                                                      | /                            |         | 3                          | 22.64                                        | /                            |         |
| สถานที่วัดแรงดัน(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง,ระยะห่างจากสถานี (กม.)) |                               |       |                                                                                       | วัน เดือน ปี                 | ค่าเฉลี่ยแรงดัน 115 กิโลโวลท์ ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์) |                                                             |                              | ผลการวัดแรงดันตามมาตรฐาน |                                                             |                              |         | ผ่าน                       |                                              | ไม่ผ่าน                      |         |
| 15                                                                            | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        |       |                                                                                       | 31 พ.ค. 2564                 | 117.11                                                    |                                                             |                              |                          |                                                             |                              |         | /                          |                                              | -                            |         |
| 16                                                                            | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          |       |                                                                                       | 31 พ.ค. 2564                 | 119.56                                                    |                                                             |                              |                          |                                                             |                              |         | /                          |                                              | -                            |         |
| 17                                                                            | บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด |       |                                                                                       | 31 พ.ค. 2564                 | 118.17                                                    |                                                             |                              |                          |                                                             |                              |         | /                          |                                              | -                            |         |

หมายเหตุ

- มาตรฐานระดับแรงดันที่กำหนด  
ที่ 220 โวลต์ มาตรฐานที่ 198-242 โวลต์  
ที่ 380 โวลต์ มาตรฐานที่ 342-418 โวลต์  
ที่ 22 เควี มาตรฐานที่ 20.9-23.1 เควี  
ที่ 115 เควี มาตรฐานที่ 109.2-120.7 เควี

ที่  
เรียน  
อก.บส.อ.2  
เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ บรรณิทธิ)

ผู้ตรวจวัด (พงษ.5 ผวฟ.บส.อ.2)

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศรีธรรม)

ผู้รับรองผลการตรวจวัด (ทพ.ฟ.บส.อ.2)