

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โทร (22) 10211

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน                    |                                   |                                   |                                   | ปัญหาอุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ต.ค.-65                           | พ.ย.-65                           | ธ.ค.-65                           | ไตรมาส 4                          |              |
| <b>2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน</b><br>- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. (ครั้ง)<br>- จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครั้ง)                                             | ไม่น้อยกว่า 90% | 100.00%<br>327<br>-               | 100.00%<br>381<br>-               | 100.00%<br>368<br>-               | 100.00%<br>1,076<br>-             |              |
| <b>2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)</b><br>- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 4 เดือน (เรื่อง)<br>- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง) | ไม่น้อยกว่า 95% | 100.00%<br>0<br>-                 | 100.00%<br>2<br>-                 | 100.00%<br>1<br>-                 | 100.00%<br>3<br>-                 |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน                    |                                   |                                   |                                   | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ต.ค.-65                           | พ.ย.-65                           | ธ.ค.-65                           | ไตรมาส 4                          |              |
| <b>2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง</b><br><b>2.3.1</b> ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย<br>- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)<br>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)                                               | ไม่น้อยกว่า 98% | 100.00%<br>2,136,765<br>2,136,765 | 100.00%<br>2,137,813<br>2,137,813 | 100.00%<br>2,139,491<br>2,139,491 | 100.00%<br>2,139,491<br>2,139,491 |              |
| <b>2.3.2</b> ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย<br>- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)<br>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)                                                                                       | 100%            | 464,373<br>464,373                | 464,601<br>464,601                | 464,496<br>464,496                | 100.00%<br>464,496<br>464,496     |              |
| <b>2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</b><br>- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)<br>- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)                                                                          | ไม่น้อยกว่า 95% | 2,601,138<br>2,601,138            | 2,602,414<br>2,602,414            | 2,603,987<br>2,603,987            | 2,603,987<br>2,603,987            |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                                              | เป้าหมาย        | ผลการดำเนินงาน                    |                                   |                                   |                                   | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ต.ค.-65                           | พ.ย.-65                           | ธ.ค.-65                           | ไตรมาส 4                          |              |
| <b>2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</b><br>- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง)<br>- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)                   | 100%            | 100.00%<br>31<br>-                | 100.00%<br>38<br>-                | 100.00%<br>10<br>-                | 100.00%<br>79<br>-                |              |
| <b>2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</b><br>- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 10 นาที<br>- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 10 นาที                                                | ไม่น้อยกว่า 90% | 100.00%<br>7<br>-                 | 100.00%<br>6<br>-                 | 100.00%<br>4<br>-                 | 100.00%<br>17<br>-                |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี โทร (22) 10211

3. มาตรฐานการให้บริการการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance)

| งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย                                                 | ผลการดำเนินงาน                                     |                                                    |                                                    |                                                    | ปัญหาอุปสรรค |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | ต.ค.-65                                            | พ.ย.-65                                            | ธ.ค.-65                                            | ไตรมาส 4                                           |              |
| <b>3.1 คุณภาพไฟฟ้า</b><br>3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน<br><b>การแจ้งดับไฟ</b><br>- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)<br>- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย)<br><b>การปฏิบัติงาน</b><br>- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)<br>- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) | 100%<br><br><br><br><br><br><br><br>100%                 | 100.00%<br>132<br><br>-<br>100.00%<br>132<br><br>- | 100.00%<br>141<br><br>-<br>100.00%<br>141<br><br>- | 100.00%<br>146<br><br>-<br>100.00%<br>146<br><br>- | 100.00%<br>419<br><br>-<br>100.00%<br>419<br><br>- |              |
| งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย                                                 | ผลการดำเนินงาน                                     |                                                    |                                                    |                                                    | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | ต.ค.-65                                            | พ.ย.-65                                            | ธ.ค.-65                                            | ไตรมาส 4                                           |              |
| 3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย)<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย)                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                     | 198<br>-                                           | 213<br>-                                           | 245<br>-                                           | 656<br>-                                           |              |
| งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย                                                 | ผลการดำเนินงาน                                     |                                                    |                                                    |                                                    | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | ต.ค.-65                                            | พ.ย.-65                                            | ธ.ค.-65                                            | ไตรมาส 4                                           |              |
| <b>3.2 ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว</b><br>3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)<br>3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย)                                            | 100%<br><br><br><br><br><br><br><br>100%                 | 100.00%<br>697<br>0<br>100.00%<br>3,387<br>0       | 100.00%<br>925<br>0<br>100.00%<br>4,357<br>0       | 100.00%<br>820<br>0<br>100.00%<br>3,847<br>0       | 100.00%<br>2,442<br>-<br>100.00%<br>11,591<br>-    |              |
| งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เป้าหมาย                                                 | ผลการดำเนินงาน                                     |                                                    |                                                    |                                                    | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | ต.ค.-65                                            | พ.ย.-65                                            | ธ.ค.-65                                            | ไตรมาส 4                                           |              |
| 3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย)<br>3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)<br>3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ<br>ภายใน 35 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 35 วันทำการ (ราย)                                                                                                 | 100%<br><br><br><br><br><br><br><br>100%<br><br><br>100% | 100.00%<br>21<br>-                                 | 100.00%<br>43<br>-                                 | 100.00%<br>37<br>-                                 | 100.00%<br>101<br>-                                |              |

| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |         |          | ปัญหาอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |          | ต.ค.-65        | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ไตรมาส 4 |              |
| 3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เครวีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เครวีเอ<br>ภายใน 55 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 55 วันทำการ (ราย)                                                                                     | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 0                                                                                                                                                                                                                |          | 0              |         | 0       | -        |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน                                                                                                                                                             |          |                |         |         |          |              |
| 3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 15 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 15 วันทำการ (ราย)                                                                                               | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 9                                                                                                                                                                                                                |          | 11             |         | 14      | 34       |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 3 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 3 วันทำการ (ราย)                                                                                                                         | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 1,190                                                                                                                                                                                                            |          | 1,542          |         | 1,165   | 3,897    |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |         |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                  |          | ต.ค.-65        | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ไตรมาส 4 |              |
| 3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ<br>- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย)                                                        | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 0                                                                                                                                                                                                                |          | 2              |         | 1       | 3        |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า<br>- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน 5 วันทำการ (ราย)<br>- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า<br>เกิน 5 วันทำการ (ราย) | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 9                                                                                                                                                                                                                |          | 10             |         | 1       | 20       |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.3.5 การจ่ายเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า)<br>- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ<br>- ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ                                                                                 | 95%      | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 0                                                                                                                                                                                                                |          | 0              |         | 2       | 2        |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| งาน/โครงการงาน                                                                                                                                                                                                   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |         |         |          | ปัญหาอุปสรรค |
|                                                                                                                                                                                                                  |          | ต.ค.-65        | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ไตรมาส 4 |              |
| 3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)                                                                                                    |          |                |         |         |          |              |
| 3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก<br>- เขตเมือง<br>ภายใน 1 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 1 วันทำการ (ราย)<br>- นอกเขตเมือง<br>ภายใน 3 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 3 วันทำการ (ราย)                                                       | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 16                                                                                                                                                                                                               |          | 14             |         | 17      | 47       |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 39                                                                                                                                                                                                               |          | 43             |         | 31      | 113      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่<br>ภายใน 2 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 2 วันทำการ (ราย)                                                                                                                                         | 100%     | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 10                                                                                                                                                                                                               |          | 0              |         | 0       | 10       |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |
| 3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด<br>ภายใน 10 วันทำการ (ราย)<br>เกิน 10 วันทำการ (ราย)                                                                            | 85%      | 100.00%        | 100.00% | 100.00% | 100.00%  |              |
| 0                                                                                                                                                                                                                |          | 0              |         | 0       | -        |              |
| -                                                                                                                                                                                                                |          | -              |         | -       | -        |              |

ตัวประกอบไฟฟ้า

แหล่งข้อมูล: ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

แบบรายงานย่อย 1. งานรักษาความมั่นคงทางไฟฟ้าในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเพื่อจุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
- แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์, 380 โวลต์, 22 เควี และ 115 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

นำหมายเหตุในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายจุดใดก็ได้ตามมาตรฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ กพฟ.1-3<br>สถานีไฟฟ้า | สถานที่ตั้ง<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง,<br>ระยะห่างจากสถานี (กม.) ) | วัน เดือน ปี<br>ตรวจสอบ | แรงดัน<br>ที่สถานี<br>(เควี) | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>220 โวลต์<br>หรือ 380 (โวลต์) | ผลการวัดแรงดันตาม |         | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>380 โวลต์<br>หรือ 220 (โวลต์) | ผลการวัดแรงดันตาม |         | ตำแหน่ง<br>Tap<br>เชื่อมต่อ | ค่าแรงดัน<br>ที่คำนวณได้<br>ตามแรงสูง 22 KV | ผลการวัดแรงดันตาม |         |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|
|              |                            |                                                                                   |                         |                              |                                                  | ผ่าน              | ไม่ผ่าน |                                                  | ผ่าน              | ไม่ผ่าน |                             |                                             | ผ่าน              | ไม่ผ่าน |
| 1            | อุบลราชธานี                | บมจ.สายแม่เหล็ก สายอุบลราชธานี                                                    | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 236.91                                           | /                 | -       | 410.32                                           | /                 | -       | 3                           | 22.57                                       | /                 | -       |
| 2            | ศรีสะเกษ                   | สถานีตำรวจอุบลราชธานี                                                             | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 237.13                                           | /                 | -       | 410.71                                           | /                 | -       | 3                           | 22.59                                       | /                 | -       |
| 3            | ยโสธร                      | ทองมพพร แดงพิรุณ                                                                  | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 237.03                                           | /                 | -       | 410.54                                           | /                 | -       | 3                           | 22.58                                       | /                 | -       |
| 4            | มหาสารคาม                  | มมส.สถานีวิทยุคลื่นแม่เหล็กและวัฒนธรรมอีสาน                                       | 30 ธ.ค. 2565            | 22.7                         | 229.20                                           | /                 | -       | 396.98                                           | /                 | -       | 3                           | 21.83                                       | /                 | -       |
| 5            | กาฬสินธุ์                  | บริษัท สยามโปรดัคส์ (1994) จำกัด                                                  | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 236.99                                           | /                 | -       | 410.47                                           | /                 | -       | 3                           | 22.58                                       | /                 | -       |
| 6            | ร้อยเอ็ด                   | วิทยุสายนเกษตรและเกษตรไม่ใช่อ้อยย้อย                                              | 30 ธ.ค. 2565            | 22.7                         | 229.55                                           | /                 | -       | 397.58                                           | /                 | -       | 3                           | 21.87                                       | /                 | -       |
| 7            | มุกดาหาร                   | บริษัท เอ็มเคทีฟลิเมียร์ จำกัด                                                    | 30 ธ.ค. 2565            | 22.7                         | 228.64                                           | /                 | -       | 396.01                                           | /                 | -       | 3                           | 21.78                                       | /                 | -       |
| 8            | อำนาจเจริญ                 | โรสทิวทัศน์                                                                       | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 236.82                                           | /                 | -       | 410.17                                           | /                 | -       | 3                           | 22.56                                       | /                 | -       |
| 9            | สกลนคร                     | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภูพานารักษ์                                              | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 236.92                                           | /                 | -       | 410.35                                           | /                 | -       | 3                           | 22.57                                       | /                 | -       |
| 10           | สกลนคร                     | หจก. วาริชพัฒนา                                                                   | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 237.11                                           | /                 | -       | 410.67                                           | /                 | -       | 3                           | 22.59                                       | /                 | -       |
| 11           | เดชอุดม                    | บมจ. บางเขินออร์เคสตรียี่สิบเจ็ด                                                  | 30 ธ.ค. 2565            | 22.7                         | 229.30                                           | /                 | -       | 397.14                                           | /                 | -       | 3                           | 21.84                                       | /                 | -       |
| 12           | วาริชภูมิ                  | โรงพยาบาลค่ายพระพิทักษ์                                                           | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 237.22                                           | /                 | -       | 410.87                                           | /                 | -       | 3                           | 22.60                                       | /                 | -       |
| 13           | ศรีสะเกษ                   | สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนบก                                                           | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 236.95                                           | /                 | -       | 410.39                                           | /                 | -       | 3                           | 22.57                                       | /                 | -       |
| 14           | กันทรลักษ์                 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสลา                                                 | 30 ธ.ค. 2565            | 22.8                         | 237.15                                           | /                 | -       | 410.74                                           | /                 | -       | 3                           | 22.59                                       | /                 | -       |

| สถานที่ตั้งหม้อแปลงหรือสถานี, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานี (กม.) |                             | วัน เดือน ปี | ค่าเฉลี่ยแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดันตามมาตรฐาน |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|                                                                               |                             |              |                                                           | ผ่าน                     | ไม่ผ่าน |
| 1                                                                             | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      | 30 ธ.ค. 2565 | 119.17                                                    | /                        | -       |
| 2                                                                             | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        | 30 ธ.ค. 2565 | 118.74                                                    | /                        | -       |
| 3                                                                             | บริษัท อุบลไปอ อพาทอล จำกัด | 30 ธ.ค. 2565 | 119.89                                                    | /                        | -       |

หมายเหตุ: - มาตรฐานระดับแรงดันที่กำหนด

ที่ 220 โวลต์ มาตรฐานที่ 198-242 โวลต์

ที่ 380 โวลต์ มาตรฐานที่ 342-418 โวลต์

ที่ 22 เควี มาตรฐานที่ 20.9-23.1 เควี

ที่ 115 เควี มาตรฐานที่ 109.2-120.7 เควี

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นายณัฐชัย บรรลือหาญ) ผู้ตรวจวัด (พช.6 ผวพ.กบผ.2)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นายเกรียงไกร ศรีธรรม) ผู้รับรองผลการตรวจวัด (พฉวพ.กบผ.2)