



จดหมายบันทึก

ระหว่าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


กับ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์

ตำแหน่ง นายอำเภอปาย

ชื่อหน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

๕ ธันวาคม

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ได้ตรวจสอบโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคนเดินปายและถนนในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท นั้น จากการตรวจสอบเอกสารการดำเนินโครงการ และสังเกตการณ์งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของปกครองอำเภอปาย ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีข้อมูลที่จะขอทราบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบ ดังนี้ ๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓. และตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐. กำหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ นั้น จากการตรวจสอบ ไม่พบการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของปกครองอำเภอปาย (ผู้ว่าจ้างตามสัญญา) เป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ ๔. อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง จึงขอทราบเพราะเหตุใด กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบ และให้นำเอกสารการคำนวณดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป	

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
๒. ตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่พบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ แบบแปลน จำนวน ๔ หน้า จึงขอทราบเพราะเหตุใด ๓. ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอปาย ที่ มส ๐๔๑๘.๒/๐๗๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕ % แจ้งให้บริษัท เอ ที เอ็นจิเนียริง แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เสนอราคา ให้ทำหนังสือยืนยันว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศของอำเภอปายได้ นั้น จากการตรวจสอบไม่พบหนังสือยืนยันจากผู้เสนอราคดังกล่าว จึงขอทราบเพราะเหตุใด ๔. แบบโครงการ งานปรับปรุงเสริมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (งาน overlay) บริเวณถนนคนเดินปาย และถนนในเขตเทศบาลตำบลปาย ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๑ เมตร หรือที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๖๓.๘๔ ตารางเมตร แผ่นที่ ๒/๓ ๔.๑ กำหนดบริเวณที่จะปรับปรุงเสริมผิวทางไว้เฉพาะรายละเอียดค่าพิกัด จำนวน ๙ จุด แต่ไม่ได้กำหนดว่าแต่ละพิกัดมีพื้นที่เสริมผิวระยะทางเท่าใด / ปริมาณงานจำนวนเท่าใด ขอทราบสาเหตุใดจึงไม่ได้กำหนดระยะทาง และปริมาณงานดังกล่าวไว้ในแบบรูปรายการ ๔.๒ กำหนดให้ทำทางม้าลาย จำนวน ๔ แห่ง แต่ไม่ได้กำหนดจุดที่จะทำทางม้าลาย ขอทราบสาเหตุใดจึงไม่ได้กำหนดจุดดังกล่าวไว้ในแบบรูปรายการ และขอทราบทั้งสองกรณีผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานอย่างไร และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีวิธีการตรวจรับงานอย่างไร โปรดชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ และแนบเอกสารประกอบคำชี้แจงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ทราบภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง  (นางสาวกานต์เทวี กันทะวงศ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ กลุ่มตรวจสอบพิเศษ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๕๙ ต่อ ๒๓๐๓ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๔๕๙ ต่อ ๒๐๐๐	