



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปราจีนบุรี

ถึง กฟภ.๑

เลขที่ ก.๑ ปจ.(บค.)๑๐๗๙/๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชน และรายงานขยายเขตฯ ให้กับผู้ใช้ไฟ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน

จำนวน ๕ แผ่น

เรียน อก.บส.ก.๑

ด้วย กฟจ.ปราจีนบุรี และ กฟภ. ในสังกัด ขอรายงานผลการดำเนินการ สถานะบริการประชาชน และรายงานขยายเขตฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้จัดส่งรายละเอียดแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมเดช พิกสอาด)

ชจก.ปจ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ปจ.

ผบค

๑๖๖๓๕

ที่	รายการ	คำร้องที่ส่งการ ดำเนินการ ตามกฎหมาย (1)	คำร้องที่ส่งรับ บริการประจำ เดือน (2)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ผู้ให้บริการจะเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ				คิดเป็น ร้อยละ (5)	ดำเนินการ ไปแล้ว เสร็จ (6)	ปัญหา และ อุปสรรค (7)
					รวม (4)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)				
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)										
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	28	28	28	28	0	100.00	0	0	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	15	106	121	113	113	0	93.39	8	8	
	รวม 1.1 + 1.2	15	134	149	141	141	0	94.63	8	8	
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	3	3	3	3	0	100.00	0	0	
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	7	7	7	7	0	100.00	0	0	
	รวม 1.3 + 1.4	0	10	10	10	10	0	100.00	0	0	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควีโอ.	34	3	37	7	7	0	18.92	30	30	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป. หม้อแปลง 251-5000 เควีโอ.	0	3	3	1	1	0	33.33	2	2	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควีโอ.	50	12	62	13	13	0	20.97	49	49	
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควีโอ.	0	1	1	1	1	0	100.00	0	0	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0		0			0	#DIV/0!	0	0	
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	19	103	22	22	0	21.36	81	81	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	84	19	103	22	22	0				
3	งานแรงต่ำ (งาน)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	34	10	44	14	14	0	31.82	30	30	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	9	7	16	10	10	0	62.50	6	6	
	รวม 3.1 + 3.2	43	17	60	24	24	0	40.00	36	36	
	รวม 1 + 2 + 3	142	180	322	197	197	0	61.18	125	125	

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลช่องที่ (1)(2) นับคำร้องทุกฉบับที่เข้ายื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน

(การออกข้อมูลเฉพาะช่องสีเขียวเท่านั้น)

- การดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ ช่อง (6) โปรดดูรายละเอียดประกอบารชี้แจง 1 ตามเอกสารแนบ 1 และ 2
- คำร้องที่ส่งการดำเนินการตามปกติเกินที่เข้ามา ช่อง (1) และคำร้องที่รับบริการประจำเดือน ช่อง (2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

รายละเอียดประกอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๑ ภ.พ.๑๐๐.....กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๑

เอกสารแนบ 1

ที่	รายการ	จำนวนการ ไม่ได้รับสิ่ง	ผู้เสียภาษีเงินได้		ผู้เสียภาษีเงินได้		เงินสมทบ หักเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (รวม)	0	0	0	0	0	100.00	
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	8	0	8	0	0	93.39	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	8	0	8	0	0	94.63	
	รวม 1.1 + 1.2	16	0	16	0	0	100.00	
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนเหล็ก (ในเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
2	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนเหล็ก (นอกเขตชุมชน)	0	0	0	0	0	100.00	
	รวม 1.3 + 1.4	0	0	0	0	0	100.00	
3	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)	30	30	0	0	0	18.92	
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)	2	2	0	0	0	33.33	
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 กิโลโวลต์	49	49	0	0	0	20.97	
	2.2 ระยะทาง 500-1,000 ม. หม้อแปลง 251-5,000 กิโลโวลต์	0	0	0	0	0	100.00	
	2.3 หม้อแปลง 0-250 กิโลโวลต์	0	0	0	0	0	100.00	
4	2.4 หม้อแปลง 251-5,000 กิโลโวลต์	0	0	0	0	0	100.00	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	81	81	0	0	0	21.36	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	81	81	0	0	0	21.36	
5	งานแรงต่ำ (งาน)	30	0	30	0	0	31.82	
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	6	0	6	0	0	62.50	
	3.2 ระยะทาง 251-1,000 ม.	36	0	36	0	0	40.00	
	รวม 3.1 + 3.2	36	0	36	0	0	40.00	
	รวม 1 + 2 + 3	125	81	44	0	0	61.18	

หมายเหตุ มติฐานคุณภาพการบริการประชาชน

- การติดตั้งมิเตอร์ 1.1 ในเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 กิโลโวลต์ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250-5,000 กิโลโวลต์ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง ไม่เกิน 250 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง ไม่เกิน 1,000 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

(กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีเขียวเท่านั้น)