



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SCAN

วันที่...๒๔...ม.ค. ๒๕๖๐..

จาก..... กฟฟ.ปท.๒(บางกะดี) ถึง..... กบล.ก.๑
เลขที่..... ก.๑ ปท.๒ (ทลว.นค.ว-๒๔๙/๒๕๖๐) วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง..... ส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพบริการและสถานะบริการประชาชน
เรียน..... อก.บล.ก.๑

ตามบันทึกที่ ก.๑ กบล.(ธต) ๓๒๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ กฟฟ.ปท.๒(บางกะดี)
จัดส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพบริการและสถานะบริการประชาชน นั้น
บัดนี้ กฟฟ.ปท.๒(บางกะดี) ขอส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพบริการและสถานะบริการประชาชน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายอำนาจ นุ่มโพธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟฟ.ปทุมธานี๒(บางกะดี)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน กฟภ.ปท.2(บางกะดี)ประจำเดือน ธันวาคม 2559

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัทอายินีโมโตะ(มหาชน)จำกัด	20-ธ.ค.-59	115	/	
2	บริษัทโตชิบาคอนซูเมอร์โปรดักส์(ประเทศไทย)จำกัด	20-ธ.ค.-59	115	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน กฟภ.ปท.2(บางกะดี)ประจำปี 2559

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี		ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส ที่สถานีฯ (เควี)	ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				เวลา	ที่วัดแรงดันฯ				ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บ้านใหม่	2	หมู่บ้านพฤษภา 32(โคกสโง) อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หม้อแปลง 250 เควีเอ PEA. 56-000743 ระยะห่างจากสถานีฯ 10 กม.(กม.)	20-ธ.ค.-59	12.30 น.	399	3	21.9	/	
2	บางกะดี	1	บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หม้อแปลง 250 เควีเอ PEA. 48-004603 ระยะห่างจากสถานีฯ 1 กม.(กม.)	20-ธ.ค.-59	13.30 น.	399	3	21.9	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน กฟภ.ปท.2(บางกะดี)ประจำเดือน ธันวาคม 2559

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1 กฟภ.ปท.2 (บางกะดี)	ซอยสุธี 1-2 ต.บางพูน หม้อแปลง 160 เควีเอ PEA. 46-007863 อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ 2 km.(กม.)	20-ธ.ค.-59	415	/	