

SCAN

.....๑๘.๑๗.๒๕๖๒.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.แก่งคอย ถึง กบส.ก.๑
เลขที่ ก.๑ กฟอ.กคย.(บค.) ๑๐๑๘/๒๕๖๒. วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการสถานะประชาชน แบบฟอร์ม FM - ES - ๖๘/๐๒

เรียน อก.บส.ก.๑
กฟอ.แก่งคอย ขอส่งรายงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.ประจำเดือน ม.ค. ๖๒
ตามเอกสารแนบจำนวน ๑ แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสุรพล แจ่งวัน)

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.แก่งคอย

กฟอ.แก่งคอย
ผบค. ๑๕๒๓๕

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2564

ของหน่วยงาน กฟภ. 11.1 100 ประจำเดือน 10

2.มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/อธิบาย
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจาก ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า 90%	100 %	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 3 ชม. (ครึ่ง)		3	
- จ่ายไฟฟ้าคืนเกิน 3 ชม. แต่ไม่เกิน 4 ชม. (ครึ่ง)		-	
- จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครึ่ง)		-	
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า 95%		
สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผูู้ใช้ไฟฟ้า			
- ภายใน 3 เดือน (เรื่อง)		-	
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน (เรื่อง)		-	
- เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง)		-	
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง			
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตระบบจำหน่ายทุกเดือน ทุกสาย	ไม่น้อยกว่า 98%	100%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		22,148	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตระบบจำหน่าย (ราย)		22,148	
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกสาย	100%	100%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		6492	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		6,492	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2561

ของหน่วยงาน กฟฟ. 11 ก. ๓๐๖ ประจำเดือน ๖๓

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งานบริการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการให้ไฟฟ้า ภายใน 3 วันทำการ (ราย) เกิน 3 วันทำการ (ราย)	100%	100% 59	
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระชอก - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย)	100%	- -	
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการชำรุดหน่วยไฟฟ้าและโมดูลรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 5 วันทำการ (ราย)	100%	- -	
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในกรณีที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ - ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ	95%	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2564

ของหน่วยงาน กฟภ. 11ก ๕๐๖ ประจำเดือน N/A.

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

รายละเอียดการให้บริการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)			
3.2.2.1 ผู้รับใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหรือแปลงขนาด	100%	100%	
รวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ		-	
ภายใน 25 วันทำการ (ราย)		-	
ภายใน 26 - 35 วันทำการ (ราย)		2	
เกิน 35 วันทำการ (ราย)		-	
3.2.2.2 ผู้รับใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหรือแปลงขนาดรวมกัน	100%	100%	
เกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ		-	
ภายใน 40 วันทำการ (ราย)		-	
ภายใน 41 - 55 วันทำการ (ราย)		2	
เกิน 55 วันทำการ (ราย)		-	
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้รับใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน			
3.3.1 การโอนหรือผู้รับใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน			
หลักประกันการรับใช้ไฟฟ้า			
- การโอนหรือผู้รับใช้ไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนหลักทรัพย์สินค่าประกันการรับใช้ไฟฟ้า	100%	100%	
ภายใน 10 วันทำการ (ราย)		34	
ภายใน 11 - 15 วันทำการ (ราย)		-	
เกิน 15 วันทำการ (ราย)		-	
- การเปลี่ยนหลักทรัพย์สินค่าประกันการรับใช้ไฟฟ้า	100%		
ภายใน 7 วันทำการ (ราย)		-	
ภายใน 8 - 15 วันทำการ (ราย)		-	
เกิน 15 วันทำการ (ราย)		-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2562

ของหน่วยงาน กฟผ. ๑.11.1.๑๐๐ ประจำเดือน N/A

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/สถานะ
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว			
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)			
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส			
- เขตเมือง	100%	100 %	
ภายใน 1 วันทำการ (ราย)		14	
ภายในวันทำการที่ 2 (ราย)		84	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	
- นอกเขตเมือง	100%	100 %	
ภายใน 3 วันทำการ (ราย)		-	
ภายในวันทำการที่ 4 (ราย)		-	
ภายในวันทำการที่ 5 (ราย)		68	
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		-	
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส			- กฟผ. ไม่มีมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ใช้งาน
- เขตเมือง	100%	-	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		-	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	
- นอกเขตเมือง	100%	-	
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		-	
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 25๕๕

ของหน่วยงาน กฟผ. ๑.๑๑/๑๐๖ ประจำเดือน N/A

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

รายละเอียด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3.1 คุณภาพไฟฟ้า 3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งดับไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)	100%	—	
3.1.2 การแก้ไขข้อบกพร่องไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขข้อบกพร่องไฟฟ้าดับ ภายใน 18 ชม. (ราย) - แก้ไขข้อบกพร่องไฟฟ้าดับ ภายใน 17-24 ชม. (ราย) - แก้ไขข้อบกพร่องไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย)	100%	—	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2562

ของหน่วยงาน กฟภ.....ด. 11 ก. 100. ประจำเดือน.....ม.ค.....

2.มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า(ราย) - จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)	ไม่น้อยกว่า 95%	100% 596 596	
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้องภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 - สามารถตอบคำถามของผู้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ไฟฟ้า เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า 100%	- -	
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - สามารถตอบคำถามของผู้ไฟฟ้า ภายใน 10 นาที - ตอบคำถามของผู้ไฟฟ้า เกินกว่า 10 นาที	ไม่น้อยกว่า 90%		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2569

ของหน่วยงาน กฟภ. ๐.1161.๑๑๖ ประจำเดือน ม.ค.

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

รายละเอียด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกับ กรณีถูกจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอคืน)			
3.4.1 ผู้ไฟฟ้ารายเล็ก			
- เขตเมือง	100%		
ภายใน 1 วันทำการ (ราย)		—	
เกิน 1 วันทำการ (ราย)		—	
- นอกเขตเมือง	100%	100 %	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		16	
ภายในวันทำการที่ 3 (ราย)		—	
เกิน 3 วันทำการ (ราย)		—	
3.4.2 ผู้ไฟฟ้ารายใหญ่	100%		
ภายใน 1 วันทำการ (ราย)		—	
ภายในวันทำการที่ 2 (ราย)		—	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		—	
3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเสิร์ชหรือเงินดัด ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด	100%		
ภายใน 10 วันทำการ (ราย)		—	
เกิน 10 วันทำการ (ราย)		—	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2562 (ส่วนภูมิภาค)

ของหน่วยงาน กฟฟ. อ.แก่งคอย ประจำเดือน มกราคม

ด้านการตลาด

แผนงานหลัก พัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า

แผนงานย่อย 2. แผนงานรักษาให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

2.2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการทั่วไป (Overall Standards)

เป้าหมายในการดำเนินการ ทุก กฟช. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลด้านการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2.2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง	ไม่น้อยกว่า 90 %	100 %	
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน		-	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 3 ชม. (ครั้ง)		3	
- จ่ายไฟคืนเกิน 3 ชม. แต่ไม่เกิน 4 ชม. (ครั้ง)		-	
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครั้ง)		-	
2.2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ 80 ภายใน 6 เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า 80 %	-	
สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ		-	
- ภายใน 3 เดือน (เรื่อง)		-	
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (เรื่อง)		-	
- เกินกว่า 6 เดือน (เรื่อง)		-	
2.2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง	ไม่เกิน 25%	-	
2.2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุก 2 เดือน		-	
ไม่เกินร้อยละ 25		-	
2.2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	100 %		
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		-	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		-	

ตัวระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก

แผนงานย่อย

ควบคุมระบบไฟฟ้า

3. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard)

มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ชื่อ – ขยาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ได้มาตรฐาน 109.2 – 120.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บจก.ปูนซีเมนต์ไทย ม.6 ต.บ้านป่า อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 20.00 น.	117	✓	
2	บจก.วนชัย กรู๊ป ม.3 ต.บ้านธาตุ อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 20.00 น.	118	✓	
3	บจก.ฟูรักวามเพทไทยแลนด์ ม.7 ต.ห้วยขวาง อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 21.00 น.	116	✓	
4	บจก.ปูนซีเมนต์นครหลวงโรงงาน 3 ต.ห้วยขวาง อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 21.00 น.	116	✓	
5	บจก.ปูนซีเมนต์นครหลวงโรงงาน 1,2 ต.ห้วยขวาง อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 21.00 น.	116	✓	
6	บจก.ทีพีโอ โพลีน จำกัด ม.5 ต.ห้วยขวาง อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 21.00 น.	117	✓	
7	บจก.ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ต.หินซ้อน อ.แม่ฮ่องสอน จ.สະນຸລີ	15 ม.ค. 62 21.00 น.	117.5	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 (ส่วนภูมิภาค) แบบฟอร์ม วป. (ผก.) 46

ของหน่วยงาน กฟอ.แก่งคอย

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก ควบคุมระบบไฟฟ้า

แผนงานย่อย 3. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ – ขาย)
- แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานี ไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	เฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3		ตำแหน่ง TAP	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ แรงสูง (เค วี)	ผลการวัดแรงดันณจุดในระบบ	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง แรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เค วี	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สระบุรี2	3	หน้าพารมัทาโก้ 30-001254 160 KVA ห่างจาก สถานี 3 กม.	15 ม.ค. 62	23.2	401	3	23	✓	
2	สระบุรี2	7	ТПI พหลฯ 36-008283 250 KVA ห่างจากสถานี 10 กม.	15 ม.ค. 62	23.2	400	3	23	✓	
3	สระบุรี2	4	หน้าอนามัยโป่งก้อนเส้า 32-007098 50 KVA ห่างจากสถานี 25 กม.	15 ม.ค. 62	23.2	393	3	23	✓	
4	ศาลเคียว	3	บ้านพลทรัพย์ 45-017756 100 KVA ห่างจาก สถานี 6 กม.	15 ม.ค. 62	23.2	408	3	23	✓	

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 (ส่วนภูมิภาค) แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 46
 ของหน่วยงาน กฟอ.แก่งคอย.....

ด้านระบบไฟฟ้า
 แผนงานหลัก ควบคุมระบบไฟฟ้า
 แผนงานย่อย 3. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ – ขาย)
- แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	แก่งคอย	ม.9 บ้านป่า บ้านหนองแทน 38-012092 30 KVA ห่างจากหม้อแปลง 50 เมตร	17 ม.ค. 62	222	√	
2	แก่งคอย	หน้า อบต.สองคอน 47-012640 30 KVA ห่างจากหม้อแปลง 60 เมตร	17 ม.ค. 62	225	√	
3	แก่งคอย	บ้านหนองไฮ 43-004379 50 KVA ห่างจากหม้อแปลง 60 เมตร	17 ม.ค. 62	226	√	
4	แก่งคอย	บ้านหนองแทน 38-004838 30 KVA ห่างจากหม้อแปลง 80 เมตร	17 ม.ค. 62	226	√	