



๑. เร่งรัดปรับปรุง เสริมความมั่นคง ความเพียงพอในระบบจ่ายไฟ ทั้งระบบ ๑๑๕ เควี. และ ๒๒ เควี. มีเป้าหมายคือ
 - Zero Outage โล้นระบบ ๑๑๕ เควี. ทุกโหล่น เพื่อคุณภาพไฟฟ้าให้ลูกค้ารายใหญ่ ๑๑๕ เควี. (กลุ่มปูนซีเมนต์) และลดค่า SAIFI SAIDI
 - โล้นเมน ๑๑๕ เควี. และ ๒๒ เควี. สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย ๒ ทิศทาง มีสวิตช์ตัดตอนที่เพียงพอ โดยเฉพาะเขตเมือง ชุมชนใหญ่, อุตสาหกรรม
 - ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจ่ายนำยแรงสูงในรัศมี ๕ กม. จากสถานีไฟฟ้า, ในเขตเมือง และอุตสาหกรรม ให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟมากขึ้น เทียบเท่ามาตรฐานพื้นที่ ๒
 - พยายามแยกระบบจ่ายไฟโหลดอุตสาหกรรม ออกจากโหลดที่อยู่อาศัยทั่วไป
๓. ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ป้องกัน รีโคลสเซอร์, ดร็อพเอาท์ฟิวส์
๒. จัดประชุมทบทวนการจ่ายไฟ, วิเคราะห์ปัญหาไฟตก ไฟดับ, วางแผนงาน, ติดตามความคืบหน้าของงานปรับปรุง/เสริมความมั่นคง ทุก ๓ เดือน

นาง.นิตยา.ภักดี ๑๐๐.๒๕๖๒