

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

H1 OM1(SAIFSAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน									
Internal Process	1	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า													
H1 OM1(SAIFSAIDI)		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EIS : Smart Utilization)													
	1.1	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	ไตรมาส 1	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
	1.1.1	1.1.1 สักรวชออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหม้อแปลง 3 เฟส ทั้งหมด (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1)					0	แผน	109	25	41	37	64	34	
		เป้าหมาย 310 เครื่อง						ผ่านไม่ผ่าน	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Internal Process	1.1.2	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
H1 OM1(SAIFSAIDI)		เป้าหมาย ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)						ผล	0	0	0	0	0	0	
		ดำเนินการไตรมาส 2						%							
								ผ่านไม่ผ่าน							
Internal Process	1.1.3	1.1.3 สักรวชออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ในโซนป้องกันของ CB กฟข.ละ 20 ฟิวเตอร์ (ฟิวเตอร์ที่มีสถิติการทำงานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรกสาเหตุจากสัตว์) ภายในไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
H1 OM1(SAIFSAIDI)		เป้าหมาย อย่างน้อย 16 จุด						แผน	16						
								ผล	0						
								%	0.00%						
								ผ่านไม่ผ่าน	A						
Internal Process	1.1.4	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.3) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
H1 OM1(SAIFSAIDI)		เป้าหมาย ดำเนินการได้...จุด (คิดเป็น 100%)						แผน	16						
								ผล	0						
								%	0.00%						
								ผ่านไม่ผ่าน	A						
Internal Process	1.3	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้							2	1	1	1	1	1	1
H1 OM1(SAIFSAIDI)	1.3.2	1.3.2 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อตัดไม้ภาพที่สวยงามตามหลักภูมิทัศน์ (ควบคุมตรวจสอบโดยชุมชน) และเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน CSR โดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
		เป้าหมาย 5 กม.						แผน	0	0	0	0	0	0	
		ดำเนินการไตรมาส 2						ผล							
								%							
								ผ่านไม่ผ่าน							
Internal Process	1.4	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากธรรมชาติ							7	2	1	1	1	1	1
H1 OM1(SAIFSAIDI)	1.4.1	1.4.1 สักรวชออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเน,สาก,บักเสาเซมโด้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุภัย ในปี 2563 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol ภายในไตรมาส 1 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2	ไตรมาส 1-2	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
		เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง						แผน	5						
								ผล	0						
								%	0.00%						
								ผ่านไม่ผ่าน	A						
Internal Process	1.4.2	1.4.2 สักรวชออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเน,สาก,บักเสาเซมโด้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุภัย ในปี 2564 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 3 และดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 4)	ไตรมาส 3,4	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
H1 OM1(SAIFSAIDI)		เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง						แผน	0	0	0	0	0	0	
		ดำเนินการไตรมาส 2						ผล							
								%							
								ผ่านไม่ผ่าน							
Internal Process	2	2. แผนงาน Smart Patrol													
H1 OM1(SAIFSAIDI)		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EIS : Smart Utilization)													
	2.1	2.1 สักรวช-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) รวบรวมข้อมูลแจ้ง กบร. ปีละครั้ง	ไตรมาส 4	ผบ.บ.	กบข.ด.3	กบข.ด.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ้ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
		เป้าหมาย : มีการประมาณการปรับปรุง						แผน	1						
		เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ						ผล	0						
								%	0.00%						

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

I1 OM1(SAIFISAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ	เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน								
Internal Process	3	3.1 ตรวจสอบผู้ให้บริการที่มีปัญหาด้านค่า, หนี้เงินปัน						ผ่านไม่ผ่าน	A					
I1 OM1(SAIFISAIDI)		และระบบจำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ)												
	3.2	3.2 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ LP)	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
		เป้าหมาย 31.50 วงจร - กม.		ผบป.				ผ่าน	31.50					
								ผล	-					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	B					
Internal Process	3.3	3.3 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ LP)	ไตรมาส 1-4	ผบป.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I1 OM1(SAIFISAIDI)		เป้าหมาย 79.70 วงจร - กม.						ผ่าน	79.70					
								ผล	-					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	B					
Internal Process	3.4	3.4 ติดตั้งระบบหม้อแปลง (งบ LP)	ไตรมาส 1-4	ผบป.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I1 OM1(SAIFISAIDI)		เป้าหมาย 4,500 kVA						ผ่าน	4,500					
								ผล	-					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	B					

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ	เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน								
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss												
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)												
	4.1	4.1 มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ด้านมิเตอร์												
	4.1.1	4.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย												
	4.1.1.1	4.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
		คะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5						ผ่าน	4.5					
		เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5						ผล	0.0					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	1					
Internal Process	4.1.1.2	4.1.1.2 ดำรงและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I2 OM1 Loss		หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube						ผ่าน	2066					
		เป้าหมาย 100%						ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	0					
Internal Process	4.1.2	4.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่												
I2 OM1 Loss	4.1.2.1	4.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
		เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5						ผ่าน	4.50					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	1					
Internal Process	4.1.2.2	4.1.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 100%						ผ่าน	200					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่านไม่ผ่าน	0					
Internal Process	4.2	4.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงาน	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I2 OM1 Loss		จากผู้จำหน่าย (NL2)						ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
		เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5						ผล	0					
								%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								ผ่านไม่ผ่าน	1	1	1	1	1	1
Internal Process	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)	ไตรมาส 1-4	กมต.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์							
I2 OM1 Loss	4.3.1	4.3.1 มิเตอร์แรงสูง 115 KV ทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)												
		เป้าหมาย 37 เครื่อง												
Internal Process	4.3.2	4.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครื่ทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	ไตรมาส 1-4	ผศด.	กบค.ฉ.3	กบค.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟผ.บุรีรัมย์	กฟผ.อุ้มเอียง	กฟผ.กระสัง	กฟผ.สตึก	กฟผ.ลำปลายมาศ	กฟผ.พุทไธสง
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 158 เครื่อง						ผ่าน	158					
								ผล	0					
								%	0.00%					

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

11 OM1(SAIFSAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ	เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน								
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	0					
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
Internal Process	4.3.3	4.3.3 มีเตอร์ประกอบซึ่งที่แรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมีเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	งานด้านมีเตอร์	ผ่าน	589					
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 589 เครื่อง						ผล	-					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	1					
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
Internal Process	4.3.4	4.3.4 มีเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย) : 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	งานด้านมีเตอร์	ผ่าน	80,128					
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 80,128 เครื่อง						ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	1					
Internal Process	4.3.5	4.3.5 ตรวจสอบมีเตอร์แบ่งแ่งแต่ละระหว่างเขต บิละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบส.จ.3	กบส.จ.3	กบส.จ.3	งานด้านมีเตอร์							
I2 OM1 Loss		(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)												
		เป้าหมาย 38 เครื่อง												
Internal Process	4.3.6	4.3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมีเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง บิละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบส.จ.3	กบส.จ.3	กบส.จ.3	งานด้านมีเตอร์							
I2 OM1 Loss		(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)												
		เป้าหมาย 102 ราย												
Internal Process	4.4	4.4 ตรวจสอบมีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า												
I2 OM1 Loss		และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน												
	4.4.1	4.4.1 มีเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ เช่น โรงไม้หิน โรงน้ำแข็ง (ผขฟ. อัตรา 5)	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กบส.จ.3	กบส.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
		เป้าหมาย 107 เครื่อง			ผมม.	ผมม.		ผ่าน	107					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	B					
Internal Process	4.4.2	4.4.2 มีเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กบส.จ.3	กบส.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 12 เครื่อง			ผมม.	ผมม.		ผ่าน	12					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					
Internal Process	4.5	4.5 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมีเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง												
I2 OM1(LOSS)		กรณีติดตั้งมีเตอร์และเหมาะสม												
	4.5.1	4.5.1 สำรวจจุดติดตั้งมิเตอร์สาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	ผบป.	กษ.จ.3	กษ.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
		ให้ถูกต้องครบถ้วน						ผ่าน	8,260	0	0	0	0	0
		เป้าหมาย 8,260 ดวงเคม						ผล	0					
		ดำเนินการไตรมาส 2						%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	F					
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
Internal Process	4.5.2	4.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามีเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กบส.จ.3	กบส.จ.3	งานด้านมีเตอร์	ผ่าน	1,710					
I2 OM1(LOSS)		พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง			ผมม.	ผมม.		ผล	0					
		เป้าหมาย 1,710 เครื่อง						%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	0					
Internal Process	4.6	4.6 มาตรการตรวจสอบมีเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV												
I2 OM1(LOSS)		และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมีเตอร์และเหมาะสม												
	4.6.1	4.6.1 สำรวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กษ.จ.3	กษ.จ.3	งานด้านมีเตอร์	ผ่าน	725					
		ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาะสม)						ผล	0					
		เป้าหมาย 100% จุดติดตั้ง						%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	4.6.2	4.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามีเตอร์- CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กบส.จ.3	กบส.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
I2 OM1 Loss		พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง			ผมม.	ผมม.		ผ่าน	97					
		เป้าหมาย 97 เครื่อง (เฉพาะ CCTV)						ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					
Internal Process	4.7	4.7 มาตรการลดหน่วยสูญเสียของสถานไฟฟ้า ตาม กฟฟ. ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ (NL3)												
I2 OM1 Loss	4.7.1	4.7.1 การสำรวจจุดติดตั้งมีเตอร์แบ่งแ่ง	ไตรมาส 2-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
		เป้าหมาย รอคณะทำงาน NL3			ผมม.	ผมม.		ผ่าน	0	0	0	0	0	0
								ผล						
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	4.7.2	4.7.2 การสร้างแผนงานและดำเนินการลดหน่วยสูญเสียในวงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง	ไตรมาส 2-4	1	กบป.จ.3	กบป.จ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุบลราชธานี	กฟส.กระสัง	กฟส.สทศ	กฟส.ลำปาง	กฟส.พหลโยธิน
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 1 แผนงาน						ผ่าน	0	0	0	0	0	0
		ด.3 กบป.(ก)872/2563 ต.ร.19 มี.ค. 2563 อนุมัติแผนดำเนินการตรวจสอบ-แก้ไขหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical (NL3) ปี 2563						ผล						
		ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ย. 2563						%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

I1 OM1(SAIFSAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน									
Internal Process	4.7.3	4.7.3 ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที, วีที,จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟฟ.	ไตรมาส 2-4	1	กบด.ฉ.3	กบด.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส			ผมม.	ผมม.		แผน	0	0	0	0	0	0	0
								ผล							
								%							
								ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	4.8	4.8 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที, แรงดัน และมิเตอร์ประกอบซีที, วีที,แรงสูง	ไตรมาส 1-4	1	กบด.ฉ.3	กบด.ฉ.3	งานด้านมิเตอร์	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
I2 OM1 Loss		ไม่กรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า						แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		เป้าหมาย 100%						ผล							
								%							
								ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	4.9	4.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯ													
I2 OM1 Loss	4.9.1	4.9.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ /ตรวจสอบหน่วย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 4	กบด.ฉ.3	กบด.ฉ.3	กบด.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
		เป้าหมาย 1 ครั้ง			ผมม.	ผมม.									
Internal Process	4.9.2	4.9.2 การอบรม พบฯ ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 4	กชช.ฉ.3	กชช.ฉ.3	กชช.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 1 ครั้ง													
Internal Process	4.9.3	4.9.3 การอบรมพนักงานอำเภอหน่วย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 4	กรท.ฉ.3	กรท.ฉ.3	กรท.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 1 ครั้ง													
Internal Process	4.9.4	4.9.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ	ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
I2 OM1(LOSS)		ตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน			กบด.ฉ.3										
		เป้าหมาย 1 แผนงาน													
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss													
I2 OM1(LOSS)		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)													
	5.1	5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ													
	5.1.1	5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ชั่วคราว	ไตรมาส 4	กกด.ฉ.3	กกด.ฉ.3	กกด.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
		เป้าหมาย 2 สถานีฯ			กบช.ฉ.3										
		สฟ.ละหานทราย, สฟ.หนองบอนมาก			กบป.ฉ.3										
Internal Process	5.1.2	5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ดาว	ไตรมาส 4	กกด.ฉ.3	กกด.ฉ.3	กกด.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ								
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 2 สถานีฯ			กบช.ฉ.3										
		สฟ.นม5, สฟ.บุรีรัมย์ 2			กบป.ฉ.3										
Internal Process	5.2	5.2 การตัดจ่ายไฟใหม่	ไตรมาส 1-4	1	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์						แผน	5						
		แผนเพิ่มเ - ฟีดเดอร์ (จำนวนเปลี่ยนตามแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จนอกแผนหลัก)						ผล	0						
		ณ.3กบป.(วว)38 ลว.8 มค.63 ประชุมตัดจ่ายตามอนุมัติ ณ.3กบป.(วว)3218 ลว.25ธค.62(NRA04,NRA07สฟ.นารอง)						%	0.00%						
		อนุมัติ ณ.3กบป.(วว)19 ลว.6มค.63(SFA04,SFA06 SFA10สฟ.สิคิ้ว)						ผ่าน/ไม่ผ่าน	A						
		อนุมัติ ณ.3กบป.(วว)20 ลว.6มค.63(QKA09,KKR10สฟ.ภูเขียว,สฟ.แก้งคร้อ)													
Internal Process	5.3	5.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ชั้น 22/33 เควี	ไตรมาส 1-4	1	กกด.ฉ.3	กกด.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย - วงจร-กม.						แผน	-	-	-	-	-	-	-
								ผล	-	-	-	-	-	-	-
								%							
								ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	5.4	5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด	ไตรมาส 1-4	1	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	แผนปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
I2 OM1(LOSS)		สูงกว่า 5 MW 22/33 เควี ทุกฟีดเดอร์						แผน	-	-	-	-	-	-	-
		เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์						ผล	-	-	-	-	-	-	-
								%							
								ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	5.5	5.5 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง													

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (บททวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

I1 OM1(SAIFSAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ/ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)					
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน			กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ
	5.6.1	5.5.1 Fixed Capacitor เป้าหมาย 300 KVAR	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
		อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเหมาะสมจุดติดตั้ง						แผน	-	-	-	-	-	-
								ผล	-	-	-	-	-	-
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	5.5.2	5.5.2 Switching Capacitor	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 3,000 KVAR						แผน	-	-	-	-	-	-
		อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเหมาะสมจุดติดตั้ง						ผล	-	-	-	-	-	-
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
I2 OM1(LOSS)	5.6.1	5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่งระบบจำหน่าย/22/33 เควี (ฟีดเดอร์)	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ							
	5.6.1.1	5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ							
		เป้าหมาย 40 สถานี												
Internal Process	5.6.1.2	5.6.1.2 สายส่ง	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย ##### วงจร-กม.												
Internal Process	5.6.1.3	5.6.1.3 ระบบจำหน่าย	ไตรมาส 1-4	1	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 16 ฟีดเดอร์	ไตรมาส 1-4		กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ	แผน	16					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					
Internal Process	5.6.2	5.6.2 การแก้ไขค่าป้าเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้(100%)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 100%						แผน	0	0	0	0	0	0
								ผล						
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)												
I2 OM1(LOSS)	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน												
	5.7.1.1	5.7.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
		เป้าหมาย 34 วงจร												
Internal Process	5.7.1.2	5.7.1.2 หม้อแปลงกำลัง	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 38 เครื่อง												
Internal Process	5.7.1.3	5.7.1.3 ระบบ 22 - 33 kV	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 322 วงจร												
Internal Process	5.7.1.4	5.7.1.4 หม้อแปลงจำหน่าย	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 24,279 เครื่อง												
Internal Process	5.7.1.5	5.7.1.5 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 48,571 เครื่อง												
Internal Process	5.7.2	5.7.2 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPF ที่ชนทางเข้าระบบ	ไตรมาส 1-4	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 116 โรง												
Internal Process	5.8	5.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข	ไตรมาส 1-4	1	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 2 ฟีดเดอร์	ไตรมาส 1-4		กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	แผน	2					
								ผล	0					
								%	0%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	5.9	5.9 หม้อแปลงจำหน่าย						35	10	5	5	5	5	5
I2 OM1(LOSS)	5.9.1	5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กบ.บ.จ.3	กบ.บ.จ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุ้มเอ็ง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

I1 OM1(SAIFSAIDI)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)					
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน								
		เป้าหมาย 20 เครื่อง						แผน	0	0	0	0	0	0
								ผล						
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	5.9.2	5.9.2 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่าย ไฟ (เควีโอ)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 600 kVA						แผน	600					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					
Internal Process	5.10	5.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ						3.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
I2 OM1(LOSS)	5.10.1	5.10.1 การเปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญขึ้น	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
		เป้าหมาย 1 วงจร-กม.						แผน	0	0	0	0	0	0
								ผล						
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						
								35	10	5	5	5	5	5
Internal Process	5.10.2	5.10.2 การตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องหม้อแปลง)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 30 เครื่อง						แผน	33					
								ผล	0					
								%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					
								7	2	1	1	1	1	1
Internal Process	5.10.3	5.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 5.4 วงจร-กม.						แผน	0	0	0	0	0	0
								ผล						
								%						
								ผ่าน/ไม่ผ่าน						

กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)

I3 OM1(GIS)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)					
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน								
Internal Process	6	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS						กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I3 OM1(GIS)	6.1	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน ร.ค.2561 สถานะ F4) ตรงกันเ็น 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	งานด้านก่อสร้าง	แผน	-	-	-	-	-	-
								%						
		เป้าหมาย 100%						ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	6.2	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน ร.ค.2562 สถานะ F4) ตรงกันเ็น 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	งานด้านก่อสร้าง	แผน	912					
I3 OM1(GIS)								ผล	0					
								%	0.00%					
		เป้าหมาย 80%						ผ่าน/ไม่ผ่าน	1					
Internal Process	6.3	6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2563 (เป้าหมายจำนวนงาน ทุกสิ้นไตรมาส สถานะ F4) ตรงกันเ็น 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	งานด้านก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I3 OM1(GIS)								แผน	117					
								ผล	0					
								%	0.00%					
		เป้าหมาย 60%						ผ่าน/ไม่ผ่าน	1					
Internal Process	6.4	6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3 (ไตรมาส 1 รายงาน 80% ของเป้าหมาย)	ไตรมาส 1-4	ผบ.บ.	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
I3 OM1(GIS)								แผน	31,957					
								ผล	0					
		เป้าหมาย 90%						%	0.00%					
								ผ่าน/ไม่ผ่าน	A					

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)
กฟผ.กระสัง ไตรมาสที่ 1

I1 OM1(SAIFSAID)															
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ/ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน									
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง
Internal Process	6.5	6.5 ปรับปรุงฟังก์ชันเตอร์ในระบบจดหน่วยสำหรับข้อมูลฟังก์ชันเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟังก์ชันค่าคาดเคลื่อนเกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน กฟฟ.นาร่อง (กฟจ.ขอนแก่น, กฟจ.อุบลราชธานี, กฟจ.นครราชสีมา) (ไตรมาส 1 รายงาน 20% ของเป้าหมาย)	ไตรมาส 1-4	กฟจ.นม.	กทว.ฉ.3	กทว.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	ผ่าน							
I3 OM1(GIS)				นาร่อง				ผล							
								%							
		เป้าหมาย 30%						ผ่าน/ไม่ผ่าน							
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟส.พุทไธสง	
Internal Process	6.6	6.6 สำรวจและปรับปรุงข้อมูลเฟสมิเตอร์ในระบบ GIS 30% ของจำนวนหม้อแปลง กฟผ.	ไตรมาส 1-4	ผมต.	กทว.ฉ.3	กทว.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	ผ่าน	230	20	30	30	50	25	
I3 OM1(GIS)		ในพื้นที่ รายงานไตรมาสละ 25% ของเป้าหมาย						ผล							
		เป้าหมาย 7,200 เครื่อง						%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								ผ่าน/ไม่ผ่าน							

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)

I5 IP1(นวัตกรรม)															
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ/ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน									
Internal Process I5 IP1(นวัตกรรม)	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)													
	7.1	7.1 ทบทวนคณะทำงานวิจัย พัฒนาส่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำสายงาน/เขต เป้าหมาย รายงาน ผวธ.(ก2) ภายใน 1 เดือนก่อนสิ้นไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน กฟผ.3 ดำเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กฟผ.3 ประจำปี 2563 ตามหนังสือ เลขที่ ฉ.3กอก.(ผอ.)-650/62 ลว. 26 ธ.ค. 2562	ไตรมาส 2	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติ								
Internal Process I5 IP1(นวัตกรรม)	7.2	7.2 สรุปรายงานการประชุมหรือคณะทำงานวิจัยฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง	ไตรมาส 2	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กำหนดจัดใน ไตรมาส 2							
Internal Process I5 IP1(นวัตกรรม)	7.3	7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง	ไตรมาส 3-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กำหนดจัดใน ไตรมาส 3							
Internal Process I5 IP1(นวัตกรรม)	7.4	7.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง รายงาน ผวธ.(ก2) ภายใน 20 วันหลังจัดกิจกรรม	ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กำหนดจัดใน ไตรมาส 3							
Internal Process I5 IP1(นวัตกรรม)	7.5	7.5 สรุปรายงานทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง รายงาน ผวธ.(ก2) ภายในไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	แผนปฏิบัติ	กำหนดจัดใน ไตรมาส 4							

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ทบทวนครั้งที่ 1)

I6 RS1 (พลังงาน)															
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			แผนปฏิบัติ/ กลุ่มงานสำคัญ		เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน									
Internal Process	8	8. สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter)													
I6 RS1 (พลังงาน)		8.1 ดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS) ระดับคะแนน กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ปี 2563	ไตรมาส 1-4	กทว.ฉ.3	กทว.ฉ.3	กทว.ฉ.3	แผนปฏิบัติ								
		1 - จัดสัมมนาวันพลังงานคิดเห็นโครงการนำร่องแก่ผู้บริหารไฟฟ้า													
		2 - กำหนดแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายผลประหยัดพลังงาน ในการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EERS													
		3 - ดำเนินการครบถ้วนตามที่กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการนำร่อง													
		4 - ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟผ.1 = 300,000 หน่วย, กฟผ.2 = 250,000 หน่วย, กฟผ.3 = 300,000 หน่วย)													
		5 - ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟผ.1 = 600,000 หน่วย, กฟผ.2 = 500,000 หน่วย, กฟผ.3 = 600,000 หน่วย)													
		เป้าหมาย คะแนนระดับ 5 สรุปผลการดำเนินงานทุกวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส													