



ที่ นว ๖๑๕๐๖/๑๕๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

หมู่ ๑๒ ตำบลหนองกลับ

อำเภอหนองบัว นว ๖๐๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและออกหนังสือยืนยันว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว

- อ้างถึง ๑. หนังสือโรงเรียนหนองบัว ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๐๔/๔๔๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงเรียนหนองบัว จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอาคารอเนกประสงค์รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย นั้น

เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ตรวจสอบเอกสารตามที่อ้างถึง ๑ , ๒ และตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ "อาคารสูง" หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมี ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง พื้นลาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้น สูงสุด

ดังนั้น แบบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์มาให้ตรวจสอบไม่เข้าข่ายอาคารสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดลฤดี ดิยะโสภณจิต)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กองช่าง

โทร. ๐-๕๖๘๗-๖๔๓๖ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๕๖๘๗-๖๔๓๗

.....	ปลัด
.....	ผู้อำนวยการกองช่าง
.....	หัวหน้าฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	เจ้าหน้าที่ธุรการ
.....	เจ้าหน้าที่