



เทศบาลตำบลหนองบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่นว ๖๑๕๑๐/๑๙๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้านางพรรณณี แวงอุบล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลขอรายงานการปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้


โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ตามโครงการการปรับปรุงคุณภาพน้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแหล่งน้ำดิบ จำนวน ๗ แหล่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ดังนี้

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๖ แหล่ง ได้แก่

๑. สระวัดหลังโรงเรียนอนุบาล
๒. สระน้ำวัดหนองกลับ (หนองบัว)
๓. สระที่ว่าการอำเภอหนองบัว
๔. สระหมู่ ๒ ตำบลหนองกลับ
๕. สระหมู่ ๑ ตำบลหนองบัว
๖. สระน้ำเกาะลอยหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว

*สระน้ำหมู่ ๔ ตำบลหนองกลับ ปรับปรุงสระ (น้ำยังไม่เข้าสระ น้ำมีปริมาณน้อย)



เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพรรณณี แวงอุบล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว

ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ตรวจ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ	สถานที่ แหล่งน้ำดิบ	ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ประเภทคุณภาพน้ำ	คุณภาพน้ำ	หมายเหตุ
๑	สระน้ำเกาะลอยหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว	๗	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๑	คุณภาพน้ำดี	
๒	สระน้ำวัดหนองกลับ (หนองบัว)	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๓	สระน้ำหมู่ ๒ ตำบลหนองกลับ	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๔	สระหลังโรงเรียนอนุบาล	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๕	สระหมู่ ๑ ตำบลหนองบัว	๗	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๖	สระหมู่ ๔ ตำบลหนองบัว		-	-	ปรับปรุงสระ
๗	สระที่ว่าการอำเภอหนองบัว	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	

หมายเหตุ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Do) แสดงคุณภาพ

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| > ๗ คุณภาพน้ำดีมาก | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๑ | |
| ๖ - ๗ คุณภาพน้ำดี | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒ | |
| ๔ - ๕ คุณภาพน้ำพอใช้ | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓ | |
| ๒ - ๓ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๔ | (ไม่ควรนำมาใช้ในการครัวเรือน หรือทำน้ำประปา ถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องมีการตรวจ และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ) |
- < ๒ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๕ ห้ามใช้ ไม่ควรอาบ ว่ายน้ำ หรือใช้ในครัวเรือน เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ