

มาตรการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส และลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากวันละ ๘ ชั่วโมง เป็นวันละ ๔.๓๐ ชั่วโมง โดนเปิดช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.
๑.๒	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๓	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๔	ห้ามไม่ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าและแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ให้ปิดไฟฟ้าและแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลายุติพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะเท่าที่จำเป็น
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ - ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง - ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
๓.๒	เครื่องถ่ายเอกสาร - ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกใช้งาน
๓.๓	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - การเสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าของแต่ละกอง ใช้เปิดช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ไม่เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนไว้ทั้งวัน ในระหว่างวันขอให้ใช้เครื่องทำน้ำร้อนตรงทางขึ้นสำนักงาน - ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด
๓.๔	พัดลม - หมั่นเช็คทำความสะอาดอยู่เสมอ
๓.๕	ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งานทุกครั้ง
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และตรวจเช็คทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำทุกวัน
๔.๒	ขับใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๓	หากมีการส่งหนังสือในพื้นที่ระยะใกล้ๆ ขอให้ใช้รถจักรยานยนต์แทนรถยนต์ตามความเหมาะสม
๔.๔	ก่อนการใช้งานรถยนต์ให้วางแผนการใช้งานและศึกษาเส้นทางก่อน