



ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ

พ.ศ. ๒๕๓๕

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้านครหลวงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จึงทรงข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๓๒

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้รวมถึงหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

“อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์อันประกอบด้วยเสา สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ก่อนเข้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง

“อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน” หมายความว่า อุปกรณ์อันประกอบด้วยเสาและสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัวจริงไฟฟ้า เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน สายไฟฟ้าภายใน เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่หลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากรณีที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพียงเครื่องเดียว หรืออยู่ระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวมกับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสอง และหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสอง ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

* ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๒ -

- “การขอใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า การขอให้การไฟฟ้านครหลวงติดตั้ง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าหรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าให้
- “ผู้ขอใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง
- “ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า ที่การไฟฟ้านครหลวงได้จ่ายไฟฟ้าให้
- “สัญญาซื้อขายไฟฟ้า” หมายความว่า สัญญาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าตกลงซื้อไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงตกลงขายไฟฟ้าให้โดยผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือผ่านการ บรรจุไฟฟ้า และให้หมายรวมถึงหนังสือขอใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ สถานทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ หรือวัด มัสยิด รวมทั้งสถานที่ของศาสนานิติฯ ในลักษณะเดียวกัน ด้วย
- “ผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ครอบครองสถานที่และใช้ไฟฟ้า โดยไม่มีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า
- “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วย อาคารชุด
- “หลักประกันการใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า หลักประกันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า นำมาวางไว้กับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเป็นประกันการชำระค่าไฟฟ้า เบี้ยปรับ หรือน้ำอันอันเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งดอกเบี้ยอันเกิดจากหนี้ดังกล่าวด้วย
- “ค่าบริการการใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า เงินที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บในการ ให้บริการการขอใช้ไฟฟ้า หรือบริการและความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
- “เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องวัดพลังไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องวัดกิโลวัตต์ เครื่องวัดกิโลวาร์ เครื่องวัดกิโลวัตต์-ชั่วโมง เครื่องวัดกิโลวาร์-ชั่วโมง และอุปกรณ์ ประกอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงกระแส หม้อแปลงแรงดัน สายเข้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า สายควบคุม
- “เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม” หมายความว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อวัด พลังไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารองulatory เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
- “เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารอง” หมายความว่า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งหลังเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้ารวม
- “การกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า การกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดโดยมิชอบต่ออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม และเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้ารอง
- “ค่าดำเนินการจ่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ค่าดำเนินการเพื่อดัดและจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากไม่ชำระค่าไฟฟ้าหรือไม่ว่างหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด

ก า ร ไฟ พ าน ค ร หล ง

- ๓ -

“การต่อกลับ”

หมายความว่า การจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ตามเดิม

ข้อ ๕ ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ การใช้ไฟฟ้าและบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังด้วย

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกกฎหมายติดตั้งทางไฟฟ้า วางระเบียบเกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้า ระเบียบเกี่ยวกับการชำระค่าไฟฟ้า และระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าบริการและความสะอาดต่าง ๆ รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

หมวด ๑

ระบบไฟฟ้าและสถานที่ใช้ไฟฟ้า

ความถี่

ข้อ ๗ การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์

ระบบแรงดันไฟฟ้าและขนาดการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๘ ระบบแรงดันไฟฟ้า และขนาดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นแอม培ร์หรือเครื่องให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๙ การไฟฟ้านครหลวงอาจจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับงานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว หรืองานที่ผู้ว่าการเห็นเป็นการสมควร โดยกำหนดเวลา ที่อนุญาตให้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี

สถานที่ใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ข้อ ๑๐ การไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้สถานที่ใช้ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารทั่วไปหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละแห่ง โดยปกติจะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ให้เพียงเครื่องเดียว

(๒) อาคารชุด จะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟาร่วมไว้ต้นทาง กับติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟารองสำหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าแต่ละราย และอาจติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟารองสำหรับไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินส่วนกลางด้วยก็ได้

(๓) อาคารศูนย์การค้า หรืออาคารทั่วไปที่มิใช่อาคารชุด ซึ่งจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าหลายราย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจขอให้การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าตาม (๑) หรือ (๒) ก็ได้

ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๔ -

ข้อ ๑๖ การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้าเป็นคราว ๆ ไป

หมวด ๒ การขอใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๑๗ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าหรือขอติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า
- (๒) ผู้มีชื่อยื่นทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
- (๓) ผู้เช่าหรือผู้เช่าชื่อสถานที่ใช้ไฟฟ้า
- (๔) ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องยื่นคำขอพร้อมแนบจดหมายแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต หรือสถานที่ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ก็ได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการและจ่ายไฟฟ้าให้เมื่อได้รับชำระค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดแล้ว เมื่อการไฟฟ้านครหลวงได้รับชำระค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ หรือวัด มัสยิด รวมทั้งสถานที่ของศาสนาต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกัน ให้เขียนหนังสือราชการหรือหนังสือขอใช้ไฟฟ้าแทนแบบขอใช้ไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ณ สถานที่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า หรือมีแต่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวรวมถึงการขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าด้วยได้ดำเนินการไปแล้ว

การคืนเงินค่าบริการ

ข้อ ๑๘ กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้าก่อนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จะได้รับคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วเฉพาะส่วนที่เหลือจากการหักค่าบริการในส่วนที่การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการไปแล้ว

ถ้าขอยกเลิกหลังจากที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้แล้ว จะไม่ได้รับคืน

ก า ร ไ ฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๕ -

ประเกทของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๑๕ หลักประกันการใช้ไฟฟ้ามี ๔ ประเภท คือ

- (๑) เงินสด
- (๒) พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ
- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ภายนอกประเทศ ตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ

หนังสือค้ำประกันตาม (๓) และ (๔) ให้ใช้ตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ

การวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ต้องวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า คือผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๗

ผู้ซึ่งยังไม่ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้ามาก่อนและไม่ได้รับการยกเว้น จะต้องวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามที่กำหนดเมื่อ

- (๑) ขอต่อกลับไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (๒) เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๑๖ มูลค่าหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด หาก
ปรากฏภัยหลังว่าหลักประกันที่วางไว้แล้วมีมูลค่าน้อยกว่า ๒ เท่าของค่าไฟฟารายเดือนโดยเฉลี่ย ผู้ใช้ไฟฟ้า
หรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าต้องวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ

ค่าไฟฟารายเดือนโดยเฉลี่ยในที่นี้ คือ ค่าไฟฟ้าถัวเฉลี่ยจากค่าไฟฟารายเดือนที่ถือว่าปกติ
๓ เดือนหลังสุดติดต่อกัน

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ไม่ต้องวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ได้แก่

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) สถานทูต สถานงสุล หรือองค์กรระหว่างประเทศ
- (๓) รัฐวิสาหกิจที่ไม่เรียกเก็บหลักประกันจากการไฟฟ้านครหลวง
- (๔) วัดทุกศาสนา
- (๕) พนักงานการไฟฟ้านครหลวง เฉพาะหนึ่งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

^๑ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

^๒ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๖ -

การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๑๙ การไฟฟ้านครหลวงจะคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เลิกใช้ไฟฟ้า
- (๒) ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
- (๓) เปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๕๓
- (๔) ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- (๕) เปลี่ยนแปลงหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

การขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๑๙ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าต้องนำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าจากเจ้าของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด มาแสดงและมอบให้การไฟฟ้านครหลวงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ขออนุญาตให้และจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว

การจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๒๐ การไฟฟ้านครหลวงจะจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้แล้วเท่านั้น

หมวด ๓ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ข้อ ๒๑ กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้เป็นไปดังนี้

(๑) กรณีที่สถานที่ใช้ไฟฟ้าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพียงเครื่องเดียว อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง

(๒) กรณีที่สถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นอาคารชุด หรืออาคารทั่วไปซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหลายเครื่องสำรอง ให้เป็นทรัพย์สินของสถานที่ใช้ไฟฟ้าราย

อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ก่อนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวม และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารอง เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่ติดตั้งไว้ระหว่าง

* ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๗ -

เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ารวมและเครื่องวัดหน่วยไฟฟารองและหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟารองเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

หมวด ๔

การติดตั้งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า

การติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๒๒ อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบการติดตั้งเอง แต่อาจจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าดำเนินการเป็นบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแบบและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่เป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจ้างการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการหรือดำเนินการเองตามแบบที่ การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องส่งแบบและรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะใช้ไปในการไฟฟ้านครหลวงพิจารณา ก่อน

การติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ข้อ ๒๓ การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้กำหนดขนาด จำนวน และตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยจะเลือกสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสะดวกในการจดหน่วยไฟฟ้า ตรวจสอบ และบำรุงรักษาได้ตลอดเวลาซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะขอทราบรายละเอียดข้างต้นได้ก่อนการติดตั้ง

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง ๖๙,๐๐๐ โวลต์ หรือ ๑๕,๐๐๐ โวลต์ ต้องจัดหาและติดตั้ง หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า พร้อมเครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องส่งแบบการติดตั้งและรายละเอียดของอุปกรณ์ไปให้การไฟฟ้านครหลวง เห็นชอบก่อน

ตราประจามเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ข้อ ๒๔ การไฟฟ้านครหลวงจะผูกตราไว้ที่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การทำลายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับตรา ผู้กระทำซึ่งมิใช่พนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่กระทำการตามหน้าที่อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การบรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเข้ากับอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๒๕ การบรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเข้ากับอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า จะต้องดำเนินการโดยหรือได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น ผู้ดำเนินจะต้องเสียเบี้ยปรับ ค่าเสียหาย และค่าไฟฟ้าเพิ่มย้อนหลัง (ถ้ามี) ตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ความไม่เวรครหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ตรวจพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่มิใช่เหตุตามข้อ ๒๗ ด้วย

๒๕๘

ก า ร ไฟ พ า น ค ร ห ล ว ง

- ๔ -

ก า ร บ า ร ุ ง ร ัก ษา อ ุ ป กรณ ไฟ พ า ภ า ย ใน

ข้อ ๒๖ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ถ้าจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากแบบและรายละเอียดที่การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ต้องแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณา ก่อน

ก า ร จ ა ย ไฟ พ า โดย ไม่ ผ่าน เครื่อง วัด หน่วย ไฟ พ า

ข้อ ๒๗ การไฟฟ้านครหลวงอาจจ่ายไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ด้วยเหตุจำเป็นดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว

(๒) กรณีที่มีเหตุพิเศษ เช่น เกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ

ห 么 ว ด ๕

ก า ร ต ิ ด ต ั ง อ ุ ป กรณ ไฟ พ า ภ า ย ใน

ข้อ ๒๘ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกของผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ให้ถือปฏิบัติตั้งนี้

(๑) ต้องเป็นไปตามกฎหรือระเบียบ และมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดหรือเห็นชอบ

(๒) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ต้องแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบก่อน หากต้องเพิ่มขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการในการดำเนินการด้วย

อ ุ ป กรณ ต ด วง จร ไฟ พ า และ เครื่อง ป อง ก น ภ ร ะ แ ส ไฟ พ า ก ein

ข้อ ๒๙ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องจัดหาอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าและเครื่องป้องกันภัยแสไฟฟ้ากein โดยติดตั้งไว้ระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอกของผู้ขอใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นอุปกรณ์ชั้นเดียว เช่นตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) หรือพิวส์สวิตซ์ (Fused Switch) หรืออาจเป็นอุปกรณ์หลายชั้น เช่นสวิตซ์และพิวส์กีดี

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าและเครื่องป้องกันภัยแสไฟฟ้ากeinต้องมีขนาดที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าสอดคล้องกับขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และต้องมีความทนทานในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Interrupting Capacity) เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก ตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ก า ร ไฟ พ า น ค ร ห ล ว ง

- ๙ -

การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

ข้อ ๓๐ การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องติดต่อนัดหมาย ล่วงหน้า หากไม่พร้อมตามวันนัดหมาย ให้แจ้งยกเลิกและนัดหมายใหม่ ถ้ามีการตรวจสอบตามวันนัดหมาย ๒ ครั้งแล้ว การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้แก้ไขไปแล้ว การไฟฟ้านครหลวงจะเรียกค่าตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบครั้งต่อ ๆ ไป

เมื่อการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในถูกต้องแล้ว จะติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้

การออกหนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

ข้อ ๓๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าอาจขอให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในว่าถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือไม่ โดยผู้ขอต้องชำระค่าบริการตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดก่อน หากการตรวจสอบมีผลถูกต้อง การไฟฟ้านครหลวงจะออกหนังสือรับรองให้ ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในของผู้ขอตรวจสอบ

การตรวจสอบหรือการทดสอบอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๓๒ ผู้ที่ประสงค์จะให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบหรือทดสอบอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิตซ์อัตโนมัติ ฯลฯ จะต้องชำระค่าบริการและปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

ข้อ ๓๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของตนเองต้องนำเสนอเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ต้องขออนุญาตและทำสัญญากับ การไฟฟ้านครหลวงก่อน และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ข้อ ๓๔ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีเครื่องป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังติดตั้งไว้ก่อนที่จะบรรจุสายไฟฟ้าเข้าແเนสวิตซ์รวม และต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไหลเข้าในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวง เครื่องป้องกันดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงก่อน

การขอสายป้อนหรือสายส่งไฟฟ้าสำรอง

ข้อ ๓๕ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงที่ต้องการมีสายป้อนหรือสายส่งไฟฟ้าสำรอง ให้ยื่นคำขอและทำความตกลงกับการไฟฟ้านครหลวงเป็นราย ๆ ไป

นาย
สมชาย
ชัยวัฒน์

ก า ร ไฟ พ ื น ค ร ห ล ว ง

- ๑๐ -

หมวด ๖ การใช้ไฟฟ้า

ความรับผิดชอบในการชำระค่าไฟฟ้า

ข้อ ๓๖ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าตลอดไปจนกว่าจะบอกเลิกการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า ตามข้อ ๕๓

ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้บอกเลิกการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า แต่มีผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า ให้ถือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการชำระค่าไฟฟ้า กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวงจะคิดเบี้ยปรับตามอัตรากำไรการไฟฟ้านครหลวงกำหนด

เงินค่าไฟฟ้ากรณีที่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแสดงจำนวนหน่วยคลาดเคลื่อน

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแสดงจำนวนหน่วยคลาดเคลื่อน การไฟฟ้านครหลวงจะให้ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนไปก่อน โดยนำค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของ ๓ เดือนหลังสุดที่ถือว่าปกติดต่อกัน หรือค่าไฟฟ้าที่คำนวนบนพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลซึ่งตรวจสอบได้ในช่วงเวลานั้น มาเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนของเดือนที่เริ่มนีการผิดพลาดเป็นต้นไป หากภายหลังผลการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามีผลแตกต่างจากที่เรียกเก็บไปแล้วนั้น การไฟฟ้านครหลวงจะเรียกเก็บเพิ่มหรือจ่ายคืนให้แล้วแต่กรณี ในการชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนไปก่อนนี้ ให้แสดงข้อความสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงการเรียกเก็บที่ถูกต้องไว้ให้ชัดเจน

การเปลี่ยนพิวส์ เครื่องตัดตอน หรือเครื่องป้องกันอื่น

ข้อ ๓๘ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้ง หรือเปลี่ยนพิวส์ เครื่องตัดตอน หรือเครื่องป้องกันอื่น ให้มีขนาดที่ไม่เกินกว่าที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)

ข้อ ๓๙ การไฟฟ้านครหลวงจะเรียกเก็บค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ถ้าตัวประกอบกำลังไฟฟาร่วมของการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

การขายหรือการต่อโ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๔๐ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าจะขายหรือต่อโ่ายไฟฟ้าไปให้ผู้อื่นใช้ หรือต่อโ่ายไปใช้ยังสถานที่อื่นไม่ได้

๖) ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓



ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๑๑ -

การใช้ไฟฟ้าที่รบกวนการใช้ไฟฟ้ารายอื่น

ข้อ ๔๑ ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง ส า ว น ส ิ ท ช ิ ท ที่ จะ จ า ย ไฟ ฟ า เม ื อ ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ า ร บ ก วน ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ า ราย อ ื่ น เช ่น ทำ ให ้ แ ร ง ด ั น ต า ก แ ร ง ด ั น ง ร ะ เพ ื อ ม ไฟ ฟ า ก า ง พ ร ิ บ หร ื อ ส ร ա ง ค ว า မ ี ร บ ก วน ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ า ราย อ ื่ น

การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

ข้อ ๔๒ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่แสดงจำนวนหน่วยคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ให้ถือว่า ถูกต้อง

หากผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าสงสัยว่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแสดงค่า คลาดเคลื่อนอาจแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงทดสอบได้ ถ้าผลการทดสอบปรากฏว่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า คลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในวรคหนึ่ง การไฟฟ้านครหลวงจะไม่คิดค่าทดสอบ แต่ถ้าไม่เกินผู้ขอทดสอบจะต้องชำระค่าทดสอบตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

วิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการกำหนด

การใช้ไฟฟ้าเกินขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าใหม่หรือชำรุด

ข้อ ๔๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเกินขนาดแอม培ร์หรือ เครื่อเอที่ได้รับอนุญาต จะต้องขอเพิ่มขนาดให้เพียงพอ กับ การใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งให้ ทราบ แล้วไม่มาติดต่อขอเพิ่มและชำระค่าบริการภาย ในเวลาที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งพิวส์ จำกัดกระแสไฟฟ้า และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าเกินขนาดแอม培ร์หรือเครื่อเอ ที่ได้รับอนุญาต หรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นเหตุให้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าใหม่ หรือชำรุด จะต้องชำระค่าเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายกรณีที่ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชำรุดเสียหายตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็น ความผิดของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

การกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๔๔ การกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ผู้กระทำต้องเสียเบี้ยปรับ ค่าเสียหาย ค่าไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าเพิ่มย้อนหลังตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง

ข้อ ๔๕ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าต้องรับมั่นคงดูแลและรับผิด หากเกิดความเสียหายจากการที่ตนเองหรือบริหารกระทำต่ออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของการไฟฟ้านครหลวงที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการจ่ายไฟฟ้า ทั้งนี้รวมถึง ความเสียหายอันเกิดจากการใช้ไฟฟ้าที่ผิดข้อบังคับนี้ด้วย

ลงชื่อ:

ก า ร ไ ฟ ฟ ี น ค ร ห ล ว ง

- ๑๖ -

ความรับผิดชอบผู้ใช้ไฟฟ้าในการกระทำการต่ออุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๔๕ ห้ามผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าสร้างสิ่งปิดกั้นอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าหรือกระทำการอย่างใด ๆ จนเป็นเหตุให้มีสัดส่วนในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าหรือการจดหน่วยไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะทำการรื้อถอนสิ่งปิดกั้นดังกล่าวออกเท่าที่จำเป็น ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้น และการไฟฟ้านครหลวงอาจพิจารณาจ่ายไฟฟ้า

การเข้าไปในสถานที่ใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๔๖ พนักงานการไฟฟ้านครหลวงอาจเข้าไปในสถานที่ของบุคคลใด ๆ เพื่อตรวจซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบการส่งพลังไฟฟ้าในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันภัยนตรายเป็นการด่วนในเวลานี้งเวลาใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าทราบและแสดงบัตรประจำตัวให้ตรวจสอบแล้ว ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าไม่ยินยอมให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดำเนินการ ดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิที่จะงดจ่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ ๔๗ ความรับผิดชอบการไฟฟ้านครหลวงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

(๑) การไฟฟ้านครหลวงไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการจ่ายหรือการส่งพลังไฟฟ้าต้องหยุดชะงักลงทั้งหมด หรือบางส่วน

(๒) การไฟฟ้านครหลวงไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

หมวด ๗

การงด การบอกรอเลิก และการตอกลับการใช้ไฟฟ้า

การของดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๔๘* ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าอาจยื่นคำขอดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว โดยให้การไฟฟ้านครหลวงถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออก และนำกลับมาติดตั้งเมื่อต้องการใช้ไฟฟ้าอีกได้ภายในได้เงื่อนไขดังนี้

(๑) กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ของดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อรื้อถอนอาคารและสร้างใหม่ในที่เดิม ต่อเติมอาคาร หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการให้ตามคำขอ

* ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ก า ร ไ พ พ ້າ ນ ຄ ຮ ກ ລ ວ ກ

- ๑๓ -

(๒) กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ของด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจากเหตุที่กล่าวใน (๑) แต่ปรากฏว่าผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้ายืนยันเป็นหนังสือตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดว่า ต้องจะใช้ไฟฟ้าต่อไป และรับรองว่าจะรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวนেื่องกับการใช้ไฟฟ้าทั้งที่มีอยู่ก่อนหรือจะมีอนาคต รวมทั้งได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีเข่นนี้การไฟฟ้านครหลวงอาจจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการของด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามที่ผู้ใช้ไฟฟาร้องขอได้

(๓) การของด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในแต่ละครั้ง ต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออก

(๔) ผู้ของด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวที่ประสงค์จะขอต่อกลับ ต้องยื่นคำร้องขอต่อกลับ ภายในเวลาที่กำหนดตาม (๓) พร้อมกับชำระค่าต่อกลับ ถ้าเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าวจะใช้สิทธิขอต่อกลับ ไม่ได้ หากประสงค์จะใช้ไฟฟ้าอีกต้องยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ทั้งนี้หากคำร้องขอต่อกลับเกินกำหนดเวลา ดังกล่าว ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายอาจผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้

(๕) กรณีขอต่อกลับหลังจากด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเกินกว่า ๖ เดือน หรือการ ขอต่อกลับหลังด้วยไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุตาม (๑) ผู้ขอต่อกลับต้องชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบใหม่ด้วย

กรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า ของผู้ขอต่อกลับ ผู้ขอต่อกลับต้องชำระค่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายจริง

การบอกเลิกการใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๕๐* ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์บอกเลิกการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าหรือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้การไฟฟ้านครหลวง หรือตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าไฟฟ้าและค่าเสียหายได้ ๆ ที่มีอยู่จนถึงวันที่เลิกใช้ หากบอกเลิกการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า ๗ วัน ผู้แจ้งต้องรับผิดชอบชดใช้เงินถึงวันที่ถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าออก แต่ไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้านครหลวงรับแจ้งการเลิกใช้ไฟฟ้า หรือบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แล้วแต่กรณี

กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ขอบอกเลิก การไฟฟ้านครหลวงอาจพิจารณาไม่ถอดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ก็ได้ หากผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าได้แสดงเจตนาและดำเนินการตามข้อ ๔๙ (๒)

ผู้ครอบครองสถานที่ที่การไฟฟ้านครหลวงไม่จดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๔๙ (๒) ประสงค์จะบอกเลิกการใช้ไฟฟ้า ให้ใช้รัคหนึ่งบังคับโดยอนุโลม

* ข้อ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ก า ร ไฟ พ า น ค ร หล ง จ า ย ไฟ พ า

- ๑๔ -

การไฟฟ้านครหลวงดจ่ายไฟฟ้า

ข้อ ๕๑ การไฟฟ้านครหลวงอาจจะดจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ชำระค่าไฟฟ้า เบี้ยปรับ หรือหนี้สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด
- (๒) ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
- (๓) ขายหรือต่อโ่ายไฟฟ้า
- (๔) ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้มีความปลอดภัยเพียงพอ และการไฟฟ้านครหลวงได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว
- (๕) มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
- (๖) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
- (๗) ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

การขอต่อกลับหลังจากดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๕๑

ข้อ ๕๒^๐ เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าได้แก้ไขเหตุที่ถูกดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๕๑ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้แล้ว อาจขอต่อกลับได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้านครหลวงดจ่ายไฟฟ้า

- (๑) กรณีขอต่อกลับภายใน ๖ เดือน ผู้ขอต่อกลับต้อง
 - ก. ชำระค่าดำเนินการดจ่ายไฟฟ้ากรณีข้อ ๕๑ (๑) และ (๒) หรือค่าต่อกลับกรณีข้อ ๕๑ (๓) ถึง (๗) แล้วแต่กรณี
 - ข. วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
 - ค. ชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใต้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - ง. ชำระค่าอุปกรณ์ระบบดจ่ายไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณีที่การไฟฟ้านครหลวงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบดจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ขอต่อกลับ
- (๒) กรณีขอต่อกลับเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ผู้ขอต่อกลับต้องดำเนินการตาม(๑) ก. ข. หรือ ง. รวมทั้งต้องชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือไม่ก็ตาม
- (๓) กรณีดจ่ายไฟฟ้าไปแล้วเกินกว่า ๑ ปี จะขอต่อกลับไม่ได้ หากประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าอีก ต้องยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าใหม่

^๐ ข้อ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

^๐ ข้อ ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ก า ร ไฟ ฟ าน ค ร ห ล ว ง

- ๑๕ -

หมวด ๘^{๑๑} การเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๕๓ การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานที่ใช้ไฟฟ้าเดิมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ผู้ใช้ไฟฟารายใหม่ ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิขอใช้ไฟฟ้าตามข้อ ๑๒ และได้รับการยินยอมให้เปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟารายเดิมโดยยื่นคำขอตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

(๒) กรณีผู้ใช้ไฟฟารายใหม่ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ไฟฟารายเดิม และได้ยื่นคำขอตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดแล้ว การไฟฟ้านครหลวงอาจเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ใช้ไฟฟารายใหม่ได้ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเมื่อมีผู้ติดต่ออย่างสิทธิ

การเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการไฟฟ้านครหลวงได้รับชำระหนี้ค้างทั้งหมด รวมทั้งมีการวางแผนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าถูกต้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(ลงชื่อ) อนันต์ อนันตภูล
(นายอนันต์ อนันตภูล)

ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

^{๑๑} หมวด ๘ การเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓

ก า ร ไฟ พ ื น ค ร ห ล ว ง

- ๑๖ -

ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

หมายเหตุ เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖/๓๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ให้การไฟฟ้านครหลวงรับพันธบตรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังมีได้ค้ำประกัน เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับพันธบตรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จึงจำเป็นต้อง วางข้อบังคับนี้

ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

หมายเหตุ เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ครอบครองสถานที่ ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาเป็นหลักประกัน การใช้ไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย และยังได้กำหนดเบี้ยปรับในกรณีที่ ผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด โดยให้คิดเบี้ยปรับในอัตรา ที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดด้วย จึงจำเป็นต้องวางข้อบังคับนี้

ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

หมายเหตุ เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ครอบครองสถานที่ ใช้ไฟฟ้า สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย มาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ได้ เช่นเดียวกับหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย จึงจำเป็น ต้องวางข้อบังคับนี้

ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ เหตุผลในการวางข้อบังคับฉบับนี้ คือ เป็นการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) จึงจำเป็นต้องวางข้อบังคับนี้