



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง

ที่ ๗๗/๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากสายสื่อสาร

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากสายสื่อสาร
จนทำให้อุปกรณ์ระบบส่งและระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าการจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้สายงานบริการระบบจำหน่าย ดำเนินการดังนี้

๑.๑ จัดให้มีรถเวอร์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องออกตรวจสอบสายป้อนตามเส้นทางต่าง ๆ
ในช่วงเวลากลางวันและเย็น จนถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. พร้อมลงประวัติการตรวจสอบ

๑.๒ ให้การไฟฟ้านครหลวงเขต ดำเนินการตรวจสอบหาจุดเสี่ยงของสายสื่อสาร
ที่ดูสภาพไม่เรียบร้อย มีโอกาสชำรุดและสร้างความเสียหาย โดยรวบรวมและแจ้งสำนักงาน-
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทราบ
อย่างต่อเนื่อง

๑.๓ ให้การไฟฟ้านครหลวงเขตรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข

๑.๔ ตรวจสอบการขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสาร หากพบว่าติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว

๑.๕ เมื่อมีการอนุญาตให้ติดตั้งสายสื่อสารตามที่ขออนุญาตแล้ว ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ออกไปตรวจสอบการติดตั้งของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทุกประการ
อย่างเคร่งครัด

๑.๖ เร่งตรวจสอบและดำเนินการรื้อย้ายเสาสายที่ยังตั้งอยู่กลางถนนออกโดยเร็ว

๑.๗ เร่งตรวจสอบแก้ไขสายไฟฟ้าบริเวณสะพานลอย โดยต้องไม่มีสายไฟฟ้า
ลอดทะลุผ่านสะพานลอย

๒. ให้สายงานปฏิบัติการระบบส่ง ดำเนินการดังนี้

๒.๑ จัดให้มีเวรออกตรวจสอบส่งตามเส้นทางต่าง ๆ ในช่วงกลางวันและเย็น
จนถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. พร้อมลงประวัติการตรวจสอบ

๗๗

การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

๒.๒ กรณีมีการก่อสร้างหรือดำเนินการสิ่งใดบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะ ให้หน่วยงานตรวจสอบความเรียบร้อย และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะการทำงานและการปิดงานให้เรียบร้อย และให้มีการตรวจสอบทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๓. ให้สายงานวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้าพิจารณาปรับปรุงการออกแบบระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเมือง โดยเฉพาะสายใต้ดิน

๔. ให้สายงานบริการระบบจำหน่าย และสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสารเร่งรัดดำเนินการและหาข้อสรุปกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ

๕. ให้สายงานวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ร่วมกับสายงานบริการระบบจำหน่าย และสายงานปฏิบัติการระบบส่ง จัดทีมงานพิจารณากำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งสายสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ และจัดทำข้อสรุป เพื่อแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

๖. ให้คณะทำงานพิจารณาการให้บริการโครงข่ายทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ-กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องสายสื่อสารที่เป็น Steel Messenger Wire โดยขอให้ผู้ประกอบการปลดออกและใช้สายสื่อสารแบบทนไฟลาม

๗. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งด่วน และรายงานความคืบหน้าให้รองผู้ว่าการต้นสังกัดทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

วิลาศ เฉลยสัตย์

(นายวิลาศ เฉลยสัตย์)

ผู้ว่าการ

