


เลขที่ 1 / 2563

แบบ ร.๑



# ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ปายโฆษณา บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๑๐ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปกเตอร์ จำกัด เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



( นายประเสริฐ วงษ์ศิริ )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ปต.ระยอง

รองปลัดเทศบาล

ผอ.อาคารช่าง วิภา

วิศวกร

วิศวกร

Int / ม.ก.ร.บ.

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว  
30.1.63  
(ผู้รับ)

19.1.63

14.9.63

สงวน  
2 ม.ค. 63

ที่ 2562/005\_010

เลขที่	2
วันที่	2 ม.ค. 63
เวลา	10.30

ทำที่ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
199 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะจรูญใหญ่  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ธ.ค. 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบป้าย ปี 2562  
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับมา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบป้าย ปี 2562 จำนวน 1 ชุด

กองช่าง
เลขที่..... 1
วันที่ 20 ม.ค. 2563
เวลา 11.20 น.

ตามที่ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบหมายให้ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบป้าย ปี 2562 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำหรับ ป้ายบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง) ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอ นำส่งเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไปเป็นจำนวนอย่างละ 1 ชุด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ เดชะพิทักษ์วงศ์,นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว )


เจ้าของป้าย

หากใบบรรอง (ร.1) ออก หรือเอกสารติดปัญหา กรุณาติดต่อกลับ  
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด  
คุณสุชาดา (095-830-8203) / คุณลลิตา (085-077-9945)  
โทรศัพท์ : 02-550-7923 โทรสาร : 02-002-3755

ผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด  
เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น. 0022/2550  
โทรศัพท์ : 02-550-7923 โทรสาร 02-002-3755

เลขที่ ๐๑๘/๒๕๕๕

แบบ ร.๑



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร **ปายโฆษณา บริษัท อดไว์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด**

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๑๐ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๔

ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ **บริษัท ไพร์ฟ อิมสเปคเตอร์ จำกัด เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๒๒/๒๕๕๕** แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

( นายประเสริฐ วงศ์ศรี )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

# รายงานผลการตรวจสอบป้าย ปี 2562

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้น สำหรับคิดหรือตั้งป้าย  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558




ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนพื้นดิน

ป้ายวอลโว่ (VOLVO)

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง)

39/10 ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000



# ส่วนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบป้าย


## 1. ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้าย อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนดและตามที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบ ดังนี้

“ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกตด้วยสายตาพร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ทำรายงาน รวบรวมและสรุปผลการ วิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายที่ทำการตรวจสอบนั้น ให้แก่เจ้าของป้าย เพื่อให้เจ้าของป้ายเสนอรายงานผลการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกสามปี

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างป้ายนั้น หรือ
2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สถาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก ทั้งนี้ ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานเท่านั้น”



## 2. รายละเอียดในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของป้าย ดังต่อไปนี้

### 2.1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายหรือสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย อย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- (1) การต่อเติมตัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้ายหรือสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย
- (3) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้ายหรือสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (4) การชำรุดสึกหรอของป้ายหรือสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (5) การวิบัติของป้ายหรือสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (6) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน)
- (7) ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ติดตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือ ฝ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร)
- (8) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ของสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งที่ยึดขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร

### 2.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้ายอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง
- (2) ระบบป้องกันฟ้าผ่า
- (3) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

### 2.3 การตรวจสอบระบบโครงสร้าง

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงาน และประเมินโครงสร้างตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนของฐานราก (ถ้ามี)
- (2) ระบบโครงสร้าง
- (3) การเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบโครงสร้างอาคาร
- (4) ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการแอ่นตัวของโครงข้อหมุน เป็นต้น
- (5) สภาพการใช้งานตามที่เห็น

## 2.4 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้าย

### 2.4.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง

2.4.1.1 ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา เครื่องมือหรือเครื่องวัดชนิดพกพาทำรายงานและประเมินระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้่า ดังนี้

- (1) สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย
- (2) ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล
- (3) ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและฟิวส์ตัดกระแสของบริษัที่ประธาน แผงย่อย และแผงวงจรย่อย
- (4) เครื่องตัดไฟรั่ว
- (5) การต่อลงดินของบริษัที่ ขนาดตัวนำต่อลงดิน และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล
- (6) รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ

### 2.4.1.2 ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

- (1) วัดหรือทดสอบแผงสวิตช์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริษัที่ในขณะทีแผงสวิตช์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่
- (2) ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
- (3) ถอดออกหรือรื้อบริษัที่ไฟฟ้่า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตช์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสอบสภาพบริษัที่

### 2.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

- (1) ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดินครอบคลุมครบถ้วน
- (2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน
- (3) ตรวจสอบจุดต่อประสานสัคย์
- (4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

### 2.4.3 ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตา ทำรายงานและประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สภาพบันไดขึ้นลง
- (2) สภาพราวจับ และราวกันตก
- (3) อุปกรณ์ประกอบอื่นตามที่เห็นสมควร

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของป้ายที่ผู้ตรวจสอบต้องลงบันทึกในหัวข้อต่างๆ และอาจเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในบางรายการจะต้องประสานงานกับเจ้าของและผู้ดูแลป้ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้น รายการใดที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้เว้นว่าง หรือแจ้งหมายเหตุไว้

### 1. ข้อมูลป้ายและสถานที่ตั้งป้าย

ชื่อป้าย ป้ายวอลโว่ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง)

ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ทับมา อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์ 033-064-280 โทรสาร 033-064-281

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - (ไม่มีเอกสารจากเจ้าของอาคาร)

มีแบบแปลนเดิม

ไม่มี แบบแปลนเดิม ( กรณีที่ไม่มีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้

เจ้าของป้ายจัดหาหรือจัดทำแบบแปลนสำหรับการใช้ในการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร )

มีข้อมูลการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ไม่มีข้อมูลการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อายุของป้าย 7 ปี (ก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2555)

รูปแบบและขนาดของแผ่นป้าย และสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโดยสังเขป



ข้อมูลกายภาพและการใช้งานป้าย (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

ป้ายกว้าง 7 เมตร ป้ายสูง 7 เมตร จำนวนด้าน 2 ด้าน

พื้นที่ป้าย 98 ตารางเมตร

โครงสร้างสำหรับติดตั้งป้าย สูง 21 เมตร



## ส่วนที่ 6 ผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาป้าย และ อุปกรณ์ประกอบของป้าย

ส่วนที่ 6 เป็นผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้ายตามที่เจ้าของป้าย หรือผู้ดูแลป้ายสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา ไม่รวมถึงการทดสอบที่ใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ

การตรวจสอบการบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย เจ้าของ หรือ ผู้ดูแลป้ายจะต้อง พิจารณาตามรายละเอียดในการตรวจบำรุงรักษาป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้าย และคู่มือปฏิบัติการตามแผน ที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้ และความถี่ในการตรวจไม่น้อยกว่า ที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้

กรณีพบว่าสภาพของป้าย หรืออุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้ายมีการชำรุด เสียหาย ต้องแก้ไขผิดปกติ หรือใช้งานไม่ได้เจ้าของป้าย หรือผู้ดูแลป้ายจะต้องบันทึกรายละเอียดแต่ละรายการให้ชัดเจนและแจ้งผลให้ ผู้ตรวจสอบทราบโดยเร็ว



ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1		หมายเหตุ
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	<p><u>การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้าย</u></p> <p>1.1 การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงขนาดของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้าย</p> <p>1.2 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย</p> <p>1.3 การเปลี่ยนสภาพการใช้งานของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้าย</p> <p>1.4 การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย</p> <p>1.5 การชำรุดสึกหรอของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้าย</p> <p>1.6 การวิบัติของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย</p> <p>1.7 ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากของสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน)</p> <p>1.8 ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ติดตั้งป้าย (กรณีป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร)</p> <p>1.9 การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายกับฐานรากหรืออาคาร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน</p>



ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1		หมายเหตุ
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
2	<p><u>การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบของป้าย</u></p> <p>2.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง</p> <p>(1) สภาพสายไฟฟ้า ✓</p> <p>(2) สภาพท่อร้อยสายรางเดินสาย และรางเคเบิล ✓</p> <p>(3) สภาพเครื่องป้องกันกระแสเกิน ✓</p> <p>(4) สภาพเครื่องตัดไฟรั่ว ✓</p> <p>(5) การต่อลงดินของบริภัณฑ์ตัวนำต่อลงดิน ✓</p> <p>และความต่อเนื่องลงดินของท่อร้อยสายรางเดินสาย รางเคเบิล</p> <p>2.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)</p> <p>(1) ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้าตัวนำ ต่อลงดิน ✓</p> <p>(2) ตรวจสอบระบบรอกสายดิน ✓</p> <p>(3) ตรวจสอบจุดต่อประสานศักย์ ✓</p> <p>2.3 ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>(1) สภาพบันไดขึ้นลง - - ไม่มี</p> <p>(2) สภาพราวจับ และราวกันตก - - ไม่มี</p> <p>(3) อุปกรณ์ประกอบอื่นตามที่เห็นสมควร - - ไม่มี</p>			



## ส่วนที่ 7 สรุปผลการตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายและ อุปกรณ์ประกอบของป้าย

ส่วนที่ 7 เป็นสรุปผลการตรวจสอบบำรุงรักษาป้าย ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย รวมทั้ง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของป้ายอาคารตามที่ ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้

ลำดับ ที่	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีการแก้ไขแล้ว	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายด้านความมั่นคงแข็งแรง ของป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย	✓			
2	การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ประกอบของป้าย				
	2.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง	✓			
	2.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)	✓			
	2.3 ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)	-	-	- ไม่มี	

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

ลายมือชื่อ.....เจ้าของป้ายหรือ ผู้ดูแลป้าย

(นางสาวพรทิพย์ เดชะพิทักษ์วงศ์,นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแก้ว)

วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 19 ตุลาคม 2562

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
Volvo Group (Thailand) C



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ที่ รย ๕๔๑๐๔ / ๑๖

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทับมา/รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา/ปลัดเทศบาลตำบลทับมา/รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา/  
ผู้อำนวยการกองช่าง

### ๑.เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดระยองได้แจ้งให้ทราบว่า ได้มีกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์การตรวจสอบอาคาร โดยกำหนดให้เจ้าของอาคารรวม ๙ ประเภท ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารทุกปี และการตรวจสอบครั้งแรกต้องให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑.๒ จังหวัดระยองได้ส่งสำเนากฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วให้เพิ่มเติมข้อ ๒/๑ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๘) ให้กำหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารฉบับละ ๑๐๐ บาท

### ๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดกฎหมายและความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จึงต้องมีการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ความพร้อมสำหรับใช้งาน และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอันจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองช่างได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารเบื้องต้นแล้ว และได้มีอาคารที่เข้าข่ายที่จะต้องตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอาคารมาให้แล้ว ๑ ราย ดังนี้

๑. ป้ายโฆษณา บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ ป้าย

ผลการตรวจสอบป้ายดังกล่าว จากรายงานสรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนพื้นดิน ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเห็นว่า โครงสร้างป้ายมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

### ๓.ระเบียบและข้อกำหนด

๓.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ ทวิ

๓.๒ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘

๓.๓ กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘

๓.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.๒๕๒๒


๔. ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

๔.๑ เห็นควรแจ้งเจ้าของอาคารพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

๔.๒ เห็นควรออกไปรับรองการตรวจสอบอาคารตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๔.๓ เห็นควรแจ้งให้เจ้าของอาคารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสภาพอาคาร รีบตรวจสอบสภาพอาคาร

  
(นางสาวนริศรา เป้าประเสริฐ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  
(นายวิชุด บุตตา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
8 ธ.ค. ๖๓

  
(นายสมศักดิ์ อนันตวุฒิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
11 ธ.ค. ๖๓

  
(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา  
10 / 1 / 63

  
(นายภัทร แก่กล้า)  
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

  
(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา