



SCAN

วันที่ - 4 ก.ค. 2559

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อนาดี ถึง กฟอ.กบบน.....
เลขที่ ก.ด.นาดี.(บต.) ๐๐๒๗ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
อ้างถึง บันทึกที่ ก.ด.กบบน.(บธ.) ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลว.๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ปี ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.กบบน.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ กฟฟ.สาขาในสังกัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรวมงาน เพื่อส่งให้ กบส.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

กฟส.อนาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเลิศพันธุ์ บุตรแพง)
ทผ.กบ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อนาดี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟผ.อ.นาดี.....ประจำเดือน.....มิถุนายน..2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท ไฮเดอรั อีเลคทริค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	2-ก.ค.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน.....มิถุนายน...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบบ.1	1	บริษัท ไทยเอ็นเนจิวรีตีส์ จำกัด	2-ก.ค.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบบ.1	3	บริษัท ทีพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบบ.1	4	บริษัท สหไทยอวการะดาช จำกัด	2-ก.ค.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบบ.1	5	บริษัท อิตาซีคอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	2-ก.ค.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบบ.1	7	บริษัท ยูนิ-ชั่น นันนุวัน จำกัด	2-ก.ค.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบบ.1	8	บริษัท พรีเมี่ยมโปรดักส์ จำกัด	2-ก.ค.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบบ.1	9	บริษัท สานิโ(ไทยแลนด์) จำกัด	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	10	รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	2-ก.ค.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบบ.3	3	บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ จำกัด	2-ก.ค.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบบ.3	5	บริษัท พลุกระจายอุณหภูมิจากัด	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบบ.2	2	บริษัท สุนันทาพลาสติก จำกัด	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบบ.2	6	บริษัท ทีมพลาส จำกัด	2-ก.ค.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบบ.2	7	สำนักงานก่อสร้างที่ 7 เขตช่วยเหลือ	2-ก.ค.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทบุรี	1	โรงพยาบาลนาดี	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทบุรี	2	บมจ.กรุงเทพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	2-ก.ค.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน... กฟส.อ.นาคี... ประจำเดือน... มิถุนายน 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	นายเล็ก ศิริประทีพ	4-ก.ค.-59	398.61	398	
2	นาดี	หจก.รุ่งทรัพย์อินส์	4-ก.ค.-59	414.22	410	
3	นาดี	นายประสาน พงษ์พานิชย์	4-ก.ค.-59	402.92	400	
4	นาดี	นายอุทัย พุ่มพวงษา	4-ก.ค.-59	411.32	410	
5	นาดี	นายอำนวย สุขีเพียร	4-ก.ค.-59	410.8	410	