



SCAN

วันที่.....5...ส.ค..2559

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อนาดี ถึง กฟอ.กบบ.....
เลขที่ ก.๑.นาดี.(บต.) ๐๙๙๐ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙.....
เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙.....
อ้างอิง บันทึกที่ ก.๑ กบบ.(บธ.) ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลว.๑ มี.ย. ๒๕๕๙.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙.....

เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ กฟฟ.สาขาในสังกัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรมงาน เพื่อส่งให้ กบบ.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

กฟส.อนาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

นายศักดิ์ชัย ดาราช
ผจก.กฟส. อนาดี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน... กฟผ. อ. นาคี.....ประจำเดือน.....กรกฎาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)	28-ก.ค.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี...ประจำเดือน...กรกฎาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
7	กบบ.1	9	บริษัท ฮาปโร(ไทยแลนด์)จำกัด	28-ก.ค.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	10	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	28-ก.ค.-59	22.6		3	22.86	22.8	
10	กบบ.3	5	บริษัท พุฒิจูระ อิเลคทริค จำกัด	28-ก.ค.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบบ.2	2	บริษัท สุนันทาพลาสติก จำกัด	28-ก.ค.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบบ.2	6	บริษัท ทีมพลัส จำกัด	28-ก.ค.-59	22.6		3	22.63	22.6	
14	นนทรี	1	โรงพยาบาลนาดี	28-ก.ค.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	2	บมจ.กรุงเทพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	28-ก.ค.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟผ.ช.นาคี...ประจำเดือน...กรกฎาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
3	นาคี	นายประสาน พงษ์พาณิชย์	25-ก.ค.-59	402.92	400	
4	นาคี	นายอุทัย พุ่มพุกษา	25-ก.ค.-59	411.32	410	
5	นาคี	นายอำนาจ สุขชัยเพียร	25-ก.ค.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน... กฟส.อ. นาดิ... ประจำปี... กรกฎาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ด้านการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
2	นาดิ	สำนักงานเทศบาลนาดิ F1 NSI	26-ก.ค.-59	232.69	232	
3	นาดิ	ฟาร์มหนองนัฐพร ป้อมแจ่มศรี F2 KBJ	26-ก.ค.-59	230.8	231	
4	นาดิ	ฟาร์มนายอภิสักดิ์ รุ่งดิน F2 NSI	26-ก.ค.-59	234.35	234	