



บันทึก

SCAN
วันที่...๘...๑...๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นาดี ถึง กฟอ.กบบ.
เลขที่ นาดิ.๖๒๑ / ๒๕๕๙ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
อ้างถึง บันทึกที่ ก.๑ กบล.(บธ.)๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลว.๑ มิ.ย.๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้กฟฟ.ในสังกัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรวมงาน เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน
กฟส.อ.นาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ชัย ดาราย)

ผจก.กฟส.อ.นาดี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาคี.....ประจำเดือน.....สิงหาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท อิตาจิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด	2-ก.ย.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟผ.อ.บต...ประจำเดือน...สิงหาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าวงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานี (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบบ.1	1 บริษัท ทีเอสดับบลิว เพลทิง แอนด์ เฟอร์นิง จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบบ.1	3 บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบบ.1	4 บริษัท ลีคเคียน อินดัสเตรียล จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบบ.1	5 บริษัท ไทยอี เมททัล เวอร์คส์ จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบบ.1	7 บริษัท โยวแมน อินกรีเดียนส์ จำกัด (ตรงงาน1)	2-ก.ย.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบบ.1	8 บริษัท จันทรีเจริญ (กบินทร์บุรี) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบบ.1	9 บริษัท ฮาบีโร (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	10 บริษัท ทีโน-แปซิฟิค เทรคคิง (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบบ.3	1 บริษัท ดีเอ็มไอ เอ็กชเรย์ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบบ.3	2 บริษัท ลาฟรัคโคโร ซิเมนต์ซีเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบบ.2	2 บริษัท สุนันทาพลาสติก จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบบ.2	6 บริษัท ทีมพลาสติก จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบบ.2	7 บริษัท 95 โปร	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทรี	1 โรงสูบน้ำบ้านแก่ง	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	2 ฟาร์มไก่ บ.นาดีพันธ์ดี	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน... กฟส.อ. นาดิ...ประจำเดือน...สิงหาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ติดตั้ง-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1 นาดิ	ฟาร์มไก่หนองขี้สาร	4-ก.ย.-59	398.61	398	
2 นาดิ	ฟาร์มหมูนายบุญส่ง ศิลปศิริ	4-ก.ย.-59	414.22	410	
3 นาดิ	อพาดเม่นตุ้มตุ้ม	4-ก.ย.-59	402.92	400	
4 นาดิ	ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดมสุข	4-ก.ย.-59	411.32	410	
5 นาดิ	นายถ่านวย สุทธิเพียร	4-ก.ย.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี...ประจำเดือน...สิงหาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ต่อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ตลาดสดโคกอุดม F6 KBJ	2-ก.ย.-59	236.9	236	
2	นาดี	บริษัท รุ่งทิพย์อินันต์ F1 NSI	2-ก.ย.-59	232.69	232	
3	นาดี	บ.สุนันทาพลาสติก F2 KBJ	2-ก.ย.-59	230.8	231	
4	นาดี	นาราวดีรีสอร์ท F2 NSI	2-ก.ย.-59	234.35	234	
5	นาดี	นางนัฐพร กิตติธรรมโม F1 KBJ	2-ก.ย.-59	234.85	234	
6	นาดี	หจก.ดิษยา ชัพพลาย F7 KBJ	2-ก.ย.-59	236.9	236	