



SCAN

วันที่ 5 ต.ค. 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อนาดี

เลขที่ ก.อ.จ.ด.(บ.ท.) ๗๑๑/๒๕๕๙

ถึง กฟอ.กบบ.

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามหนังสือ ก.๑ กบล.(บธ.)๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้กฟฟ.ในสังกัดรวบรวม
ข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรวมงาน เพื่อส่งให้
กบล.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน

กฟส.อนาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสายัญ เกิดสวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อนาดี

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทร. ๑๖๗๗๑

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน....กันยายน....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ติดต่อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท เซาร์สตีล จำกัด	2-ต.ค.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นตี่.....ประจำเดือน.....กันยายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าจริง	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบป.1	1 บริษัท ฟรุทกาอ ออโตโมบิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย	3-ต.ค.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบป.1	3 บริษัท รัตกิน (ไทยแลนด์) จำกัด	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบป.1	4 บริษัท โวลท์อัลฟ่า เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย	3-ต.ค.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบป.1	5 บริษัท จิกซอน สปรอต แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไ	3-ต.ค.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบป.1	7 บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จำกัด	3-ต.ค.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบป.1	8 บริษัท บิลเลียนเมส อินดัสตรี จำกัด	3-ต.ค.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบป.1	9 บริษัท ฮาบีโอ (ประเทศไทย) จำกัด	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบป.1	10 บริษัท เบตต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3-ต.ค.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบป.3	1 บริษัท โปรเกรส ไทยเทค โรลเลอร์ จำกัด	3-ต.ค.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบป.3	2 บริษัท ไทยเมค ไฮเทค จำกัด	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบป.2	2 บริษัท สุนันทพลาสติก จำกัด	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบป.2	6 บริษัท ทีมพลาส จำกัด	3-ต.ค.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบป.2	7 บริษัท 95 โป	3-ต.ค.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทรี	1 โรงสูบน้ำบ้านแก่ง	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	2 ฟาร์มไก่ บ.นาดีพันธ์ดี	3-ต.ค.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาคี.....ประจำเดือน...กันยายน...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ข้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	3-ต.ค.-59	398.61	398	
2	นาดี	3-ต.ค.-59	414.22	410	
3	นาดี	3-ต.ค.-59	402.92	400	
4	นาดี	3-ต.ค.-59	411.32	410	
5	นาดี	3-ต.ค.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นคิ.....ประจำเดือน.....กันยายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

-เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาพรีมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	3-ต.ค.-59	236.9	236	
2	นาดี	3-ต.ค.-59	232.69	232	
3	นาดี	3-ต.ค.-59	230.8	231	
4	นาดี	3-ต.ค.-59	234.35	234	
5	นาดี	3-ต.ค.-59	234.85	234	
6	นาดี	3-ต.ค.-59	236.9	236	