



SCAN
วันที่ 4 พ.ย. 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นาดี

ถึง กฟอ.กบบ

เลขที่ ก.อ.น. ๗๙๒/๒๕๕๙

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามหนังสือ ก.อ.ก.บ.ล.(บธ.)๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้ กฟฟ. ในสังกัด
รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ. จุฬารวมงาน เพื่อ
ส่งให้ กบส.ก.๑ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

กฟส.อ.นาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
บริการ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสายัญ เกิดสวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นาดี

รายงานสถานการณ์การบริการประชาชน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

งานขยายเขตเฉพาะรายนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 20 งาน แยกประเภทดังนี้

งานขยายเขตเฉพาะราย	รวม	ดำเนินการเสร็จแล้ว			ดำเนินการไม่เสร็จ			สาเหตุที่งานไม่แล้วเสร็จ
		รวม	เกินมาตรฐานคุณภาพ	ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ	รวม	เกินมาตรฐานคุณภาพ	ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ	
แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)	2	-	-	2	1	1	-	
ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.								
ระยะทาง 500 ม. ขึ้นไป, หม้อแปลง 251-5000เควีเอ	-	-	-	-	-	-	-	
แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)	-	-	-	-	-	-	-	
หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.								
หม้อแปลง 500-5000 เควีเอ.	-	-	-	-	-	-	-	
งานติดตั้งหม้อแปลง	-	-	-	-	-	-	-	
หม้อแปลงติดตั้งใหม่								
เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง	-	-	-	-	-	-	-	
แรงต่ำ	7	-	-	-	7	7	-	
ระยะทาง 0-250 ม.								
ระยะทาง 251-500 ม.	11	-	-	-	11	11	-	

กฟส.อ.นัต ประจําเดือน ตุลาคม 2559

หมายเหตุ 1. ส่งข้อมูลภายในวันที่.....ของทุกเดือน

2. ลงรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน.....กฟส.อ.นาดี....ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ขอ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ขอขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท อีดิทคอมมูนิเคชั่น จำกัด	3-We-59	111.24	111	

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในตามมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ข้อ ๒๔) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบจ่ายหน่วย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบม.1	1	บริษัท อินเอดิซินด์สทีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.4		3	22.4		
2	กบม.1	2	บริษัท ไครอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.3		3	22.39		
3	กบม.1	3	บริษัท คาซ (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.64		
4	กบม.1	4	บริษัท ลีคอิน อินดัสเตรียล จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.9		
5	กบม.1	5	บริษัท จิกซอน สเปอรัล แมนูแฟกเจอริง (ประเทศไทย)	3-พ.ย.-59	22.3		3	22.42		
6	กบม.1	7	บริษัท เจ แอมบี ซี สเปรียล สปริง จำกัด	3-พ.ย.-59	22.4		3	22.95		
7	กบม.1	8	บริษัท จันทร์เจริญ (กบปทบุรี) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.86		
8	กบม.1	10	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.84		
8	กบม.3	1	บริษัท ดีเอ็มไอ อีทกรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.7		3	22.67		
9	กบม.3	2	บริษัท ระบบประปา KIZ ซอย 16/2	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.70		
10	กบม.2	2	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ฟาร์มหมูขุนน้ำ จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.54		
11	กบม.2	6	ฟาร์มโกนาคะของ อินริน	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.63		
12	กบม.2	7	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ฟาร์มหมูคลองอุดม จำกัด	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.48		
13	นนทรี	1	โรงสูบน้ำบ้านแก่ง	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.74		
14	นนทรี	2	ฟาร์มไก่ นางเพ็ญศรี ดงสุวรรณ	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.40		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน.....กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ขอ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ฟาร์มป่านางขยาคี ศรีสุระ	3-พ.ย.-59	398.61	398	
2	นาดี	ฟาร์มหนองบุญส่ง ศิลปศิริ	3-พ.ย.-59	414.22	410	
3	นาดี	สมหมายโสธร	3-พ.ย.-59	402.92	400	
4	นาดี	ธนาคารชนชาติสาขาลุดมสุข	3-พ.ย.-59	411.32	410	
5	นาดี	นางประเทือง ทรัพย์เรือง	3-พ.ย.-59	410.80	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน.....กฟส.อ.นาคี....ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาคี	ตลาดสดชุมชนสุข F6 KBJ	3-พ.ย.-59	236.9	236	
2	นาคี	บริษัท รุ่งทิพย์อินดี F1 NSI	3-พ.ย.-59	232.69	232	
3	นาคี	บ.ศูนย์ทาสติก F2 KBJ	3-ต.ค.-59	230.80	231	
4	นาคี	ฟาร์มไก่นายสงัด จันทรีสว่าง F2 NSI	3-พ.ย.-59	234.35	234	
5	นาคี	รร.อุดมบรรพต F1 KBJ	3-พ.ย.-59	234.85	234	
6	นาคี	สมง อบต.ลำพันดา F7 KBJ	3-พ.ย.-59	236.90	236	