



SCAN
- 9 S.A. 2559
วันที่.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นาดี ถึง กฟอ.กบบ.
เลขที่ นาดิ. ก.อ. นาดิ (ขม.) ๙๖๐๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้กฟฟ.ในสังกัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรมงาน เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน

กฟส.อ.นาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
บริการ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเลิศพันธ์ บุตรแพง)
ผจก.กป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.นาดี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาคี.....ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บมจ.เซาท์อีสต์	2-ธ.ค.-59	111.24	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นตี่.....ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานี่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน	วัน เดือน ปี เวลา	ต้นที่วัดได้	ตำแหน่ง	ค่าแรงดันที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
								ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
			ระยะห่างจากสถานี (กม.)	ที่วัดแรงดัน	(เควี)	หม้อแปลง	ด้านแรงสูง(เควี)	20.9-23.1	เควี
1	กบบ.1	1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.4	3	22.4	22.4	
2	กบบ.1	2	บริษัท โคโลน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.3	3	22.39	22.4	
3	กบบ.1	3	บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.6	3	22.64	22.6	
4	กบบ.1	4	บริษัท ไสท์อัลฟัน เอลเวจ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.5	3	22.9	22.9	
5	กบบ.1	5	บริษัท ซีรับ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.3	3	22.42	22.4	
6	กบบ.1	7	บริษัท นีสเซ็น เคมีเทค (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.4	3	22.95	22.8	
7	กบบ.1	8	บริษัท ชัน ชัน อิตัลส์ จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.5	3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	10	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2-ธ.ค.-59	22.5	3	22.84		
8	กบบ.3	1	บริษัท ดีเอ็มไอ เอ็กชเรย์ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.7	3	22.67	22.6	
9	กบบ.3	2	บริษัท ระบบประปา KIZ ทอย 16/2	2-ธ.ค.-59	22.5	3	22.70	22.7	
10	กบบ.2	2	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ฟาร์มหมูมาตรฐาน จำกัด	2-ธ.ค.-59	22.5	3	22.54	22.5	
11	กบบ.2	6	ฟาร์มไก่ทางคณะของ อินริน	2-ธ.ค.-59	22.6	3	22.63	22.6	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)		ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ฟาร์มไก่บางขญานี ศรีสุระ	2-ธ.ค.-59	398.61	398	
2	นาดี	ฟาร์มหมูนายบุญส่ง ศิลปิติ	2-ธ.ค.-59	414.22	410	
3	นาดี	สหหมายสไตร์	2-ธ.ค.-59	402.92	400	
4	นาดี	ธนาคารธนชาตสาขาคุดมสุข	2-ธ.ค.-59	411.32	410	
5	นาดี	นางประเทือง ทรัพย์เรือง	2-ธ.ค.-59	410.80	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ตลาดสดอุดมสุข F6 KBU	236.9	236	
2	นาดี	บริษัท รุ่งทิพย์อินน์ F1 NSI	232.69	232	
3	นาดี	บ.สุนันทาพลาสติก F2 KBU	230.80	231	
4	นาดี	ฟาร์มไก่ขายสด จันทร์ดง F2 NSI	234.35	234	
5	นาดี	รร.อุดมบรรพต F1 KBU	234.85	234	
6	นาดี	ตม.ง.อบต.ลำพันตา F7 KBU	236.90	236	