



SCAN
6 ส.ค. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นาดี
เลขที่ นาดิ. ๒๐/๒๕๖๐

ถึง กฟอ.กบบ.
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙


เรื่อง ขอส่งข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.กบบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้กฟฟ.ในสังกัดรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ส่ง กฟฟ.จตุรรวมงาน เพื่อส่งให้ กบล.ก.๑ เป็นประจำทุกเดือน

กฟส.อ.นาดี ขอรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
บริการ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นายสายัญเกิด สวัสดิ์)
ผจก.กฟส.อ.นาดี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.จ.นค...ประจำเดือน...ธันวาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่สื่อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท เซารัสดีล จำกัด	2-ธ.ค.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อนาคี.....ประจำเดือน.....ธันวาคม.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าจริง	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบบ.1	บริษัท ฟูลกาอ จอโดโมทีฟ จิสเต็มส์ (ประเทศไทย)	3-ธ.ค.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบบ.1	บริษัท รัชกิน (ไทยแลนด์) จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบบ.1	บริษัท โกลท์อัลฟิน โรลเวย์ จิสเต็มส์ (ประเทศไทย)	3-ธ.ค.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบบ.1	บริษัท จิกซอน สปรอต แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย)	3-ธ.ค.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบบ.1	บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบบ.1	บริษัท บิลเลี่ยนแมส อินดัสตรี จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบบ.1	บริษัท ฮาบีโร (ประเทศไทย) จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	บริษัท เบสด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบบ.3	บริษัท โปกรอส ไฮเทค โมเลกุล จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบบ.3	บริษัท ไทยเมต ไฮเทค จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบบ.2	บริษัท สุนันทาพลาสติก จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบบ.2	บริษัท ทีมพลาส จำกัด	3-ธ.ค.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบบ.2	บริษัท 95 โปร	3-ธ.ค.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทรี	โรงงานบ้านแก้ง	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	ฟาร์มไก่ บ.นาดีพันธุ	3-ธ.ค.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559

ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน...ธันวาคม....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ตัด-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟภ.1.2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	3-ธ.ค.-59	398.61	398	
2	นาดี	3-ธ.ค.-59	414.22	410	
3	นาดี	3-ธ.ค.-59	402.92	400	
4	นาดี	3-ธ.ค.-59	411.32	410	
5	นาดี	3-ธ.ค.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี.....ประจำเดือน.....ตุลาคม.....2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่ ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	3-ธ.ค.-59	236.9	236	
2	นาดี	3-ธ.ค.-59	232.69	232	
3	นาดี	3-ธ.ค.-59	230.8	231	
4	นาดี	3-ธ.ค.-59	234.35	234	
5	นาดี	3-ธ.ค.-59	234.85	234	
6	นาดี	3-ธ.ค.-59	236.9	236	