



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

SCAN
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐
๙.๔๐ น.
ส่ง
จัดเก็บ

จาก กฟจ.นย.

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑นย(บค) ๑๓๐๕ ๗๐๐

วันที่

เรื่อง ขอส่งรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๐

อ้างถึง บันทึกที่ ก.๑ กบล.(บธ) ๖๗๔/๒๕๕๕ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงาน

จำนวน ๖ แผ่น

เรียน อก.บล.ก.๑

ตามที่อ้างถึง กฟจ.นครนายก ขอส่งรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๐
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤทธิ อินธีร)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.นครนายก

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน

ภาพ ๑. นครนายก ประจำปี ๒๕๖๐

ที่	รายงาน	คำร้องที่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	คำร้องขอรับ บริการประจำ เดือน	คำร้องที่ร้อง ทั้งหมด (รวม) (3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ				คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ	ปัญหา และอุปสรรค
					รวม	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ				
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)										
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)		27	27	27		27		100	-	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		220	220	220		220		100	-	-
	รวม 1.1 + 1.2		247	247	247		247		100	-	-
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)		9	9	9		9		100	-	-
2	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		66	66	66		66		100	-	-
	รวม 1.3 + 1.4		75	75	75		75		100	-	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.ว.อ.	36	0	38	0	0	0		100	36	-
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เค.ว.อ.	5	0	5	0	0	0		100	5	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เค.ว.อ.	18	0	18	0	0	0			18	-
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.ว.อ.	5	0	5	0		0			5	-
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	6	3	9	3		3		-	6	-
	2.6 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	29	0	29	0		0		100	29	-
3	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6		99	112	3		3		100	99	-
	แรงต่ำ (งาน)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	208	29	237	29		29		100	208	-
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	39	1	40	1		1		100	39	-
	รวม 3.1 + 3.2	247	30	277	30		30		100	247	-
	รวม 1 + 2 + 3	346	361	707	355	0	355		100	346	-

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลข้อที่ (1) (2) นับคำร้องทุกฉบับที่มีคำร้องขอให้ไฟฟ้าใช้งานได้

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ข้อ(6) โปรดดูรายละเอียดประกอบารชี้แจงฯ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2
- คำร้องที่ดำเนินการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาข้อ(1) และคำร้องขอรับบริการประจำเดือน ข้อ(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		ผู้ที่ไม่ชำระเงิน		เกินมาตรฐาน คุณภาพการ บริการคิดเป็น (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	-	-	-	
	1.3 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-	-	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เค.วี.อ.	36	36	-	-	-	-	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป หม้อแปลง 251-5000 เค.วี.อ.	5	5	-	-	-	-	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
3	หม้อแปลง 0-250 เค.วี.อ.	18	18	-	-	-	-	
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เค.วี.อ.	5	5	-	-	-	-	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	6	6	-	-	-	-	
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	29	29	-	-	-	-	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	99	99	0	-	-	-	
	แรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	208		208	-	-	-	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	39		39	-	-	-	
	รวม 3.1 + 3.2	247		247	-	-	-	
	รวม 1 + 2 + 3	346	99	247	-	-	-	

หมายเหตุ มคอ.ฐานคุณภาพการบริการประชาชน

1. การติดตั้งมิเตอร์ 1.1 ไม่เสร็จ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2 ไม่มาตรฐาน ท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
2. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 เค.วี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
3. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 250-2000 เค.วี.อ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
4. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
5. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางเกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 70 วันทำการ

สรุปคำร้องขอขุดดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี ค. 2560 กฟฟ จ.นครนายก

ที่	รายการ	คำร้องขอขุดดำเนินการแล้วเสร็จ (ข้อ 1)		คำร้องขอรับใบเตือนปัจจุบัน (ข้อ 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเตือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		247	247	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		75	75	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	99	0	3	3	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	247	0	30	30	
	จำนวน รวม	346	0	355	355	

(๓) แผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

๑. นศรณายก _____

๒. ระจำตอน _____

๓. ๒.๕๕๖๐ _____

[illegible]

(เฉพาะแผนกแสงสว่างภายในอาคาร ตามหลักเกณฑ์ ค.ผ. 1-1377 ลง. 2 ต.ค. 2539)

www.

๑. นครนายก

ประจำเดือน ส.ค. 2560

[illegible]

ભાગ્યલક્ષ્મી સહ. ૦૧

2. ការពង្រឹងការងារ

3. เปรียบงานที่สมัครเข้าเป็นงานขายยาเขตสูงกับภาคที่ กฟผ. ลงทุนร่วมลงทุน 50%

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากรายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มี.ค. 2560

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงดึง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำแนะนำ
1	การติดตั้งมิเตอร์/ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้เพียงไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 20 แอมป์ - ผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมการไม่เรียบร้อย	- - -	- - -	ราย เครื่อง เครื่อง ราย	
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยน เพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)	- ขาดหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 210 KVA - ขาด PROP OUT 22 KV 100 A - ขาดคอนดอร์. ขนาด 100x100x2,500 มม. - ขาดคอนดอร์. ขนาด 120x100x2,000 มม.	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน	- - - - - - -	เครื่อง เครื่อง เครื่อง ชุด ห้อง ห้อง ห้อง	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดคอนเดนเตเตอร์ 25 - 35 - ขาดคอนเดนเตเตอร์ 50 - 70 - ขาดคอนเดนเตเตอร์ 95 - 120 - โคมไฟถนน 36x2 วัตต์ - แกร็ด 4x200 มม. - สวมคอนกรีต	จำนวน - จำนวน - จำนวน - จำนวน -	- - - - - -	อัน อัน อัน ชุด บ้าน ห้อง	