



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.กบินทร์บุรี

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กบบ.(บค.) ๑๘/๖๗

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงาน กฟอ.กบินทร์บุรี จำนวน ๑๑ แผ่น
๒. รายงานผลการดำเนินงาน กฟส.นาดี จำนวน ๑๑ แผ่น

เรียน อก.บส.ก.๑

กฟอ.กบินทร์บุรี ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ของ กฟอ.กบินทร์บุรี และ กฟส.นาดี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางชิดา เชาวกิจ)
รจก. (บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กบบ

ผบค.กฟอ.กบบ. ๑๖๗๓๗

(บดีรินทร์ คงอินทร์)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟผ.อนาคิ.....ประจำเดือน....สิงหาคม...2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ค่าเงินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท อิตาจิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด	2-ก.ย.-59	111.26	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559

ของหน่วยงาน... กฟส. อ. นาคี.....ประจำเดือน... สิงหาคม... 2559.....

1. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ช้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าแรงดันต้นที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ตามแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี (เควี)	ที่หม้อแปลง (โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบม.1	1	บริษัท พีโอทีบีบิลด์ เทคซิ่ง แอนด์ เฟรมติ่ง จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบม.1	3	บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบม.1	4	บริษัท ลีคอิน อินส์สเฟียล จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบม.1	5	บริษัท ไทยอี เมทาล์ส จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบม.1	7	บริษัท โบว์แมน อิมบิวเคชั่นส์ จำกัด (ตรงงาน)	2-ก.ย.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบม.1	8	บริษัท จันทรีเจริญ (ทิวทรี) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบม.1	9	บริษัท ฮาปโซ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบม.1	10	บริษัท ซีบีเอ็มปริต เทคซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบม.3	1	บริษัท คีเอ็มเอ เอ็กสเพรย์ (ประเทศไทย) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบม.3	2	บริษัท สหพันธ์นิคม ชินเนตย์โควิ (ไทยแลนด์) จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบม.2	2	บริษัท ศูนย์สหภาพโลหิต จำกัด	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบม.2	6	บริษัท ทิมทาลาส จำกัด	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบม.2	7	บริษัท 95 ปี	2-ก.ย.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทรี	1	โรงสูบน้ำบ้านแม่	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	2	ฟาร์มไก่ น. นาคีที่แม่	2-ก.ย.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี...ประจำเดือน...สิงหาคม...2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในงวด 이번เดือน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับไฟฟ้า ณ จุดที่ซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันมา (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือเมตร, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ฟาร์มไม้ยางพารา ครัวสุระ	4-ก.ธ.-59	398.61	398	
2	นาดี	ฟาร์มหมูปวยบุ่ง สิลปสิทธิ์	4-ก.ธ.-59	414.22	410	
3	นาดี	อพาคแม่จันอุ้มสุช	4-ก.ธ.-59	402.92	400	
4	นาดี	อเนกสายทุ่งทะเลสาบชุมชน	4-ก.ธ.-59	411.32	410	
5	นาดี	นายอานวย สุทธิเกียรติ	4-ก.ธ.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาดี...ประจำปี...สิงหาคม...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	ตลาดสดโคกชุมพวง F6 KBU	2-11-59	236.9	236	
2	นาดี	บริษัท รุ่งกสิวิวัฒน์ F1 NSI	2-11-59	232.69	232	
3	นาดี	บ.สุรินทร์พาณิชย์ F2 KBU	2-11-59	230.8	231	
4	นาดี	บ.วาทะสิทธิ์ F2 NSI	2-11-59	234.35	234	
5	นาดี	นางบุญธรรม กิตติธรรมใน F1 KBU	2-11-59	234.85	234	
6	นาดี	พจก.ศิษยา รพทหลาย F7 KBU	2-11-59	236.9	236	