



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.กบินทร์บุรี

ถึง กบล.ก.๑

เลขที่ ก.๑ กบบ.(บค.) ๒๒๒๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เรียน อก.บล.ก.๑

กฟอ.กบินทร์บุรี ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ของ กฟอ.กบินทร์บุรี และ กฟส.นาดี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานผลการดำเนินงาน กฟอ.กบินทร์บุรี | จำนวน ๑๑ แผ่น |
| ๒. รายงานผลการดำเนินงาน กฟส.นาดี | จำนวน ๑๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายบรรลือ ช่างเรือน)
ผจก.กฟอ. กบินทร์บุรี

ผบค.กฟอ.กบบ. (บดินทร์ คงอินทร์)

โทร. ๑๖๗๓๕-๗

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน.....กฟส.อ.นาคี...ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
 - มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินงาน ค่าเงินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ (ชื่อสถานที่ประกอบกร และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท อีดาซิคอมมูเนอส์ จำกัด	3-พ.ย.-59	111.24	111	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน..... กฟส.อ.นาดี...ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในกรณีฉบับนี้การ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ถึง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานี (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง (โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบม.1	1 บัณฑิต อินแอ็ค อินเทลลิจेंट (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบม.1	2 บริษัท โกลดเม อินเทลลิจेंट (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.3		3	22.39	22.4	
3	กบม.1	3 บริษัท คาซ (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบม.1	4 บริษัท สือคิม อินเทลลิจेंट จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.9	22.9	
5	กบม.1	5 บริษัท จีคอม สเปซรีค แมงกุเล่กรัง (ประเทศไทย)	3-พ.ย.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบม.1	6 บริษัท เอแอนด์ รี เบลีเยอ สปริง จำกัด	3-พ.ย.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบม.1	7 บริษัท จันทรเจริญ (อิมเมทรี) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบม.1	8 บริษัท พลังงานกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.84		
8	กบม.3	1 บริษัท ดีเอ็มเอ เอทเอบี (ประเทศไทย) จำกัด	3-พ.ย.-59	22.7		3	22.67	22.6	
9	กบม.3	2 บริษัท ระบบไฟฟ้า KIZ ทย 162	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.70	22.7	
10	กบม.2	2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.54	22.5	
11	กบม.2	6 ท่าเรือท่ามะนาว อื่นๆ	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.63	22.6	
12	กบม.2	7 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	3-พ.ย.-59	22.6		3	22.40	22.4	
13	นทรี	1 โรงสูบน้ำบ้านบึง	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.74	22.6	
14	นทรี	2 ฟาร์มไก่ บางตะกวน อำเภอดุสิต	3-พ.ย.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน.....กฟผ.อ.นาดี...ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ชื่อ-ชาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ. 1, 2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-410 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาดี	พาส์ไป๋บางหญ้าปล้อง ศรีสุระ	3-พ.ย.-59	398.61	398	
2	นาดี	พาส์เบญจมาบุญส่ง ศิขิสิทธิ์	3-พ.ย.-59	414.22	410	
3	นาดี	สงฆมาศโคก	3-พ.ย.-59	402.92	400	
4	นาดี	ธมาธารณชาติลำห้วยคุดมดง	3-พ.ย.-59	411.32	410	
5	นาดี	นางประเทือง พริยาลัย	3-พ.ย.-59	410.80	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน..... กฟผ.อ.นาคี...ประจำเดือน...ตุลาคม 2559.....

- 1.งานรู้ภาวระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ชื่อ-ชาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในวรรต้านี้นการ คำเป็นกรจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดชื่อชายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขสถานีหรือเคอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาคี	ตลาดสดชุมชน F6 KBU.	3-พ.ย.-59	236.9	236	
2	นาคี	บึงบัว รุ่งทิพย์อเนก F1 NSI	3-พ.ย.-59	232.89	232	
3	นาคี	บึงบัวพาพาสติก F2 KBU	3-พ.ย.-59	230.80	231	
4	นาคี	ฟาร์มโคบาลยลัด รับน้ำวัง F2 NSI	3-พ.ย.-59	234.35	234	
5	นาคี	ร.อุคมบรรพต F1 KBU	3-พ.ย.-59	234.85	234	
6	นาคี	คณอชค ม้าหันคำ F7 XBU	3-พ.ย.-59	236.90	236	