



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต. กฟอ.แก่งคอย ถึง ผจก.กฟอ.แก่งคอย
เลขที่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๘ (เดือน มกราคม ๒๕๕๘)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๓ แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.แก่งคอย

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๕๘ เดือน มกราคม ๒๕๕๘
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ปัญญาเลิศพิทย์)

วศก.๗ รช.ทพ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มล.(บต.) ๑๕๔/๒๕๕๘

เรียน อก.บส.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(นายบัณฑิต ยอดปิ่น)

ผจก. กฟส. มวกเหล็ก

๒ ส.ค. ๒๕๕๘

(นายวินัย ปัญญาเลิศพิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานแผนปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ปี 2558

กฟฟ กฟอ. แก่งคอย ประจำเดือน มกราคม 2558

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้ง และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง

รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง													
ประเภทมิเตอร์	จำนวน มิเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน				ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน								
	ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน		ตรวจสอบได้จริง		ละเมิดฯ		ชำรุด		ถูกต้องตามมาตรฐาน		ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน		
	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	
ซีที.แรงต่ำ	-	5	-	5					-	5			
ซีที.แรงสูง	2	-	2	-					2	-			
												ผมน.01/2558	

ข้อ 2 รายงานผลตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคเบิ้ลเคมิคการใช้ไฟที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR

กฟฟ.	ประจำเดือน มกราคม 2558					ประจำเดือน 2558					ประจำเดือน 2558				
	จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ		
	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
	-	-	-	-	-										

ข้อ 3, 4, 5 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย					มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง				
เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		
		ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
340	380	364	16	-	13	25	23	2	-	3	10	7	3	-	3	3	3	-	-

ข้อ 6, 7, 8 งานตรวจสอบมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ ตามที่ศูนย์ AMR ALARM

ประเภทมิเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile ผิดปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		
					ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	65				64	1	
ซีที.แรงสูง	17				17	-	
69kV-115kV.							
รวม					81	1	

รายละเอียดมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด
กฟฟ กฟส.มาวกเหล็ก ประจำเดือน มกราคม 2558

[illegible]

พ.น.ร./07.2/2558

หมายเหตุ : ให้ส่งรายละเอียดฯ เฉพาะมิเตอร์ประกอบ จีที.แรงต่ำ และแรงสูง (ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง AMR) และมิเตอร์ระบบ AMR ทุกเครื่อง ที่ตรวจพบชำรุด, ละเมิด และผิดปกติอื่นๆ