



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มท.(บต.) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๙ (เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสรรรัก วงศ์ วิจิตรภาพ)
ผบ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มท.(บต.) ๙ / ๒๕๖๐

เรียน อก.บส.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(สุรศักดิ์ เลาทบุตร)
ผจก. กฟส. มวกเหล็ก
- ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ปี 2559

กฟฟ กฟส.มวกเหล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ข้อ 9 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ตรวจสอบ Load Profile จาก Web AMR Power Plus)

ประเภทมิเตอร์	ผลตรวจสอบ Load Profile (กระแส/แรงดันไฟฟ้า)				ผลตรวจสอบจริง กรณี Load Profile ผิดปกติ		
	เป้าหมาย	ดำเนินการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	10		10				
ซีที.แรงสูง	6		6				
69kV-115kV.							
รวม	16		16				

ผมม.05/2559

ข้อ 10 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ชนแดนระหว่างเขต

ลำดับที่	กฟฟ. จ่าย-รับไฟ - จุดติดตั้งมิเตอร์	รหัสมิเตอร์	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	

ผมม.06/2559

ข้อ 11 งานเร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด

ประเภทมิเตอร์	ผลการดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2559				ผลการดำเนินงานสะสม (ม.ค. - ธ.ค. 2559)				ปัญหาอุป
	ตรวจสอบ พบชำรุด	ดำเนินการแก้ไข แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ตรวจสอบ พบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			รอมิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสดุ หน้างาน			รอมิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสดุ หน้างาน	
1 เฟส 2 สาย	15	15			213	213			
3 เฟส 4 สาย	2	2			5	5			
ซีที..แรงต่ำ (NO AMR)	1	1			6	6			
ซีที..แรงสูง (NO AMR)					1	1			
ซีที. แรงต่ำ (AMR)					0				
ซีที. แรงสูง (AMR)					2	2			
รวม	18	18			227	227			

ผมม.07.1/2559