



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก

ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก

เลขที่ ก.๑ มท.(บต.)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดือน มกราคม ๒๕๖๐)

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศรรักวงศ์ วิจิตรภาพ)

ทผ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มท.(บต.) 184/2560

เรียน อก.บส.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(สุรศักดิ์ เล่าบุตร)

ผจก. กฟส. มวกเหล็ก

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้ง และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง

รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง											
ประเภทมิเตอร์				ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน							
				จำนวน มิเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน		ตรวจสอบได้จริง		ละเมิดฯ		ชำรุด	
				ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน
ซีที.แรงต่ำ				1	-	1	-	-	-	1	-
ซีที.แรงสูง				4	-	4	-	-	-	4	-
											ผมม.01/2559

ข้อ 2 รายงานผลตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคเบิ้ลละเมิดการใช้ไฟซึ่งไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR

กฟพ.	ประจำเดือน มกราคม 2560				ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560				ประจำเดือน มีนาคม 2560						
	จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ		จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ		จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ				
			ปกติ	ชำรุด			ปกติ	ชำรุด			ปกติ	ชำรุด			
	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย	ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผมม.02/2559														

ข้อ 3, 4, 5 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย				มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย				มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ				มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง			
เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ	
		ปกติ	ชำรุด			ปกติ	ชำรุด			ปกติ	ชำรุด			ปกติ	ชำรุด
340	355	318	20	17*	13	9	3	3	3	3	-	3	3	3	-
ผมม.03/2559															

ข้อ 6, 7, 8 งานตรวจสอบมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ ตามที่ศูนย์ AMR ALARM

ประเภทมิเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile ผิดปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		
					ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	20				20	-	
ซีที.แรงสูง	7				7	-	
69kV-115kV.							
รวม	27				27		
							ผมม.04/2559

