



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SCAN

30 ค.ย. 2560

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มท.(บต.) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดือน เมษายน ๒๕๖๐)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๐
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศรกรวงศ์ วิจิตรภาพ)

ผบ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มท.(บต.) ๗๔๔/๖๐

เรียน อก.บส.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(สุทธศักดิ์ เลหาบุตร)

ผจก. กฟส. มวกเหล็ก

กฟฟ กฟส.มวกเหล็ก ประจำเดือน เมษายน 2560

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้ง และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง

รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง												
ประเภทมิเตอร์	จำนวน มิเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน				ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน							
	ติดตั้งใหม่/		ตรวจสอบได้จริง		ละเมิดฯ		ชำรุด		ถูกต้องตาม		ไม่ถูกต้องตาม	
	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน
ซีที.แรงต่ำ	2	1	2	1					2	1	2	1
ซีที.แรงสูง	-	-	-	-					-	-	-	-
											พมม.01/2559	

ข้อ 2 รายงานผลตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคยละเมิดการใช้ไฟที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR

กฟฟ.	ประจำเดือน เมษายน 2560					ประจำเดือน พฤษภาคม 2560					ประจำเดือน มิถุนายน 2560						
	จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้				
			เป้า	ราย	ปกติ			ชำรุด	ละเมิด	เป้า			ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																พมม.02/2559	

ข้อ 3, 4, 5 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย					มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง				
เป้าหมายรายเดือน	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมายรายเดือน	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมายรายเดือน	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมายรายเดือน	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		
		ปกติ	ชำรุด	ละเลย			ปกติ	ชำรุด	ละเลย			ปกติ	ชำรุด	ละเลย			ปกติ	ชำรุด	ละเลย
794	794	779	15	-	31	31	30	1	-	3	3	3	-	-	3	3	3	-	-
																		พมม.03/2559	

ข้อ 6, 7, 8 งานตรวจสอบมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ ตามที่ศูนย์ AMR ALARM

ประเภทมิเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile คือปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		
					ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	1				5	-	
ซีที.แรงสูง					1	-	
69kV-115kV.							
รวม	1				6		
							ผมม.04/2559

รายงานแผนปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ปี 2560

กฟฟ. กฟส.มวกเหล็ก ประจำเดือน เมษายน 2560

ข้อ 9 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ตรวจสอบ Load Profile จาก Web AMR Power Plus)

ประเภทมิเตอร์	ผลตรวจสอบ Load Profile (กระแส/แรงดันไฟฟ้า)				ผลตรวจสอบจริง กรณี Load Profile ผิดปกติ		
	เป้าหมาย	ดำเนินการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	10		10				
ซีที.แรงสูง	7		7				
69kV-115kV.							
รวม	17		17				
							พมม.05/2559

ข้อ 10 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ชนแดนระหว่างเขต

ลำดับที่	กฟฟ. จ่าย-รับไฟ - จุดติดตั้งมิเตอร์	รหัสมิเตอร์	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	
	-				
					พมม.06/2559

ข้อ 11 งานเร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด

ประเภทมิเตอร์	ผลการดำเนินการ เดือน เมษายน 2560				ผลการดำเนินงานสะสม (ม.ค. - ธ.ค. 2560)				ปัญหาอุปสรรค
	ตรวจสอบพบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ตรวจสอบพบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			รอ มิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสดุนำงาน			รอ มิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสดุนำงาน	
1 เฟส 2 สาย	15	15			77	77			
3 เฟส 4 สาย	1	1			6	6			
ซีที.แรงต่ำ (กคอ. AMR)					0	0			
ซีที.แรงสูง (กคอ. AMR)					0	0			
ซีที. แรงต่ำ (AMR)					0				
ซีที. แรงสูง (AMR)					0	0			
รวม	16	16			83	83			
									พมม.07.1/2559