



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มห.(บต.) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศรีรักษ์ วิจิตรภาพ)

ผบ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มห.(บต.)

เรียน อก.บล.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(สุรศักดิ์ เลาทบุตร)

ผจก. กฟส. มวกเหล็ก

รายงานแผนปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ปี 2560

กฟฟ กฟส.มวกเหล็ก ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ข้อ 9 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ตรวจสอบ Load Profile จาก Web AMR Power Plus)

ประเภทมิเตอร์	ผลตรวจสอบ Load Profile (กระแส/แรงดันไฟฟ้า)				ผลตรวจสอบจริง กรณี Load Profile ผิดปกติ		
	เป้าหมาย	ดำเนินการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	10		10				
ซีที.แรงสูง	7		7				
69kV-115kV.							
รวม	17		17				
							พมม.05/2559

ข้อ 10 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ชนแดนระหว่างเขต

ลำดับที่	กฟฟ. จ่าย-รับไฟ - จุดติดตั้งมิเตอร์	รหัสมิเตอร์	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	
	-				
					พมม.06/2559

ข้อ 11 งานเร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด

ประเภทมิเตอร์	ผลการดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2560				ผลการดำเนินงานสะสม (ม.ค. - ธ.ค. 2560)				ปัญหาอุปสรรค
	ตรวจสอบพบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ตรวจสอบพบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			รอมิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสดุนักงาน			รอ มิเตอร์จาก กคอ.	จัดหาพัสด	
1 เฟส 2 สาย	67	67			189	189			
3 เฟส 4 สาย					8	8			
ซีที.แรงต่ำ (กคอ. AMR)					0	0			
ซีที.แรงสูง (กคอ. AMR)					0	0			
ซีที. แรงต่ำ (AMR)					0				
ซีที. แรงสูง (AMR)					0	0			
รวม	67	67			197	197			
									พมม.07.1/2559