



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มล.(บต.) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑ (เดือน เมษายน ๒๕๖๑)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายบรรพต ศรียานนท์)

SCAN / Fax
16 พ.ค. 2561


ชผ.บต. รักษาการแทน ผผ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มล.(บต.) ๗๕๒

เรียน อก.บส.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป


(นายศรีรักษ์ วิจิตรภาพ)

หม.กป. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.มวกเหล็ก

รายงานแผนปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ ปี 2561

กฟฟ กฟส.มวกเหล็ก ประจำเดือน เมษายน 2561

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้ง และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง

รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง												
ประเภทมิเตอร์	จำนวน มิเตอร์ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน				ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน							
	ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยน		ตรวจสอบได้จริง		ละเมิดฯ		ชำรุด		ถูกต้องตามมาตรฐาน		ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	
	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน	ติดตั้ง	สับเปลี่ยน
ซีที.แรงต่ำ	-	-	-	-					-	-	-	-
ซีที.แรงสูง	1	-	1	-					1	-	1	-
											ผมม.01/2559	

ข้อ 2 รายงานผลตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคสละเมิดการใช้ไฟที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR

กฟฟ.	ประจำเดือน เมษายน 2561					ประจำเดือน พฤษภาคม 2561					ประจำเดือน มิถุนายน 2561						
	จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ			จำนวน	ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่เคยละเมิดการใช้ไฟ				
			เป้าหมาย	ราย	ปกติ			ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย			ราย	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	เป้าหมาย
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															ผมม.02/2559		

ข้อ 3, 4, 5 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย					มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ					มิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงสูง				
เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ			เป้าหมาย (รายเดือน)	ตรวจจริง	ผลการดำเนินการ		
		ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด			ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
794	794	773	21	-	31	31	28	4	-	3	3	3	-	-	3	3	3	-	-
																		พมม.03/2559	

ข้อ 6, 7, 8 งานตรวจสอบมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ ตามที่ศูนย์ AMR ALARM

ประเภทมิเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile ผิดปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		
					ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ						-	
ซีที.แรงสูง						-	
69kV-115kV.							
รวม	0				0		
							ผมม.04/2559

