



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มล.(บต.) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น
เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๑ เดือน มิถุนายน
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

SCAN / Fax
- 4 ก.ค. 2561

(นายบรรพต ศรียานนท์)

ชผ.บต. รักษาการแทน ผผ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มล.(บต.)๑๔๐๓ / ๒ ๕๖๑

เรียน อก.บล.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

๒๖

(นายศักดิ์ชัย เสือม่วง)

ผจก.กฟส.มวกเหล็ก

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง และสับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง

ข้อ 4 รายงานผลตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และ CT แรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ ทุกเครื่อง

ข้อ 2, 5, 6 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30%, 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50%, ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประกอบ CT แรงต่ำ และ CT แรงสูง ทุกเครื่อง 100%)

ข้อ 7.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ดำเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR ทุกเครื่อง (ระบบ 69kV-115kV ประสานงาน กมต. ดำเนินการทันทีทุกเครื่อง หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)

ประเภทมิเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile ผิดปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		
					ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ประกอบ CT แรงต่ำ							
ประกอบ CT แรงสูง							
ระบบ 69kV-115kV.							
รวม							
							ผมม.04/2561

ข้อ 3 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ, CT แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ทุกเครื่อง (ตรวจสอบที่จุดติดตั้งจริงทุกเครื่อง)

ข้อ 9 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ขนแดนระหว่างเขต

ข้อ 10 งานเร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ที่ตรวจพบการชำรุด ทุกเครื่อง สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป

ណ.ណ.07.1/2561