



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายด้านการวางแผนระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออมกเหล็ก

ก.1 กฟส.อ.มก. 1/2563

๑. เร่งรัดปรับปรุง เสริมความมั่นคง ความเพียงพอในระบบจ่ายไฟ ทั้งระบบ ๑๑๕ เควี. และ ๒๒ เควี. มีเป้าหมายคือ
 - Zero Outage โลว์ระบบ ๑๑๕ เควี. ทุกไลน์ เพื่อคุณภาพไฟฟ้าให้ลูกค้ารายใหญ่ ๑๑๕ เควี. (กลุ่มปัฐิเมนต์) และลดค่า SAIFI SAIDI
 - โลว์เมน ๑๑๕ เควี. และ ๒๒ เควี. สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย ๒ ทิศทาง มีสวิตซ์ตัดตอนทีเพียงพอ โดยเฉพาะเขตเมือง ชุมชนใหญ่, อุตสาหกรรม
 - ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายแรงสูงในรัศมี ๕ กม. จากสถานีไฟฟ้า, ในเขตเมือง และอุตสาหกรรม ให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟมากขึ้น เทียบเท่ามาตรฐานพื้นที่ ๒
 - พยายามแยกระบบจ่ายโหลดอุตสาหกรรม ออกจากโหลดที่อยู่อาศัยทั่วไป
๒. ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ป้องกัน รีโคลสเซอร์, ดร็อพเอาท์ฟิวส์
๓. จัดประชุมทบทวนการจ่ายไฟ, วิเคราะห์ปัญหาไฟตก ไฟดับ, วางแผนงาน, ติดตามความคืบหน้าของงาน ปรับปรุง/เสริมความมั่นคง ทุก ๓ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนิพนธ์ เข้มกลัด)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออมกเหล็ก

นาย
32/๑๒3

ททช
/

ททช

ททช
กฟส.