

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กฟฟ. กฟส. ผักไห่

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา (ช่อง 1)		คำร้องที่รับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จในเดือนปัจจุบันงาน	จำนวน(งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(งาน)	
๑.	การติดตั้งมิเตอร์					
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-	-	๒๔	๒๔	
๒.	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์		-	๘	๘	
	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	๒.๑ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง	-	-	-	-	
	พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม	-	-	๑	๑	
	ขนาดหม้อแปลง			-	-	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	-	-	๑	๑	
	จำนวน รวม		-	๓๔	๓๔	

SCAN
-7 เม.ย. 2559
ก.๑ ผพ.(บด.) ๑๙๖/๕๙

เรียน อก.บถ.ก.๑, ผจก.กฟอ.เสนา

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



(นายสรศักดิ์ ชื่นนานนท์)

ผจก.กฟส.ผักไห่

FM-ES-๖๘/๐๒

๑๘๓๖ ๒๖/๓

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานการณ์บริการประชาชน กฟพ. กฟส. ผักไห่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
๑.	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	ผู้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด แอมป์	- - -	- - -	ราย เครื่อง เครื่อง	
๒.	งานขยายเขตแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและ เพิ่มขนาดหม้อแปลง	ผู้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน กำลังกำเนิดงาน	- -	- -	ราย ราย	
๓.	งานขยายเขตแรงต่ำ	ผู้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน กำลังกำเนิดงาน	- -	- -	ราย ราย	

หมายเหตุ : ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

รายชื่อรายงานขยายเขตระบบจำหน่าย โดยใช้งบลงทุน กฟภ.ร่วมสมทบ ๕๐ %
(เฉพาะรายงานแผนกแรงส่งภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว.๒ ต.ค.๒๕๓๙)

กฟภ.กฟส.ผั๊กไห่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	ชื่องาน/สถานที่ตั้ง	อนุมัติ ลว.	แรงส่งภายนอก(วงจร -- กม)			หม้อแปลง (เควีเอ)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
๑.	ติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ เอเชีย ซีเมนต์ เน็คเวอร์ต จำกัด	ผท.(บต) ๐๐๒/๕๙ ลว.๑๐ มี.ค. ๕๙	-	-	-	๑๐๐	๓,๙๑๓.-	๙,๙๗๑.๑๑	๖๙๘.-	-
๒.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ส่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน
๒. งานที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว
๓. เป็นงานที่มีผู้อนุมัติเปิดงานขยายเขตแรงส่งภายนอกที่ กฟภ.ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐ %

รายละเอียดประกอบกรณียางานสถานการณ์การประชาชน กพพ. กพส.ผักไถ่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้งบประมาณ		ผู้ใช้งบประมาณ		เกินมาตรฐานคุณภาพ การบริการ (%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ การบริการ	เกินมาตรฐานคุณภาพ การบริการ		
๑.	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-		
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-		
	๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	-	-		
๒.	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม. หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีโอ	-	-	-	-	-		
	๒.๒ ระยะทาง ๕๐๐ ม. ขึ้นไป, หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐ เควีโอ	-	-	-	-	-		
	แรงสูง(กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)	-	-	-	-	-		
๓.	งานแรงต่ำ (งาน)							
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	-	-	-	-	-		
	๓.๒ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ มาตราฐานคุณภาพการบริการประชาชน

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ๑.๑) ในเมือง ต้องทำการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๑.๒) ในเขตชุมชน ต้องทำการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ
๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดแผน ๒๕๐ เควีโอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วันทำการ
๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดแผน ๒๕๐-๒๐๐๐ เควีโอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
๕. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วันทำการ

สรุปรายงานสถานการณ์บริการประชาชน กฟส. ผักไห่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างการ ดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา(1)	คำร้องขอรับ		ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเจิบและดำเนินการแล้วเสร็จ					ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (๖)	ปัญหา และอุปสรรค (๗)
			บริการประจำ เดือน ๒	คำร้องที่ต้อง		รวม (๔)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๑)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๒)	คิดเป็น ร้อยละ (๕)		
				ดำเนินการ	ทั้งหมด รวม(๓)						
๑	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)		๑๑	๑๑		๑๑					
๑.๑	มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-									
๑.๒	มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	๑๓	๑๓		๑๓					
รวม			๒๔	๒๔		๒๔					
๑.๓	เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	๓	๓		๓					
๑.๔	เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	๕	๕		๕					
รวม			๓๒	๓๒		๓๒					
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)		-	-		-					
๒.๑	แรงสูง(กรณีต้องขยายเขตสายนอก)		-	-		-					
๒.๑	ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม., หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีโอ	-	-	-		-					
๒.๒	ระยะทาง 500ขึ้นไป-เปลี่ยนลง ๒๕๐-๕๐๐ เควีโอ	-	-	-		-					
แรงสูง(กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)			-	-		-					
๒.๓	หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควีโอ	-	๑	๑		๑					
๒.๔	หม้อแปลง ๒๕๐-๕๐๐ เควีโอ	-	-	-		-					
งานติดตั้งหม้อแปลง(งาน)			-	-		-					
๒.๕	หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	-	-	-		-					
๒.๖	เปลี่ยน/เพิ่มขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	-	-	-		-					
รวม											
๓	งานแรงต่ำ (งาน)										
๓.๑	ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	-	๑	๑		๑					
๓.๒	ระยะทาง ๒๕๐-๑๐๐๐ ม.	-	-	-		-					
รวม	๓.๑+๓.๒	-	-	-		-					
รวม	๑+๒+๓	-	๓๔	๓๔		๓๔					

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพบริการประชาชน

๑. การตั้งมิเตอร์ ๑.๑) ในเมือง ต้องทำการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๑.๒) ในเขตชนบท ต้องทำการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ
๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ เควีโอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วันทำการ
๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน ๒๕๐-๑,๐๐๐ เควีโอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
๕. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑,๐๐๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วันทำการ

รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
กฟฟ. กฟส. ผังใต้

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการในกลุ่มเสี่ยง	เป้าหมายการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการในกลุ่มเสี่ยง			ผลการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการในกลุ่มเสี่ยง												
				เดือน มกราคม ๒๕๕๗				เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗				เดือน มีนาคม ๒๕๕๗				
	เดือน ม.ค.	เดือน ก.พ.	เดือน มี.ค.	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด				
ไม่มีกลุ่มเสี่ยง																