



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กบล.(ต.๑) ถึง ฝวบ.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑ กบล.(บธ.) วันที่
เรื่อง สรุปรายงานการยกระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๙
อ้างอิง บันทึกเลขที่ ต.๑กบล.(บธ.) ๒๖๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

เรียน อฝ.วบ.(ต.๑) ผ่าน รฝ.วบ.(ต.๑) ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๙

ตามอ้างอิง การยกระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติ
ปี ๒๕๕๙ โดยให้ กฟพ. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งให้ กบล.(ต.๑) ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือนนั้น

สถานะวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙ มี กฟพ. ที่จัดส่งรายงานตามข้างต้น ๒๙ แห่ง รายละเอียดผลการ
ดำเนินงานและการจัดส่งรายงานตามเอกสารแนบ ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานผ่านเป้าหมายทุกกระบวนการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายณรัชย์ จั้วเข้มใส
อภ.บธ.(ต.๑)
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

ที่ ต.๑กบล.(บธ.) ๑๕๖/๒๕๕๙

เรียน อฝ.ปบ.(ต.๑),อฝ.บพ.(ต.๑)

ผจก.กฟพ.ชั้น ๑-๓,กฟส.

เพื่อโปรดทราบ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุชาติ เครือแก้ว)
อฝ.วบ.(ต.๑) ปฏิบัติงานแทน อช.ต.๑
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๔ ชม. (ครึ่ง) - จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า ๔ ชม. (ครึ่ง)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน (รายภายใน ๔ เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๑,๙๘๕	๑,๙๕๐		๓,๙๓๕	
		๐	๐		๐	
		๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๑๔	๒๒		๓๖	
		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง						
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย	ไม่น้อยกว่า ๙๘%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๔๙๖,๑๐๐	๕๐๒,๗๕๐		๕๐๒,๗๕๐	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย)		๔๙๖,๑๐๐	๕๐๒,๗๕๐		๕๐๒,๗๕๐	
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๔๓๙,๐๘๓	๔๓๐,๔๔๕		๔๓๐,๔๔๕	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		๔๓๙,๐๘๓	๔๓๐,๔๔๕		๔๓๐,๔๔๕	
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		๔๓๕,๑๘๓	๔๓๓,๑๙๕		๔๓๓,๑๙๕	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		๔๓๕,๑๘๓	๔๓๓,๑๙๕		๔๓๓,๑๙๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำปีเตือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)		๕๑	๖๘		๑๑๙	
๒.๖ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๐ นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๑๐ นาที		๗	๐		๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งดับไฟฟ้ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)						
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๑,๕๕๐	๗๒		๑,๖๑๒	
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๑,๕๔๐	๗๒		๑,๖๑๒	
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๑,๕๔๐	๗๒		๑,๖๑๒	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้บริโภคของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐.๐๐%	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย)		๘๒	๔๕		๑๒๗	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์)						
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๙๑๙	๙๐๔		๑,๖๒๓	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐		๐	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๑,๔๕๑	๑,๒๑๒		๒,๖๖๓	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๔
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
 ๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๑๔	๑๑		๒๕	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐		๐	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๒๓	๑๖		๓๙	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐		๐	
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมเกินไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๑๙	๑๘		๓๗	
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน		๖	๗		๑๓	
		๐	๐		๐	
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๒๒๒	๓๔๐		๕๖๒	
		๐	๐		๐	
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๒๐ วันทำการ (ราย เกิน ๒๐ วันทำการ (ราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
		๕๘๔	๖๙๐		๑,๒๗๔	
		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อกับผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อกับผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
๓.๓.๕ การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในการนี้ผู้ใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน ๒๕ วันทำการ - ดำเนินการเกิน ๒๕ วันทำการ	๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าเล็ก						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๑ วันทำการ (ราย เกิน ๑ วันทำการ (ราย		๙,๖๔๐	๑๑,๒๔๔		๒๐,๘๘๔	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๐	๐		๐	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย		๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
เกิน ๓ วันทำการ (ราย		๔,๒๓๗	๕,๐๐๓		๙,๒๔๐	
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย		๕	๓		๘	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย		๐	๐		๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๔
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส ๓	
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด ตามที่ได้รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด	๘๕%	๑๐๐%	๑๐๐%		๑๐๐%	
ภายใน ๑๐ วันทำการ (ราย)		○	○		○	
เกิน ๑๐ วันทำการ (ราย)		○	○		○	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำปีเตือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๑๑๕ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

(Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด ๒๙ ม.๕ ถ.ราชบุรี ห้วยไผ่ ต.หินกอง อ.เมือง .ราชบุรี	๘ ส.ค.๕๙/๑๕:๓๐ น.	๑๑๘.๕๐	✓	
๒	บริษัท กิ่งวอดเท็กซีไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๑๑๖.๗๑	✓	
๓	บริษัท จีเอส เอนเนอจี้ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๑๑๖.๗๔	✓	
๔	บริษัท เจียมพัฒน์ติดตั้ง จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๑๑๖.๑๙	✓	
๕	บริษัท เกรทเซ็นทรัล(อินเตอร์เนชั่นแนล)จำกัด	๒๗ ส.ค.๕๙/๐๙:๐๐ น.	๑๑๐.๒๕	✓	
๖	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๑๑๖.๕๐	✓	
๗	บริษัท ไทยฟอจจิง เอนจิเนียริ่ง จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๒๕ น.	๑๑๖.๕๐	✓	
๘	บริษัท เมทลลิก เซลลูโลส จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๑๑๖.๕๐	✓	
๙	บริษัท ไทยแสง สติล จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๕ น.	๑๑๖.๕๐	✓	
๑๐	บริษัท นันยางเท็กซีไทล์ จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๔๐ น.	๑๑๖.๕๐	✓	
๑๑	บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๔๕ น.	๑๑๖.๕๐	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดหี้อ-ขาว)
๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน ๒๐.๙-๒๓.๑ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	เพชรบุรี ๑	๑๑	สหกรณ์เคหสถานหมู่บ้านใหม่ประเสริฐ	๒ ก.ย.๕๙	๒๒.๖๐	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๒	เพชรบุรี ๑	๑	บ้านป่าหิน ต.บางตะบูน		๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๑.๒๓	✓	
๓	เพชรบุรี ๑	๕	วัดบางสามพรก	๒๕.๙.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๑.๑๒	✓	
๔	เพชรบุรี ๑	๗	ม.๗๓.บ้านแหลม	๒๕.๙.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๑.๒๓	✓	
๕	เพชรบุรี ๒	๑	ม.๒๓.บางแก้ว	๒๕.๙.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๓.๐๐	๓	๒๒.๓๐	✓	
๖	เพชรบุรี ๒	๕	วัดต้นสน	๒๕.๙.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๒.๒๐	✓	
๗	เขาย้อย ๑	๑	บ้านห้วยโรง	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๒๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๘	เขาย้อย ๑	๒	บ้านท่าเสา	๑ ก.ย.๕๙/๑๕:๓๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๕.๐๐	๓	๒๒.๕๐	✓	
๙	เขาย้อย ๑	๔	บ้านห้วยคาง	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๒๒.๘๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๐	เขาย้อย ๑	๕	บ้านหนองแม่	๑ ก.ย.๕๙/๑๑:๐๕ น.	๒๒.๘๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๑	เขาย้อย ๑	๖	บ้านหนองห้วยปลี	๑ ก.ย.๕๙/๑๕:๐๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๒	เขาย้อย ๑	๘	บ้านห้วยท่าช้าง	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๓๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๓	เขาย้อย ๑	๙	บ้านหนองคาง	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๒๐ น.	๒๓.๑๐	๒๓๐.๐๐	๓	๒๓.๐๐	✓	
๑๔	เขาย้อย ๑	๑๐	บ้านกล้วย	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๑๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๙.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๕	ปากท่อ	๒	นายเจตวิทย์ ชื่นปันเกลียว	๑๑.๙.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒.๒๐	๓๙๐.๐๐	๓	๒๒.๘๐	✓	
๑๖	ราชบุรี ๑	๒	หม้อแปลง ๓ เฟส ๒๕๐ KVA. PEA. ๔๘-๐๐๕๔๐	๘.๙.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๒๒.๔๐	๒๓๕.๒๐	๓	๒๒.๕๐	✓	
๑๗	โพธาราม	๘	หน้าเตชะอิมพรประมาณ ๔.๕ กม. หม้อแปลง ๑๐๐ เควี PEA ๓๖-๐๑๔๕๖๖	๑.๙.๕๙ / ๐๙:๓๐ น.	๒๒.๒๐	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๑๘	ดำเนินสะดวก	๑๐	ธนาคารกรุงเทพ	๕.๙.๕๙/๐๙:๐๐ น.	-	๒๓๘.๗๐	๔	๒๒.๑๙	✓	
๑๙	ดำเนินสะดวก	๕	คลองตาสาม PEA.๕๖-๐๑๔๕๖๓	๖.๙.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๒๓.๐๐	๒๓๐.๖๐	๓	๒๓.๐๖	✓	

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานหรือวัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะทางจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง คำนวณค่า(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๒๐	ท่าเนินสะดวก	๔	บริษัท พี เอส ที รัษฎไทย จำกัด	๕ ส.ค.๕๙/๑๐:๒๐ น.	-	๒๒๕.๐๐	๓	๒๐.๙๒	✓	
๒๑	สมุทรสาคร ๕	๔	บริษัท พี เอส ที รัษฎไทย จำกัด	๕ ส.ค.๕๙/๑๔:๒๐ น.	-	๒๓๒.๕๐	๔	๒๑.๖๒	✓	
๒๒	สส.	๕	น.ส.เตือนจิตร์ คัมสมุทร PEA. ๒๗๖๗๙๒๕๐	๒๗ ส.ค.๕๙ / ๑๗:๐๐ น.	๒๒๖๐	๓๘๒.๐๐	๓	๒๒.๐๖	✓	
๒๓	หัวหิน๒	๑	ร.ร.นครสวรรค์ฝั่ง, ๕๕-๐๐๑๕๑๖, ๔๕ กม.	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๘๗.๐๐	๓	๒๒.๓๔	✓	
๒๔	หัวหิน๒	๒	ที่ว่าการอำเภอ, ๒๔๒๒๗๖๗๒, ๒๒๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๘๘.๐๐	๓	๒๒.๙๘	✓	
๒๕	หัวหิน๒	๓	ซอยสมอตัน, ๒๔๖๓๘๑๗๘, ๙๐ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๒.๐๐	๓	๒๒.๖๓	✓	
๒๖	หัวหิน๒	๔	โรงเรียนเทศบาลหัวหิน, D๒๓๒๘๘๔, ๘ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๖.๐๐	๓	๒๒.๘๖	✓	
๒๗	หัวหิน๒	๕	สนามบิน, ๒๗๖๙๑๓๑๓, ๕ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๒.๐๐	๓	๒๒.๖๓	✓	
๒๘	หัวหิน๒	๖	โรงเรียนบ้านวังโบสถ์, ๕๗๐๐๙๘๑๔๑๘	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๙๒.๐๐	๓	๒๒.๖๓	✓	
๒๙	หัวหิน๒	๘	ข้างทาง, ๕๑-๑๑๖๕๕๒, ๒๔ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๘๗.๐๐	๓	๒๒.๓๔	✓	
๓๐	หัวหิน๒	๙๖	หน้าเขนทหารบก, ๕๗๐๐๙๘๒๖๐๑	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๗.๐๐	๓	๒๒.๙๒	✓	
๓๑	หัวหิน๓	๑๐	วังไกลกังวล	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๓๒	หัวหิน๓	๓	เทคโนโลยีราชมงคล, ๓๕-๐๐๕๐๗๔, ๗.๕ กม.	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๙๙.๐๐	๓	๒๓.๐๔	✓	
๓๓	หัวหิน๓	๒	หน้าบ้านพิชัยญาติ, ๒๔๒๒๗๖๙๕	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๖.๐๐	๓	๒๒.๘๖	✓	
๓๔	หัวหิน๓	๕	เสริมบ้านทับใต้, ๒๔๗๑๓๗๗๒, ๑๒๓ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๘๘.๐๐	๓	๒๒.๔๐	✓	
๓๕	หัวหิน๓	๖	นาเกตุวิลเลจ	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๘๘.๐๐	๓	๒๒.๔๐	✓	
๓๖	หัวหิน๓	๗	สนง.กิ่งกาชาด, ๒๖๘๓๕๑๓๒, ๑๗ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๙๐.๐๐	๓	๒๒.๕๒	✓	
๓๗	หัวหิน๓	๘	บ้านบ่อแก้ว ๒๐๘๕๗๔๘๘	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๘๖.๐๐	๓	๒๒.๒๙	✓	
๓๘	หัวหิน๓	๑๐	หน้าสถานีรถไฟ, ๒๑๕๘๙๘๑๔, ๓๒ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	-	๓๘๘.๐๐	๓	๒๒.๔๐	✓	
๓๙	หัวหิน๕	๑	วังโบสถ์(บายพาส), ๑๕๗๕๕๗๕๓, ๑๒๕ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๓๘๖.๐๐	๓	๒๒.๒๙	✓	
๔๐	หัวหิน๕	๕	บ.โคกละพยอม	๒๕ ส.ค.๕๙	-	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๔๑	ปราณบุรี	๑	นางพัชรี พิณศรี	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒.๓๐	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๔๒	ปราณบุรี	๒	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๒.๗๐	๓๙๒.๒๔	๓	๒๒.๖๕	✓	
๔๓	ปราณบุรี	๓	นางอังกมา บัณฑิตชาญธุรกิจ	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๒.๗๐	๓๙๖.๖๕	๓	๒๒.๙๐	✓	
๔๔	ปราณบุรี	๙	นางศิรินันท์ เอื้อวาประเสริฐ	๑๒ ส.ค.๕๙	๒๒.๙๐	๓๙๐.๔๗	๓	๒๒.๕๔	✓	
๔๕	ปราณบุรี	๕	บริษัท สามีรอยอด จำกัด	๑๖ ส.ค.๕๙	๒๓.๐๐	๓๙๐.๐๘	๓	๒๒.๕๒	✓	
๔๖	ปราณบุรี	๖	บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน)	๑๙ ส.ค.๕๙	๒๓.๑๐	๓๙๒.๕๐	๓	๒๑.๕๑	✓	

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดและต้น (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๔๗	ปรางบุรี	๗	บริษัท เพชรเกษมอุตสาหกรรม จำกัด	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๒.๗๐	๓๙๘.๙๗	๓	๒๓.๐๔	✓	
๔๘	ปรางบุรี	๘	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางปูรี	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒.๘๐	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๔๙	ปรางบุรี	๑๐	นายพานิช บุญชู	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒.๙๐	๓๙๙.๙๗	๓	๒๒.๑๓	✓	
๕๐	หลังสวน	๙	๑๒๗ ม.๑ ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก ระยะห่างจากสถานีฯ ๑๑ กม.	๒๒ ส.ค.๕๙	๒๓.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓	๒๒.๙๘	✓	
๕๑	สวนผึ้ง	๑	ห้วยน้ำริน หม้อแปลง ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ PEA ๕๕-๐๐๔๐๔๗	๒๙ ส.ค.๕๙	๒๒.๖๐	๓๙๕.๐๐	๓	๒๒.๐๐	✓	
๕๒	กุยบุรี	๔	บ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จก.ขนาด ๑๕๐๐ เควีเอ ฟิอีเอ.๓๖-๑๑๑๙๘๗ ระยะ ๕ กม.	๓๑ ส.ค.๕๙	๒๓.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓	๒๓.๐๙	✓	
๕๓	ชุมพร ๒	๘	ทางเข้าวัดถ้ำโพรงพวง PEA๕๕-๐๓๑๗๖๙	๑ ก.ย.๕๙	๒๒.๕๐	๓๙๙.๐๐	๓	๒๒.๖๙	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	ระนอง ๑	๒	หม้อแปลง ๓ เฟส PEA ๕๒๐๙๗๐ ๑๐๐ เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ ๑.๘ กม.	๑๕-๘.ค.-๕๙ ๑๘:๐๐		๔๐๐	๓	๓๔.๖๔	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะทางจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟจ.พบ.	นายจำลอง วรณชัย	๔ ส.ค.๕๙	๒๓๒.๗๐	✓	
๒	กฟส.บลด.	สหกรณ์เคหัตถ์ยุเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ	๒ ก.ย.๕๙	๒๒๙.๐๐	✓	
๓	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยโธง PEA ๒๐๗๐๖๖๙๗ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๔	กฟส.เขาย้อย	บ้านเนินรัก PEA ๑๖๑๒๑๕๓๐ ระยะทาง ๔๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๕	กฟส.เขาย้อย	บ้านอุ้มตะกา PEA ๒๒๕๓๓๐๗๔ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๖	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยท่าช้าง PEA ๒๕๔๕๒๔๔๔ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๕๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๗	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองปลาไหล PEA ๒๙๙๓๖๖๙๗ ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๘	กฟส.เขาย้อย	บ้านทับคาง PEA ๕๖๐๐๔๙๓๑๓๗ ระยะทาง ๔๘๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๙	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองแหวน PEA ๒๖๒๑๑๙๒๖๒ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๒๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๑๐	กฟส.เขาย้อย	บ้านบางสามแพรก PEA ๑๘๔๖๓๔๔๔ ระยะทาง ๗๒๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๑๕ น.	๒๒๓.๐๐	✓	
๑๑	กฟส.เขาย้อย	บ้านพุน้ำร้อน PEA ๒๙๒๙๖๙๗๙ ระยะทาง ๖๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๕:๔๕ น.	๒๒๓.๐๐	✓	
๑๒	กฟส.อ.บ้านแหลม	ต.บางตะบูน PEA ๒๙๐๓๙๐๐๙ ระยะทาง ๕๗๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๓	กฟส.อ.บ้านแหลม	วัดบางสามแพรก PEA ๒๘๗๑๒๖๐๙ ระยะทาง ๓๘๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๔	กฟส.อ.บ้านแหลม	บ.เขียนหนึ่ง PEA ๒๗๐๖๓๖๙๙ ระยะทาง ๓๓๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๕	กฟส.อ.บ้านแหลม	นาแถม ม.๒ ต.บางแก้ว PEA ๕๗๐๐๖๔๓๒๒๑ ระยะ ๘๒๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๓.๐๐	✓	
๑๖	กฟส.อ.บ้านแหลม	วัดต้นสน ม.๒ ต.บ้านแหลม	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๗	กฟจ.ราชบุรี	หม้อแปลง ๓ เฟส ๒๕๐ KVA. PEA ๔๘-๐๐๕๔๐๕ Pea No. ๑๘๐๓๒๒๐๔ ระยะทางจากสถานี ๑.๓ กม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๒๓๓.๖๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑๘	กฟส.ปากท่อ	ม.๘ ต.ดอนทราย ๑ เฟส ๑๐ KVA ๒๙-๐๐๘๒๘๗ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๗๐๐ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙/๑๙:๓๐ น.	๒๑๙.๐๐	✓	
๑๙	โพธาราม	หน้าตชะอัมพรประมาณ ๔.๕ กม. หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๓๖-๐๑๕๕๖๖	๑ ส.ค.๕๙ ๐๙:๓๐ น.	๒๓๒.๐๐	✓	
๒๐	กฟส.สวนผึ้ง	เลขณาคกรกรุงเทพฯ PEA ๔๗-๐๐๔๙๓๕	๒๙ ส.ค. ๕๙	๒๓๑.๐๐	✓	
๒๑	กฟส.บางคนที	มีเตอร์หมายเลข PEA.๑๖๒๕๖๓๐๐ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๑๐๐ เมตร	๒๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น	๒๒๗.๖๖	✓	
๒๒	หัวหิน	ร.ร.นครสวรรค์ฝั้วฝั้ว, ๒๗๙๒๑๕๓๖, ๔ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๓.๐๐	✓	
๒๓	หัวหิน	ที่ว่าการอำเภอ, ๒๙๒๒๗๖๗๒, ๒๒๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๙.๐๐	✓	
๒๔	หัวหิน	ซอยสมอตัน, ๒๘๖๓๘๑๗๘, ๙๐ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๖.๐๐	✓	
๒๕	หัวหิน	โรงเรียนเทศบาลหัวหิน, D๒๓๒๘๙๕, ๘ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๘.๐๐	✓	
๒๖	หัวหิน	สนามบิน, ๒๗๖๙๑๓๑๙, ๕ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๖.๐๐	✓	
๒๗	กฟจ.สส.	นายเพ็ญจันทร์ สุวงศ์ศรี	๒๗ ส.ค.๕๙	๒๑๓.๐๐	✓	
๒๘	หัวหิน	หาดทรายใหญ่, ๒๘๗๑๔๘๙๓, ๑๒๗ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๗.๐๐	✓	
๒๙	หัวหิน	โรงเรียนบ้านวังโอบสถ์, ๕๗๐๐๙๘๑๕๑๘, ๑๙๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๖.๐๐	✓	
๓๐	หัวหิน	ข้างmakro, ๕๑-๑๑๖๕๕๒, ๒๔ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๓.๐๐	✓	
๓๑	หัวหิน	หน้าเขามหาราการเกวนต์ฯ, ๕๗๐๐๙๕๒๖๐๑, ๑๓๐ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๙.๐๐	✓	
๓๒	หัวหิน	วังไกลกังวล	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๓๐.๐๐	✓	
๓๓	หัวหิน	เทคโนโลยีราชมงคล, ๒๖๗๓๖๖๕๖, ๑๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๔.๐๐	✓	
๓๔	หัวหิน	หน้าบ้านพิชัยญาติ, ๒๙๒๒๗๖๖๕ ระยะทาง ๓๐๔ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๒.๐๐	✓	
๓๕	หัวหิน	เสริมบ้านทับใต้, ๒๘๗๑๓๗๗๒, ๑๒๓ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๓๖	หัวหิน	มาเก็ตวิลเลจ	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๒.๐๐	✓	
๓๗	หัวหิน	สนง.กิ่งกาชาด, ๒๖๘๓๕๑๓๒, ๑๗ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๓๘	หัวหิน	บ้านบ่อแก้ว, ๒๐๘๕๗๔๘๘ ระยะทาง ๑๓๑ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๒.๐๐	✓	
๓๙	หัวหิน	หน้าสถานีรถไฟ, ๒๑๕๘๙๘๑๔, ๓๒ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๔.๐๐	✓	
๔๐	หัวหิน	วังโอบสถ์(บายพาส), ๑๕๗๕๕๗๕๓, ๑๒๕ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๒.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กพพ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๔๑	หัวหิน	บ.โตไทยแลนด์	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๓๐.๐๐	✓	
๔๒	ปรามบุรี	นางพัชรี พิณศรี	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๓๑.๙๓	✓	
๔๓	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๒๗.๖๑	✓	
๔๔	ปรามบุรี	นางอังกณา บัณฑิตหาญธุรกิจ	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๓๕.๒๓	✓	
๔๕	ปรามบุรี	บริษัท สยามร้อยยอด จำกัด	๑๖ ส.ค.๕๙	๒๒๑.๓๖	✓	
๔๖	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน)	๑๙ ส.ค.๕๙	๒๓๖.๔๘	✓	
๔๗	ปรามบุรี	บริษัท เพชรเกษมธูปพร จำกัด	๒๑ ส.ค.๕๙	๒๓๖.๐๖	✓	
๔๘	ปรามบุรี	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปรามบุรี	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๓๑.๓๗	✓	
๔๙	ปรามบุรี	นางศิรินันท์ เอียวประเสริฐ	๑๒ ส.ค.๕๙	๒๒๘.๘๖	✓	
๕๐	ปรามบุรี	นายพานิช บุญชู	๒๖ ส.ค.๕๙	๒๒๘.๘๖	✓	
๕๑	ทับสะแก	ม.๓ บ้านห้วยยาง ๔๕-๐๖๔๕	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๘.๐๐	✓	
๕๒	ทับสะแก	ม.๔ บ้านหนองหอย ๕๑-๐๑๒๓๓๐	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๓๕.๐๐	✓	
๕๓	ทับสะแก	ม.๕ บ้านทุ่งกว้าง ๔๐-๑๖๔๗๑	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๓.๐๐	✓	
๕๔	ทับสะแก	ม.๗ บ้านหนองไผ่ล้อม ๔๔-๔๔๑๐	๒๕ ส.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๕๕	กุยบุรี	บ้านหนองบัว พื้อมีเตอร์ ๒๘๘๖๗๑๙๙ ห่างจากหม้อแปลง ๗๐๐ เมตร	๓๑ ส.ค.๕๙ ๑๐:๐๐ น.	๒๒๓.๔๐	✓	
๕๖	กพส.ปชพ	ทางเข้าวัดถ้ำโพรงพาง ระยะห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙	๒๒๖.๐๐	✓	
๕๗	หลังสวน	นายอุดม จุฬามรภท ม.๘ ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร	๒๒ ส.ค. ๕๙	๒๑๒.๐๐	✓	
๕๘	กพจ.รณ.	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ KVA. PEA ๕๒-๐๐๙๗๐๒ PEA NO.๒๗๓๐๗๖๙๓ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓ กม.	๑๔ ส.ค.๕๙ ๑๘:๐๐ น.	๒๓๓.๐๐	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ค.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๕๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟภ.เพชรบุรี ๒	นายวิจิตร	๑๖ ส.ค.๕๙	๔๐๘.๐๐	✓	
๒	กฟส.บลด.	สหกรณ์เคหัตถ์ยุเปียนวิทย์ใหม่ประเสริฐ	๒ ก.ย.๕๙	๓๘๗.๐๐	✓	
๓	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยโรง PEA ๒๕๔๕๓๒๓๒ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๔	กฟส.เขาย้อย	บ้านเนินรัก PEA ๑๗๗๒๓๗๕๓ ระยะทาง ๔๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๕	กฟส.เขาย้อย	บ้านอู่ตะเภา PEA ๑๘๒๘๐๐๒๑ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๖	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยท่าช้าง PEA ๒๕๒๗๙๕๕๒ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๕๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๗	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองปลาไหล PEA ๒๙๑๙๒๗๗๑ ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๘	กฟส.เขาย้อย	บ้านทับคาง PEA ๒๕๔๕๓๓๑๐ ระยะทาง ๔๘๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๙	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองแหน PEA ๑๙๘๘๔๓๐๐ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๒๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๐	กฟส.เขาย้อย	บ้านบางสามแพรก PEA ๕๖๐๐๔๓๓๐๖๖ ระยะทาง ๓๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๐๙:๑๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๑	กฟส.เขาย้อย	บ้านพุน้ำร้อน PEA ๒๔๓๑๑๕๕๐ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๕:๔๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๒	กฟส.อ.บ้านแหลม	ต.บางตะบูน PEA ๒๙๐๓๙๐๐๙ ระยะทาง ๕๗๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๑.๐๐	✓	
๑๓	กฟส.อ.บ้านแหลม	วัดบางสามแพรก PEA ๒๘๗๑๒๖๐๙ ระยะทาง ๓๘๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๑.๐๐	✓	
๑๔	กฟส.อ.บ้านแหลม	บ.เขียนหินง PEA ๒๗๐๖๓๖๙ ระยะทาง ๓๓๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๕.๐๐	✓	
๑๕	กฟส.อ.บ้านแหลม	นาค ม.๒ ต.บางแก้ว PEA ๕๗๐๐๖๓๓๒๑ ระยะ ๔๒๐ ม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๓.๐๐	✓	
๑๖	กฟส.อ.บ้านแหลม	วัดต้นสน ม.๒ ต.บ้านแหลม	๘ ส.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๑.๐๐	✓	
๑๗	กฟภ.ราชบุรี	หม้อแปลง ๓ เฟส ๒๕๐ KVA. PEA ๔๘-๐๐๕๔๐๕ Pea No. ๒๑๑๓๕๔๒๔ ระยะทางจากสถานี ๑.๓ กม.	๘ ส.ค.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๓๘๘.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กพฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขสหกรณ์เตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๕๒-๕๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑๘	กพส.ปากท่อ	ม.๕ ต.วังมะนาว ๓ เฟส ๕๐ KVA. ๓๖-๐๑๐๐๒๑ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ ม.	๒๒ ส.ค.๕๙/๑๙:๕๐น.	๓๘๔.๐๐	✓	
๑๙	โพธาราม	หน้าตะขะอัมพรประมาณ ๔.๕ กม. หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๓๖-๐๑๕๕๖๖	๑ ส.ค.๕๙ ๐๙:๓๐ น.	๔๐๑.๐๐	✓	
๒๐	กพส.สวนผึ้ง	ปากทางเข้านวนแสน PEA ๔๘-๐๐๖๐๘๗ ๑๐๐ เควีเอ	๒๙ ส.ค. ๕๙	๓๙๑.๐๐	✓	
๒๑	กพส.บางคนที	ประยูรค์คาร์แคร์ PEA.๑๖๒๕๖๓๑๐ ที่ว่าการอำเภอ, ๒๙๒๗๖๗๒, ๒๒๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙/๑๐:๔๐ น.	๓๙๕.๓๓	✓	
๒๒	หัวหิน	ซอยสมอตัน, ๒๘๖๓๙๑๗๘, ๙๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๘.๐๐	✓	
๒๓	หัวหิน	โรงเรียนเทศบาลหัวหิน, ๒๒๓๒๘๙๔, ๘ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๒.๐๐	✓	
๒๔	หัวหิน	สนามบิน, ๒๗๖๙๑๓๑๙, ๕ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๖.๐๐	✓	
๒๕	หัวหิน	ร.นเรศวรห้วยฝั่ง, ๒๗๙๒๑๕๓๖, ๔ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๗.๐๐	✓	
๒๖	กพ.ส.ส.	บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียมอินทกอด จำกัด โรงเรียนบ้านวังโปสถ์, ๕๗๐๙๘๑๕๑๘, ๑๙๐ ม.	๒๗ ส.ค.๕๙/๐๙:๐๐ น.	๓๙๙.๐๐	✓	
๒๘	หัวหิน	ข้างmakro, ๕๑-๑๑๖๕๕๒, ๒๔ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๒.๐๐	✓	
๒๙	หัวหิน	หน้าสนามทหารแกรนด์, ๕๗๐๙๔๒๖๐๑, ๑๓๐ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๗.๐๐	✓	
๓๐	หัวหิน	วังไกลกังวล	๒๖ ส.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	
๓๑	หัวหิน	เขตโนโถยี่ราชมงคล, ๒๖๗๓๖๖๕๖, ๑๐ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๘.๐๐	✓	
๓๒	หัวหิน	หน้าบ้านพิชัยญาติ, ๒๙๒๒๗๖๙๕ ระยะทาง ๓๐๔ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๖.๐๐	✓	
๓๓	หัวหิน	เสริมบ้านทับใต้, ๒๘๗๑๓๗๗๒, ๑๒๓ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๐.๐๐	✓	
๓๔	หัวหิน	นาเก็ดวิลเลจ	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๐.๐๐	✓	
๓๕	หัวหิน	สนง.กิ่งกาชาด, ๒๖๘๓๕๑๓๒, ๑๗ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๐.๐๐	✓	
๓๖	หัวหิน	บ้านบ่อแก้ว, ๒๐๘๕๗๔๘๘ ระยะทาง ๑๓๑ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๖.๐๐	✓	
๓๗	หัวหิน	หน้าสถานีรถไฟ, ๒๑๕๙๙๙๑๔, ๓๒ ม.	๒๖ ส.ค.๕๙	๓๙๘.๐๐	✓	
๓๘	หัวหิน	วังโปสถ์(บายพาส), ๑๕๗๕๕๓๕๓, ๑๒๕ ม.	๒๕ ส.ค.๕๙	๓๙๖.๐๐	✓	
๓๙	หัวหิน	บ.โกลไทยแลนด์	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	
๔๐	หัวหิน		๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กพฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๔๑	กพส.ปชพ	(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)) ทางเข้าวัดถ้ำโพงพาง ระยะห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ ม.	๑ ก.ย.๕๙	๓๙๓.๐๐	✓	
๔๒	ปรามบุรี	นางพัชรี พิณศรี	๑๒ ส.ค.๕๙	๔๐๑.๘๒	✓	
๔๓	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)	๑๔ ส.ค.๕๙	๓๙๒.๒๔	✓	
๔๔	ปรามบุรี	นางอังกณา บัณฑิตชาญธุรกิจ	๑๕ ส.ค.๕๙	๓๙๖.๖๕	✓	
๔๕	ปรามบุรี	บริษัท สยามร้อยยอด จำกัด	๑๑ ส.ค.๕๙	๓๙๐.๐๘	✓	
๔๖	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน)	๒๒ ส.ค.๕๙	๓๙๒.๕๐	✓	
๔๗	ปรามบุรี	บริษัท เพชรเกษมอุตสาหกรรม จำกัด	๑ ส.ค.๕๙	๓๙๘.๘๗	✓	
๔๘	ปรามบุรี	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปรามบุรี	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๑.๑๓	✓	
๔๙	ปรามบุรี	นางศิรินันท์ เอียวประเสริฐ	๑๒ ส.ค.๕๙	๓๙๐.๔๗	✓	
๕๐	ปรามบุรี	นายพานิช บุญชู	๑๗ ส.ค.๕๙	๓๘๓.๓๖	✓	
๕๑	ทับสะแก	ม.๓ บ้านห้วยยาง ๕๐-๔๓๕๗	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	
๕๒	ทับสะแก	ม.๔ บ้านหนองหอย ๕๓-๙๓๐๗๗๕	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๑๐.๐๐	✓	
๕๓	ทับสะแก	ม.๕ บ้านทุ่งกว้าง ๒๐-๑๖๙๖	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๑.๐๐	✓	
๕๔	ทับสะแก	ม.๗ บ้านหนองไผ่ล้อม ๕๑-๖๔๙๙	๒๕ ส.ค.๕๙	๔๐๕.๐๐	✓	
๕๕	กุยบุรี	วัดบ้านสี่โพธิ์ร ม.เตอร ๒๗๙๒๑๑๘๒ ห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร	๓๑ ส.ค.๕๙ ๐๙:๓๐ น.	๓๙๑.๓๐	✓	
๕๖	กพอ.ถส.	๓/๑ ม.๘ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๒๒ ส.ค.๕๙	๓๙๕.๐๐	✓	
๕๗	กพจ.รณ.	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ KVA. PEA.๕๒-๐๐๙๗๐๒ PEA NO. ๒๕๒๑๘๗๑๐ ระยะห่างจากสถานี ๓ กม.	๑๔ ส.ค.๕๙ ๑๘:๐๐ น.	๔๐๗.๐๐	✓	