

งานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33,000 โวลต์

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับ	ข้อ กฟฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ	วัน เดือน ปี	เฉลี่ยแรงดันได้ทั้ง 3 เดือน (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	F2	- บ้านเบี่ยงแบบ ม.3 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม - ห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร ๓ PEA 45-006601/ ๓0 KVA	31-ก.ค.-62	220	✓	
2	F3	- หน้า อบต.ทำเนียบ ม.1 ต.บ้านทำเนียบอ.คีรีรัฐนิคม - ห่างจากหม้อแปลง 900 เมตร ๓ PEA 33-002610/ ๓0 KVA	31-ก.ค.-62	220	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับ	กฟภ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลงวัดแรงดัน)	วัน เดือน ปี เวลา	เฉลี่ยแรง ดันได้ทั้ง 3 (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๑๔2-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	คีรีรัฐ	กม 44 ม.1 ต.บ้านทำเนียบ มิเตอร์ PEA 29765270 - ห่างจากหม้อแปลง 450 เมตร ๓ PEA 26 -9720 /100 KVA	31-ก.ค.-62	384	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจาก ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	น้อยกว่า ๙	100%				
- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ช.ม. (ครั้ง)		122				
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ช.ม. (ครั้ง)		-				
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนใน (ร้องเรียนเป็น	น้อยกว่า 95%					
ลายลักษณะอักษร)						
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า		-				
ภายใน 4 เดือน (เรื่อง)						
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า						
เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง)		-				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
จริง						หน้า2
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบท ทุกราย	98%	100%			ไตรมาส1	
- อ่านค่าน้อยไฟฟ้าที่ใช้		21100				
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต		21100				
อ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	100%	100%				
- อ่านค่าน้อยไฟฟ้าที่ใช้						
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขต						
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าใน ร้อยละ 95	น้อยกว่า 95%				ไตรมาส4	
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้		21100				
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่า		21100				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า น้อยกว่า 100% รับคำร้อง ภายใน ๓0 วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า - ภายใน ๓0 วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า - เกินกว่า ๓0 วันทำการ (เรื่อง)						หน้า3
๒.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า น้อยกว่า 90% (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า - ภายใน 10 นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า - เกินกว่า 10 นาที						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า						
๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้า						
แผน (Planned Outage)						
หม้อแปลงขนาดรวมกัน						
ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน						
การแจ้งดับไฟ	100%	####				
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า						
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย)		-				
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า		-				
การปฏิบัติงาน	100%	####				
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้ง		-				
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา						
ที่แจ้งไว้ (ราย)		-				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เขตเทศบาลหรือเขต หม้อแปลงขนาดรวมกัน ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม	100%	####				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว 0 วัตต์)						
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอ ๓0 แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ เกิน ๒ วันทำการ		100%	#### 5			
- นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ เกิน ๕ วันทำการ		100%	#### 68			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	

๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอ ๓0 แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ เกิน ๒ วันทำการ	100%	####	-				
- นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ เกิน ๕ วันทำการ	100%	####	-				
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)							
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่	100%	####	-				
ภายใน ๓๕ วันทำการ เกิน ๓๕ วันทำการ							

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	

๓.๒.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกัน แต่ไม่เกิน ๒,000 เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)	100%	####	-	-		
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ ร้องเรียน						
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและห หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๑๕ วันทำการ (ราย)	100%	####	-	-		
๓.๓.๒ การจ่ายเงินหลักประกันการใ	100%	####				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศีร์ษะรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย)		23				
เกิน ๓ วันทำการ (ราย)						
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เ	100%	####				
แรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ						
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน		-				
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน		-				
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียน	100%	####				
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและ						
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้						
ภายใน ๕ วันทำการ		-				
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้						
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		-				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการ		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	

๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายย่อย - เขตเมือง ภายใน ๑ วันทำการ เกิน ๑ วันทำการ	100%	#### -				
- นอกเขตเมือง ภายใน ๓ วันทำการ เกิน ๓ วันทำการ	100%	#### 9				
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ภายใน ๒ วันทำการ (ราย) เกิน ๒ วันทำการ (ราย)	100%	#### - -				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการงาน		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดย ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่ ภายใน 10 วันทำการ เกิน 10 วันทำการ	100%	####				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Stand

งาน/โครงการ		ผลการดำเนินงาน ปี 2562				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม เขต 2 ภาค 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical)

1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 โวลต์

ลำดับ ที่	สถานีเขื่อนรัชชประภา	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เคลวี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 31.3-34.7 เคลวี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	ไม่มีระบบสายส่งแรงดันไฟฟ้า 115 KV ใน พื้นที่ กฟส.คีรีรัฐนิคม				