

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เขต 2 ภาค 4 ประจำปีงบประมาณที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน		ผู้รับผิดชอบ
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน	
	ไม่มีลูกค้า ที่.ต.2 ปล.(ก.) เรียน อก.บล.ต.2 เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี2564 (ลงชื่อ) .. สิทธิชัย คุณะชล (.นาย สิทธิชัย คุณะชล) ผจก.กฟส.อ.ปล.	ที่.ต.2 ปล.(ก.) เรียน ผจก.กฟจ.ตง				

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ปี 2564

และโปรดแจ้ง ผบค.ตง.ทราบดำเนินการต่อไป (ดูข้อมูลได้จาก Intranet กฟส.ปล./แผนกบริการลูกค้าและการ

(ลงชื่อ)สิทธิชัย คุณะชล
(สิทธิชัย คุณะชล)
ผจก.กฟส.อ.ปล.

ตลาด)