

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๖๕
 การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟผ.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 ๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 ๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๑๑.๕ เควี

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๘.๒-๑๒๐.๗ เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท กิ่งวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ม.ค. ๖๖ ๐๘.๓๐ น.	๑๑๘.๓๘	✓	-
๒	บริษัท จีเอส เอนเนอจี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ม.ค. ๖๖ ๐๘.๓๐ น.	๑๑๘.๙๘	✓	-
๓	บริษัท เจริญพัฒนามาติตั้ง จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	๑ ม.ค. ๖๖ ๐๘.๓๐ น.	๑๑๒.๘๐	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....ณัฐพล กระบุงศ์.....ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....วรากร จอกลอย.....
 (นายณัฐพล กระบุงศ์) (นายวรากร จอกลอย)
 วิศว.๗ แผน.กฟอ.พร. หน.แผน.กฟอ.พร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๖๕

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟผ.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานีไฟฟ้าวงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะทางจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย			
			ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน		
๑	โพธาราม ๑	๕	หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๔๕-๐๓๓๓๒๓ ห่างจากสถานีประมาณ ๐.๕๐ ก.ม.	๑ ม.ค. ๖๖ ๐๙.๓๐ น.	๒๒.๕ เควี	๒๓๑ โวลท์	๓	๒๒.๐๑ เควี	✓	

ผู้จัดทำข้อมูล.....ณัฐพล คະบุศย์...

ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....วรการ จอกลอย...

(นายณัฐพล คະบุศย์)

(นายวรการ จอกลอย)

วศก.๗ ผ.ปป.กฟอ.พธธ.

ทผ.ปป.กฟอ.พธธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๖๕
การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ข้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๕๐ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA ๔๕๐-๑๓๓๓๒๓ ประมาณ ๓๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๖๖	๒๒๔	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....ณัฐพล คະบุศย์....

ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....วรากร จอกลอย....

(นายณัฐพล คະบุศย์)

(นายวรากร จอกลอย)

วศก.๗ ผ.ปบ.กฟอ.พธธ.

พธ.ปบ.กฟอ.พธธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๖๕
การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๑. มาตรฐานเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ.๑๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายทางจากหม้อแปลง PEA ๔๕-๐๓๓๓๒๓ ประมาณ ๓๔๐ เมตร	๑ ม.ค. ๖๖	๓๔๖	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....ณัฐพล คชะบุตย์.....

(นายณัฐพล คชะบุตย์)

วศก.๗ ผ.ปบ.กฟอ.พรธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล.....วรากร จอกลอย.....

(นายวรากร จอกลอย)

ทผ.ปบ.กฟอ.พรธ.