

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 ก.พ. 67 08.00 น.	115.42	√	-
2	บริษัท จีเอส เอนเนอจี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 ก.พ. 67 08.00 น.	115.63	√	-
3	บริษัท เจียมพัฒนานิตตั้ง จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 ก.พ. 67 08.00 น.	111.43	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....อภิรักษ์ ผุยเดชะ....
(นายอภิรักษ์ ผุยเดชะ)
วศก.6 ผปบ.กฟอ.พธร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล..วรากร จอกลอย....
(นายวรากร จอกลอย)
หผ.ปป.กฟอ.พธร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	โพธาราม 2	2	หม้อแปลง 160 เควีเอ หมายเลข PEA 65-011860 ห่างจากสถานีประมาณ 3.58 ก.ม.	5 ก.พ. 67 11.00 น.	22.6 เควี	232 โวลท์	3	22.01 เควี	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ผุ่ยเตชะ....

(นายอภิรักษ์ ผุ่ยเตชะ)

วศก.6 ผปบ.กฟอ.พธธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล....วรารกร จอกलय....

(นายวรารกร จอกलय)

หม.ปป.กฟอ.พธธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 38-002264 ประมาณ 250 เมตร	5 ก.พ. 67 12.00 น.	410	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ผุยเตชะ....

(นายอภิรักษ์ ผุยเตชะ)

วศก.6 ผปบ.กฟอ.พธธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล..วรกร จอกลอย....

(นายวรกร จอกลอย)

ผ.ปบ.กฟอ.พธธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 66-003431 ประมาณ 350 เมตร	6 ก.พ. 67 08.00 น.	239	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ผุยเตชะ....

(นายอภิรักษ์ ผุยเตชะ)

วศก.6 ผปบ.กฟอ.พธร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล..วรากร จอกกลอย..

(นายวรากร จอกกลอย)

ผบ.ปบ.กฟอ.พธร.