

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีเดือน มีนาคม 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
- 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดชี้ข้อ-ขาย)
- 1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 มี.ค. 67 08.00 น.	115.86	✓	-
2	บริษัท จีเอส เอนเนอจี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 มี.ค. 67 08.00 น.	116.22	✓	-
3	บริษัท เลี่ยมพัฒน์นาคติตั้ง จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 มี.ค. 67 08.00 น.	113.03	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....อภิรักษ์ ผุยเดชะ....

(นายอภิรักษ์ ผุยเดชะ)

วศก.6 ผ.ปบ.กฟอ.พรธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล..วรการ จอกลอย....

(นายวรการ จอกลอย)

ผ.ปบ.กฟอ.พรธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีงบประมาณ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
- 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
- 1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

			สถานที่วัดแรงดัน	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	ที่วัดแรงดันฯ			Tap	ที่คำนวณได้	20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	โพธาราม 2	5	หม้อแปลง 160 เควีเอ หมายเลข PEA 63-007223 ห่างจากสถานีประมาณ 13.10 ก.ม.	1 มี.ค. 67 10.30 น.	23.1 เควี	238 โวลท์	3	23.0 เควี	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อธิรักษ์ ผุยเดชะ....

(นายอธิรักษ์ ผุยเดชะ)

วศก.6 ผบป.กฟอ.พรธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรากร จอกลอย....

(นายวรากร จอกลอย)

ทผ.ปบ.กฟอ.พรธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟอ.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีเตือน มีนาคม 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 37-018285 ประมาณ 130 เมตร	1 มี.ค. 67 11.00 น.	389	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ สุ่มเดชะ....
(นายอภิรักษ์ สุ่มเดชะ)
วศก.6 ผบ.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรากร จอกลอย....
(นายวรากร จอกลอย)
ทผ.ปบ.กฟอ.พร.

